Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,9
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	137,46	126,14	11,32	68,36	47,91	20,45	7,00	5,00	2,66	10,36	-	-	10,57	-	10,57	-	67,80	-	0,70			3,36
25.12.15	24,00	-	138,77	127,53	11,24	69,17	48,38	20,79	7,00	5,00	2,72	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	68,70	-	0,71			3,43
26.12.15	24,00	-	139,16	126,03	13,13	68,99	47,84	21,15	7,00	5,00	2,74	12,23	-	-	12,48	-	12,48	-	68,36	-	0,84			3,57
27.12.15	24,00	-	140,08	128,01	12,07	73,61	49,66	23,95	7,00	5,00	3,14	11,05	-	-	11,32	-	11,32	-	73,56	-	0,81			3,96
28.12.15	24,00	-	137,52	125,54	11,98	76,04	50,38	25,66	7,00	5,00	3,32	10,77	-	-	11,05	-	11,05	-	75,51	-	0,81			4,14
29.12.15	24,00	-	135,50	125,44	10,06	77,61	50,78	26,83	7,00	5,00	3,45	9,03	-	-	9,27	-	9,27	-	76,88	-	0,70			4,15
30.12.15	24,00	-	137,87	125,76	12,11	81,95	52,64	29,31	7,00	5,00	3,79	10,97	-	-	11,29	-	11,29	-	81,66	-	0,90			4,68
31.12.15	24,00	-	145,01	127,68	17,33	84,31	54,35	29,96	7,00	5,00	3,95	15,98	-	-	16,48	-	16,48	-	83,77	-	1,34			5,29
01.01.16	24,00	-	133,45	123,18	10,27	83,27	52,60	30,67	7,00	5,00	3,90	9,03	-	-	9,29	-	9,29	-	82,17	-	0,74			4,64
02.01.16	24,00	-	132,74	123,27	9,47	85,52	52,89	32,63	7,00	5,00	4,12	8,44	-	-	8,68	-	8,68	-	84,70	-	0,72			4,84
03.01.16	24,00	-	134,56	123,96	10,60	87,96	54,08	33,88	7,00	5,00	4,32	9,38	-	-	9,68	-	9,68	-	86,91	-	0,82			5,14
04.01.16	24,00	-	138,31	126,94	11,37	90,16	55,43	34,73	7,00	5,00	4,54	10,06	-	-	10,42	-	10,42	-	89,63	-	0,90			5,44
05.01.16	24,00	-	134,07	123,41	10,66	91,95	55,39	36,56	7,00	5,00	4,65	9,38	-	-	9,70	-	9,70	-	90,54	-	0,85			5,50
06.01.16	24,00	-	133,02	122,24	10,78	88,32	53,34	34,98	7,00	5,00	4,40	9,90	-	-	10,22	-	10,22	-	84,16	-	0,83			5,23
07.01.16	24,00	-	136,56	126,72	9,84	91,99	55,21	36,78	7,00	5,00	4,74	9,09	-	-	9,42	-	9,42	-	91,33	-	0,83			5,57
08.01.16	24,00	-	136,53	126,16	10,37	93,76	55,77	37,99	7,00	5,00	4,90	9,46	-	-	9,80	-	9,80	-	92,89	-	0,88			5,78
09.01.16	24,00	-	136,27	125,90	10,37	94,18	55,80	38,38	7,00	5,00	4,92	9,56	-	-	9,88	-	9,88	-	93,38	-	0,90			5,82
10.01.16	24,00	-	128,76	118,21	10,55	95,00	55,05	39,95	7,00	5,00	4,82	9,69	-	-	10,05	-	10,05	-	94,26	-	0,91			5,74
11.01.16	24,00	-	135,57	125,22	10,35	96,07	56,91	39,16	7,00	5,00	5,04	9,22	-	-	9,59	-	9,59	-	94,99	-	0,88			5,91
12.01.16	24,00	-	135,87	124,93	10,94	95,98	57,38	38,60	7,00	5,00	4,97	9,61	-	-	9,98	-	9,98	-	95,32	-	0,92			5,89
13.01.16	24,00	-	135,41	125,22	10,19	96,27	58,44	37,83	7,00	5,00	4,90	8,75	-	-	9,09	-	9,09	-	95,29	-	0,84			5,73
14.01.16	24,00	-	134,64	124,95	9,69	96,47	58,65	37,82	7,00	5,00	4,86	8,50	-	-	8,81	-	8,81	-	95,50	-	0,81			5,68
15.01.16	24,00	-	134,62	124,87	9,75	96,37	58,32	38,05	7,00	5,00	4,88	8,68	-	-	9,00	-	9,00	-	95,22	-	0,83			5,70
16.01.16	24,00	-	134,91	124,92	9,99	96,07	58,03	38,04	7,00	5,00	4,88	8,91	-	-	9,25	-	9,25	-	94,87	-	0,85			5,73
17.01.16	24,00	-	137,06	124,94	12,12	96,58	58,46	38,12	7,00	5,00	4,92	10,81	-	-	11,24	-	11,24	-	95,70	-	1,04			5,95
18.01.16	24,00	-	136,37	125,24	11,13	96,28	58,21	38,07	7,00	5,00	4,91	9,90	-	-	10,29	-	10,29	-	95,46	-	0,95			5,85
19.01.16	24,00	-	135,76	125,83	9,93	96,50	59,18	37,32	7,00	5,00	4,86	8,45	-	-	8,77	-	8,77	-	95,55	-	0,81			5,67
20.01.16	24,00	-	136,21	125,57	10,64	96,51	59,68	36,83	7,00	5,00	4,77	9,34	-	-	9,71	-	9,71	-	95,62	-	0,89			5,67
21.01.16	24,00	-	135,29	124,84	10,45	96,29	59,68	36,61	7,00	5,00	4,71	9,30	-	-	9,66	-	9,66	-	95,37	-	0,89			5,59
22.01.16	24,00	-	133,65	124,51	9,14	96,13	59,23	36,90	7,00	5,00	4,72	8,10	-	-	8,40	-	8,40	-	94,95	-	0,77			5,49
23.01.16	24,00	-	134,33	124,23	10,10	95,72	58,68	37,04	7,00	5,00	4,71	9,21	-	-	9,57	-	9,57	-	94,59	-	0,87			5,59
Среднее	24,00	-	135,98	125,08	10,90	88,82	55,11	33,71	7,00	5,00	4,33	9,79	-	-	10,11	-	10,11	-	87,89	-	0,86	-	-	5,18
Итого	744,00		4215,33	3877,39	337,94						134,22	303,49	0,00	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00			26,51	0,00	0,00	160,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	15103,70	13661,93	1710,08	-	1744,93	-	336,36	-	
	24.01.16 02:00	18625,52	16906,00	1958,40	-	2002,03	-	478,73	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = -0,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **313,50** куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру гвс