Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	126,35	110,13	16,22	68,24	48,45	19,79	7,00	5,00	2,18	16,21	-	-	16,52	-	16,52	-	68,06	-	1,11			3,29
25.12.15	24,00	-	128,04	111,39	16,65	69,03	48,87	20,16	7,00	5,00	2,26	16,63	-	-	16,98	-	16,98	-	68,77	-	1,14			3,40
26.12.15	24,00	-	128,07	109,87	18,20	68,92	48,43	20,49	7,00	5,00	2,27	17,90	-	-	18,30	-	18,30	-	69,04	-	1,24			3,51
27.12.15	24,00	-	130,25	111,06	19,19	73,53	50,47	23,06	7,00	5,00	2,59	18,86	-	-	19,35	-	19,35	-	73,73	-	1,39			3,98
28.12.15	24,00	-	125,60	108,87	16,73	75,95	51,42	24,53	7,00	5,00	2,70	16,35	-	-	16,76	-	16,76	-	75,80	-	1,24			3,94
29.12.15	24,00	-	124,59	108,66	15,93	77,51	52,12	25,39	7,00	5,00	2,81	15,40	-	-	15,81	-	15,81	-	77,31	-	1,19			4,00
30.12.15	24,00	-	125,71	108,56	17,15	81,86	54,18	27,68	7,00	5,00	3,08	16,24	-	-	16,72	-	16,72	-	82,03	-	1,33			4,41
31.12.15	24,00	-	134,40	110,82	23,58	84,17	55,85	28,32	7,00	5,00	3,22	22,83	-	-	23,53	-	23,53	-	83,89	-	1,92			5,13
01.01.16	24,00	-	119,42	106,02	13,40	83,15	54,25	28,90	7,00	5,00	3,15	12,60	-	-	12,98	-	12,98	-	82,29	-	1,04			4,18
02.01.16	24,00	-	119,06	105,88	13,18	85,42	54,75	30,67	7,00	5,00	3,33	12,30	-	-	12,67	-	12,67	-	84,95	-	1,05			4,38
03.01.16	24,00	-	122,33	106,96	15,37	87,87	56,36	31,51	7,00	5,00	3,46	14,40	-	-	14,91	-	14,91	-	87,58	-	1,26			4,73
04.01.16	24,00	-	123,40	109,55	13,85	90,05	57,71	32,34	7,00	5,00	3,63	12,90	-	-	13,34	-	13,34	-	89,89	-	1,16			4,80
05.01.16	24,00	-	123,49	106,06	17,43	91,78	57,89	33,89	7,00	5,00	3,71	16,42	-	-	17,01	-	17,01	-	90,74	-	1,49			5,21
06.01.16	24,00	-	121,97	104,70	17,27	88,32	55,68	32,64	7,00	5,00	3,56	16,17	-	-	16,74	-	16,74	-	86,19	-	1,39			4,95
07.01.16	24,00	-	124,30	108,91	15,39	91,93	57,70	34,23	7,00	5,00	3,85	14,15	-	-	14,69	-	14,69	-	91,96	-	1,30			5,15
08.01.16	24,00	-	123,51	108,50	15,01	93,69	58,43	35,26	7,00	5,00	3,96	13,74	-	-	14,28	-	14,28	-	93,28	-	1,29			5,24
09.01.16	24,00	-	123,42	108,26	15,16	94,11	58,59	35,52	7,00	5,00	3,98	13,86	-	-	14,39	-	14,39	-	93,85	-	1,30			5,28
10.01.16	24,00	-	119,62	100,82	18,80	94,95	58,37	36,58	7,00	5,00	3,86	17,18	-	-	17,85	-	17,85	-	94,56	-	1,63			5,48
11.01.16	24,00	-	123,53	108,13	15,40	95,99	59,86	36,13	7,00	5,00	4,02	14,43	-	-	15,00	-	15,00	-	95,68	-	1,38			5,40
12.01.16	24,00	-	123,85	108,25	15,60	95,89	60,40	35,49	7,00	5,00	3,95	14,69	-	-	15,27	-	15,27	-	95,71	-	1,41			5,35
13.01.16	24,00	-	123,51	108,59	14,92	96,13	61,30	34,83	7,00	5,00	3,91	13,80	-	-	14,35	-	14,35	-	95,50	-	1,32			5,23
14.01.16	24,00	-	123,32	107,91	15,41	96,37	61,28	35,09	7,00	5,00	3,92	14,20	-	-	14,79	-	14,79	-	96,06	-	1,36			5,28
15.01.16	24,00	-	122,49	107,59	14,90	96,28	60,89	35,39	7,00	5,00	3,94	13,74	-	-	14,27	-	14,27	-	95,85	-	1,32			5,26
16.01.16	24,00	-	124,96	107,67	17,29	95,98	60,74	35,24	7,00	5,00	3,93	16,03	-	-	16,68	-	16,68	-	95,65	-	1,53			5,47
17.01.16	24,00	-	126,28	107,77	18,51	96,51	61,21	35,30	7,00	5,00	3,94	17,30	-	-	18,00	-	18,00	-	96,25	-	1,66			5,60
18.01.16	24,00	-	123,47	107,81	15,66	96,21	60,81	35,40	7,00	5,00	3,95	14,45	-	-	15,00	-	15,00	-	95,85	-	1,39			5,34
19.01.16	24,00	-	123,55	109,07	14,48	96,38	61,58	34,80	7,00	5,00	3,92	13,41	-	-	13,92	-	13,92	-	96,01	-	1,29			5,21
20.01.16	24,00	-	124,65	108,80	15,85	96,40	61,98	34,42	7,00	5,00	3,86	14,83	-	-	15,42	-	15,42	-	96,07	-	1,43			5,29
21.01.16	24,00	-	122,00	108,00	14,00	96,20	61,76	34,44	7,00	5,00	3,79	13,48	-	-	14,01	-	14,01	-	95,79	-	1,29			5,08
22.01.16	24,00	-	121,39	107,30	14,09	96,20	61,32	34,88	7,00	5,00	3,81	13,54	-	-	14,07	-	14,07	-	95,78	-	1,30			5,11
23.01.16	24,00	-	122,94	106,82	16,12	95,83	60,71	35,12	7,00	5,00	3,83	15,46	-	-	16,05	-	16,05	-	95,38	-	1,48			5,31
Среднее	24,00	-	124,18	108,02	16,15	88,74	57,21	31,53	7,00	5,00	3,50	15,27	-	-	15,80	-	15,80	-	88,37	-	1,34	-	-	4,84
Итого	744,00		3849,47	3348,73	500,74						108,37	473,50	0,00	0,00	489,66	0,00	489,66	0,00			41,61	0,00	0,00	149,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	10865,27	10342,07	2677,21	-	2729,72	-	245,92	-	-
	24.01.16 02:00	14076,33	13139,31	3064,80	-	3131,53	-	377,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = -0,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **489,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 16 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру ивс