Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016
Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	92,71	83,23	9,48	67,31	42,19	25,12	7,00	5,00	2,15	8,60	-	-	8,79	-	8,79	-	67,01	-	0,58			2,73
25.12.15	24,00	-	94,32	85,08	9,24	68,13	42,84	25,29	7,00	5,00	2,21	8,41	-	-	8,60	-	8,60	-	67,80	-	0,57			2,78
26.12.15	24,00	-	93,07	83,42	9,65	67,92	42,05	25,87	7,00	5,00	2,23	8,63	-	-	8,82	-	8,82	-	67,58	-	0,59			2,81
27.12.15	24,00	-	95,08	84,78	10,30	72,38	43,21	29,17	7,00	5,00	2,54	9,34	-	-	9,55	-	9,55	-	72,57	-	0,68			3,22
28.12.15	24,00	-	93,32	82,98	10,34	74,73	43,64	31,09	7,00	5,00	2,66	9,33	-	-	9,56	-	9,56	-	74,48	-	0,69			3,36
29.12.15	24,00	-	92,13	82,38	9,75	76,28	43,91	32,37	7,00	5,00	2,74	8,82	-	-	9,04	-	9,04	-	76,16	-	0,67			3,41
30.12.15	24,00	-	92,79	82,34	10,45	80,51	45,22	35,29	7,00	5,00	2,99	9,44	-	-	9,70	-	9,70	-	80,37	-	0,76			3,75
31.12.15	24,00	-	97,63	84,03	13,60	82,89	46,81	36,08	7,00	5,00	3,13	12,43	-	-	12,79	-	12,79	-	82,65	-	1,03			4,16
01.01.16	24,00	-	87,55	80,28	7,27	81,62	44,88	36,74	7,00	5,00	3,04	6,27	-	-	6,45	-	6,45	-	80,39	-	0,51			3,55
02.01.16	24,00	-	88,92	80,36	8,56	83,78	44,90	38,88	7,00	5,00	3,22	7,48	-	-	7,69	-	7,69	-	83,43	-	0,63			3,85
03.01.16	24,00	-	85,14	76,41	8,73	86,33	45,97	40,36	7,00	5,00	3,18	7,68	-	-	7,90	-	7,90	-	85,81	-	0,66			3,84
04.01.16	24,00	-	91,90	82,65	9,25	88,34	47,09	41,25	7,00	5,00	3,52	8,01	-	-	8,29	-	8,29	-	88,12	-	0,71			4,23
05.01.16	24,00	-	89,53	80,07	9,46	90,01	46,70	43,31	7,00	5,00	3,58	8,36	-	-	8,65	-	8,65	-	88,96	-	0,74			4,33
06.01.16	24,00	-	88,85	78,83	10,02	86,58	44,92	41,66	7,00	5,00	3,40	8,96	-	-	9,21	-	9,21	-	84,41	-	0,76			4,15
07.01.16	24,00	-	91,00	81,69	9,31	90,04	46,15	43,89	7,00	5,00	3,73	7,69	-	-	7,96	-	7,96	-	89,90	-	0,70			4,43
08.01.16	24,00	-	91,12	80,94	10,18	91,80	46,19	45,61	7,00	5,00	3,81	9,00	-	-	9,32	-	9,32	-	91,45	-	0,82			4,63
09.01.16	24,00	-	90,67	80,80	9,87	92,19	46,14	46,05	7,00	5,00	3,81	8,96	-	-	9,29	-	9,29	-	91,92	-	0,82			4,64
10.01.16	24,00	-	84,80	73,36	11,44	92,91	45,40	47,51	7,00	5,00	3,62	10,06	-	-	10,42	-	10,42	-	92,71	-	0,93			4,55
11.01.16	24,00	-	90,23	79,68	10,55	94,06	46,88	47,18	7,00	5,00	3,88	9,36	-	-	9,75	-	9,75	-	93,69	-	0,88			4,76
12.01.16	24,00	-	88,20	79,36	8,84	93,97	47,30	46,67	7,00	5,00	3,81	7,87	-	-	8,15	-	8,15	-	93,55	-	0,74			4,54
13.01.16	24,00	-	88,72	79,72	9,00	94,30	48,41	45,89	7,00	5,00	3,76	8,04	-	-	8,33	-	8,33	-	93,52	-	0,75			4,51
14.01.16	24,00	-	89,16	79,52	9,64	94,45	48,56	45,89	7,00	5,00	3,75	8,64	-	-	8,96	-	8,96	-	93,88	-	0,81			4,56
15.01.16	24,00	-	87,76	79,50	8,26	94,29	48,03	46,26	7,00	5,00	3,78	7,27	-	-	7,52	-	7,52	-	93,66	-	0,68			4,46
16.01.16	24,00	-	89,08	79,61	9,47	94,02	47,87	46,15	7,00	5,00	3,78	8,43	-	-	8,79	-	8,79	-	93,56	-	0,79			4,57
17.01.16	24,00	-	89,06	79,65	9,41	94,55	48,24	46,31	7,00	5,00	3,79	8,49	-	-	8,82	-	8,82	-	94,00	-	0,80			4,59
18.01.16	24,00	-	89,68	80,09	9,59	94,22	47,92	46,30	7,00	5,00	3,81	8,62	-	-	8,94	-	8,94	-	93,73	-	0,81			4,62
19.01.16	24,00	-	89,30	80,53	8,77	94,54	48,74	45,80	7,00	5,00	3,78	7,86	-	-	8,16	-	8,16	-	94,06	-	0,74			4,52
20.01.16	24,00	-	88,30	80,41	7,89	94,54	49,37	45,17	7,00	5,00	3,73	7,04	-	-	7,31	-	7,31	-	93,86	-	0,66			4,39
21.01.16	24,00	-	89,06	79,73	9,33	94,36	49,28	45,08	7,00	5,00	3,69	8,48	-	-	8,78	-	8,78	-	93,81	-	0,80			4,48
22.01.16	24,00	-	88,45	79,36	9,09	94,39	48,84	45,55	7,00	5,00	3,71	8,22	-	-	8,55	-	8,55	-	93,91	-	0,77			4,48
23.01.16	24,00	-	87,59	78,97	8,62	94,00	48,14	45,86	7,00	5,00	3,71	7,76	-	-	8,06	-	8,06	-	93,39	-	0,73			4,44
Среднее	24,00	-	90,17	80,64	9,53	87,08	46,32	40,76	7,00	5,00	3,37	8,50	-	-	8,78	-	8,78	-	86,59	-	0,74	-	-	4,11
Итого	744,00		2795,12	2499,76	295,36						104,55	263,55	0,00	0,00	272,15	0,00	272,15	0,00			22,79	0,00	0,00	127,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	35849,53	31626,91	3795,15	-	3879,89	-	1011,28	-	-
	24.01.16 02:00	38175,80	33706,89	4014,33	-	4106,66	-	1123,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **272,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру