Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	54,95	45,88	9,07	64,86	41,86	23,00	7,00	5,00	1,08	8,72	-	-	8,92	-	8,92	-	64,69	-	0,56			1,64
25.12.15	24,00	-	56,14	46,89	9,25	65,70	42,43	23,27	7,00	5,00	1,11	8,98	-	-	9,17	-	9,17	-	65,42	-	0,59			1,70
26.12.15	24,00	-	55,50	46,01	9,49	65,42	41,56	23,86	7,00	5,00	1,11	9,22	-	-	9,41	-	9,41	-	65,53	-	0,60			1,72
27.12.15	24,00	-	56,02	46,76	9,26	69,50	43,01	26,49	7,00	5,00	1,25	9,01	-	-	9,18	-	9,18	-	69,66	-	0,63			1,88
28.12.15	24,00	-	53,46	45,76	7,70	71,67	43,50	28,17	7,00	5,00	1,30	7,50	-	-	7,65	-	7,65	-	71,66	-	0,54			1,84
29.12.15	24,00	-	53,05	45,44	7,61	73,09	43,78	29,31	7,00	5,00	1,35	7,39	-	-	7,58	-	7,58	-	72,98	-	0,54			1,89
30.12.15	24,00	-	55,73	45,47	10,26	77,18	45,05	32,13	7,00	5,00	1,47	10,11	-	-	10,40	-	10,40	-	77,11	-	0,78			2,26
31.12.15	24,00	-	57,99	46,52	11,47	79,57	46,82	32,75	7,00	5,00	1,53	11,40	-	-	11,72	-	11,72	-	79,32	-	0,91			2,44
01.01.16	24,00	-	49,83	44,33	5,50	77,67	44,49	33,18	7,00	5,00	1,50	5,28	-	-	5,42	-	5,42	-	76,76	-	0,40			1,90
02.01.16	24,00	-	49,88	44,43	5,45	79,54	44,35	35,19	7,00	5,00	1,58	5,31	-	-	5,47	-	5,47	-	79,28	-	0,42			2,00
03.01.16	24,00	-	52,31	44,76	7,55	82,08	45,77	36,31	7,00	5,00	1,64	7,41	-	-	7,63	-	7,63	-	81,57	-	0,61			2,25
04.01.16	24,00	-	52,06	45,82	6,24	84,06	46,75	37,31	7,00	5,00	1,72	6,13	-	-	6,33	-	6,33	-	84,06	-	0,52			2,24
05.01.16	24,00	-	51,53	44,33	7,20	85,39	46,17	39,22	7,00	5,00	1,76	7,11	-	-	7,33	-	7,33	-	84,37	-	0,60			2,36
06.01.16	24,00	-	53,90	45,49	8,41	81,65	45,01	36,64	7,00	5,00	1,72	8,05	-	-	8,32	-	8,32	-	79,59	-	0,64			2,36
07.01.16	24,00	-	53,33	45,63	7,70	85,57	46,95	38,62	7,00	5,00	1,77	7,62	-	-	7,84	-	7,84	-	85,42	-	0,65			2,42
08.01.16	24,00	-	54,18	45,04	9,14	87,20	47,15	40,05	7,00	5,00	1,81	9,11	-	-	9,39	-	9,39	-	86,98	-	0,80			2,60
09.01.16	24,00	-	53,62	44,73	8,89	87,56	47,16	40,40	7,00	5,00	1,81	8,85	-	-	9,14	-	9,14	-	87,66	-	0,78			2,59
10.01.16	24,00	-	50,24	41,85	8,39	87,96	46,24	41,72	7,00	5,00	1,77	8,14	-	-	8,40	-	8,40	-	88,25	-	0,72			2,49
11.01.16	24,00	-	53,44	44,36	9,08	89,36	48,05	41,31	7,00	5,00	1,85	8,91	-	-	9,22	-	9,22	-	89,11	-	0,79			2,65
12.01.16	24,00	-	52,55	44,11	8,44	89,32	48,64	40,68	7,00	5,00	1,81	8,36	-	-	8,61	-	8,61	-	89,33	-	0,75			2,55
13.01.16	24,00	-	52,30	44,32	7,98	89,71	49,70	40,01	7,00	5,00	1,79	7,90	-	-	8,18	-	8,18	-	89,12	-	0,70			2,49
14.01.16	24,00	-	52,07	44,26	7,81	89,75	49,71	40,04	7,00	5,00	1,78	7,74	-	-	8,03	-	8,03	-	89,54	-	0,70			2,48
15.01.16	24,00	-	50,03	44,21	5,82	89,34	49,28	40,06	7,00	5,00	1,78	5,75	-	-	5,94	-	5,94	-	88,42	-	0,51			2,29
16.01.16	24,00	-	52,91	44,25	8,66	89,34	49,19	40,15	7,00	5,00	1,78	8,57	-	-	8,87	-	8,87	-	89,48	-	0,77			2,55
17.01.16	24,00	-	54,62	44,35	10,27	90,08	49,70	40,38	7,00	5,00	1,80	10,26	-	-	10,61	-	10,61	-	90,06	-	0,92			2,72
18.01.16	24,00	-	51,62	44,79	6,83	89,37	49,35	40,02	7,00	5,00	1,81	6,75	-	-	6,99	-	6,99	-	88,91	-	0,60			2,41
19.01.16	24,00	-	52,54	45,12	7,42	89,88	50,34	39,54	7,00	5,00	1,79	7,41	-	-	7,67	-	7,67	-	89,48	-	0,66			2,45
20.01.16	24,00	-	51,90	45,02	6,88	89,80	50,79	39,01	7,00	5,00	1,76	6,94	-	-	7,18	-	7,18	-	89,27	-	0,62			2,38
21.01.16	24,00	-	52,26	44,70	7,56	89,62	50,57	39,05	7,00	5,00	1,75	7,60	-	-	7,88	-	7,88	-	89,11	-	0,68			2,43
22.01.16	24,00		53,10	44,99	8,11	82,46	46,67	35,79	7,00	5,00	1,62	7,98	-	-	8,22	-	8,22	-	82,14	-	0,65	-	-	2,27
23.01.16	24,00		53,10	44,99	8,11	82,46	46,67	35,79	7,00	5,00	1,62	7,98	-	-	8,22	-	8,22	-	82,14	-	0,65	-	-	2,27
Среднее	24,00	-	53,10	44,99	8,11	82,46	46,67	35,79	7,00	5,00	1,62	7,98	-	-	8,22	-	8,22	-	82,14	-	0,65	-	-	2,27
Итого	744,00		1646,16	1394,60	251,56						50,22	247,50	0,00	0,00	254,93	0,00	254,93	0,00			20,29	0,00	0,00	70,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = -0,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **254,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать теплосетей

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.