Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	83,57	66,25	17,32	67,14	42,86	24,28	7,00	5,00	1,79	15,90	-	-	16,19	-	16,19	-	61,78	-	0,98			2,77
25.12.15	24,00	-	82,36	67,79	14,57	67,91	43,17	24,74	7,00	5,00	1,84	13,21	-	-	13,44	-	13,44	-	62,73	-	0,83			2,67
26.12.15	24,00	-	83,37	66,05	17,32	67,74	42,51	25,23	7,00	5,00	1,85	15,93	-	-	16,22	-	16,22	-	62,32	-	0,99			2,84
27.12.15	24,00	-	86,23	68,93	17,30	72,23	43,65	28,58	7,00	5,00	2,12	15,72	-	-	16,09	-	16,09	-	70,28	-	1,10			3,22
28.12.15	24,00	-	82,89	67,27	15,62	74,50	44,24	30,26	7,00	5,00	2,20	14,19	-	-	14,52	-	14,52	-	70,13	-	1,00			3,20
29.12.15	24,00	-	81,41	67,39	14,02	76,02	44,68	31,34	7,00	5,00	2,28	12,57	-	-	12,87	-	12,87	-	71,70	-	0,90			3,18
30.12.15	24,00	-	83,37	66,12	17,25	80,22	46,02	34,20	7,00	5,00	2,46	15,83	-	-	16,21	-	16,21	-	74,95	-	1,19			3,65
31.12.15	24,00	-	86,12	66,57	19,55	82,52	47,67	34,85	7,00	5,00	2,55	18,13	-	-	18,62	-	18,62	-	76,31	-	1,38			3,94
01.01.16	24,00	-	76,57	62,10	14,47	81,28	46,06	35,22	7,00	5,00	2,51	13,23	-	-	13,47	-	13,47	-	65,00	-	0,86			3,36
02.01.16	24,00	-	77,02	64,17	12,85	83,44	45,71	37,73	7,00	5,00	2,68	11,43	-	-	11,70	-	11,70	-	71,66	-	0,82			3,50
03.01.16	24,00	-	76,28	62,32	13,96	85,79	46,84	38,95	7,00	5,00	2,76	12,66	-	-	12,93	-	12,93	-	68,44	-	0,87			3,63
04.01.16	24,00	-	80,90	66,99	13,91	88,01	48,06	39,95	7,00	5,00	2,89	12,58	-	-	12,96	-	12,96	-	80,40	-	1,01			3,90
05.01.16	24,00	-	77,38	62,99	14,39	89,56	47,62	41,94	7,00	5,00	2,92	13,10	-	-	13,46	-	13,46	-	77,65	-	1,02			3,93
06.01.16	24,00	-	70,12	56,11	14,01	85,79	43,67	42,12	7,00	5,00	2,59	13,19	-	-	13,51	-	13,51	-	74,25	-	0,98			3,57
07.01.16	24,00	-	69,62	57,13	12,49	89,46	44,47	44,99	7,00	5,00	2,76	11,52	-	-	11,84	-	11,84	-	81,00	-	0,94			3,69
08.01.16	24,00	-	70,37	55,08	15,29	91,20	44,75	46,45	7,00	5,00	2,80	14,41	-	-	14,83	-	14,83	-	79,90	-	1,15			3,96
09.01.16	24,00	-	69,22	55,18	14,04	91,59	44,72	46,87	7,00	5,00	2,81	13,23	-	-	13,59	-	13,59	-	80,57	-	1,07			3,88
10.01.16	24,00	-	64,88	50,40	14,48	92,27	43,92	48,35	7,00	5,00	2,70	13,73	-	-	14,10	-	14,10	-	78,67	-	1,08			3,78
11.01.16	24,00	-	69,58	56,46	13,12	93,42	45,82	47,60	7,00	5,00	2,80	12,34	-	-	12,78	-	12,78	-	90,63	-	1,12			3,92
12.01.16	24,00	-	68,21	56,55	11,66	93,36	46,37	46,99	7,00	5,00	2,75	10,94	-	-	11,35	-	11,35	-	91,68	-	1,01			3,75
13.01.16	24,00	-	67,44	55,69	11,75	93,65	47,10	46,55	7,00	5,00	2,68	11,04	-	-	11,45	-	11,45	-	91,57	-	1,01			3,70
14.01.16	24,00	-	66,58	54,35	12,23	93,80	46,81	46,99	7,00	5,00	2,66	11,54	-	-	11,98	-	11,98	-	90,86	-	1,05			3,71
15.01.16	24,00	-	64,78	53,83	10,95	93,66	45,99	47,67	7,00	5,00	2,65	10,41	-	-	10,81	-	10,81	-	91,35	-	0,95			3,60
16.01.16	24,00	-	64,75	52,81	11,94	93,37	45,46	47,91	7,00	5,00	2,61	11,44	-	-	11,86	-	11,86	-	90,80	-	1,04			3,65
17.01.16	24,00	-	65,10	51,47	13,63	93,89	45,53	48,36	7,00	5,00	2,59	13,22	-	-	13,69	-	13,69	-	89,61	-	1,19			3,78
18.01.16	24,00	-	62,03	51,16	10,87	93,50	44,78	48,72	7,00	5,00	2,56	10,58	-	-	10,95	-	10,95	-	90,44	-	0,96			3,51
19.01.16	24,00	-	61,79	50,50	11,29	93,77	45,32	48,45	7,00	5,00	2,50	11,11	-	-	11,50	-	11,50	-	90,83	-	1,01			3,51
20.01.16	24,00	-	62,05	49,44	12,61	93,88	45,75	48,13	7,00	5,00	2,45	12,43	-	-	12,86	-	12,86	-	89,81	-	1,12			3,57
21.01.16	24,00	-	61,62	48,98	12,64	93,67	45,55	48,12	7,00	5,00	2,43	12,48	-	-	12,92	-	12,92	-	89,11	-	1,11			3,55
22.01.16	24,00	-	60,55	49,00	11,55	93,60	44,96	48,64	7,00	5,00	2,46	11,36	-	-	11,77	-	11,77	-	88,69	-	1,01			3,47
23.01.16	24,00	-	61,39	48,81	12,58	93,26	44,10	49,16	7,00	5,00	2,48	12,40	-	-	12,81	-	12,81	-	88,20	-	1,10			3,58
Среднее	24,00	-	72,18	58,32	13,86	86,56	45,30	41,27	7,00	5,00	2,52	12,96	-	-	13,33	-	13,33	-	80,04	-	1,03	-	-	3,55
Итого	744,00		2237,55	1807,89	429,66						78,11	401,85	0,00	0,00	413,28	0,00	413,28	0,00			31,83	0,00	0,00	109,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	12349,44	9773,46	2591,35	-	2637,49	-	316,04	-	-
	24.01.16 01:00	14167,82	11244,07	2918,54	-	2974,61	-	311,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = -0,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 01 16 г.

Отрегулировать температуру Ивс