Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	82,11	74,43	7,68	67,88	43,86	24,02	7,00	5,00	1,74	8,52	-	-	8,70	-	8,70	-	67,11	-	0,57			2,31
25.12.15	24,00	-	83,66	75,22	8,44	68,70	44,17	24,53	7,00	5,00	1,79	9,39	-	-	9,60	-	9,60	-	67,96	-	0,64			2,43
26.12.15	24,00	-	82,98	74,41	8,57	68,49	43,54	24,95	7,00	5,00	1,81	9,34	-	-	9,57	-	9,57	-	67,98	-	0,64			2,45
27.12.15	24,00	-	87,59	75,62	11,97	72,98	44,92	28,06	7,00	5,00	2,08	12,68	-	-	12,99	-	12,99	-	72,74	-	0,92			3,00
28.12.15	24,00	-	82,29	74,23	8,06	75,39	45,41	29,98	7,00	5,00	2,18	8,78	-	-	8,99	-	8,99	-	74,68	-	0,66			2,84
29.12.15	24,00	-	82,28	74,20	8,08	76,98	45,86	31,12	7,00	5,00	2,26	8,86	-	-	9,11	-	9,11	-	76,50	-	0,68			2,93
30.12.15	24,00	-	84,02	74,30	9,72	81,20	47,25	33,95	7,00	5,00	2,47	10,39	-	-	10,71	-	10,71	-	81,23	-	0,84			3,31
31.12.15	24,00	-	86,41	75,47	10,94	83,54	48,84	34,70	7,00	5,00	2,57	11,74	-	-	12,08	-	12,08	-	82,75	-	0,97			3,54
01.01.16	24,00	-	78,63	73,01	5,62	82,42	47,23	35,19	7,00	5,00	2,52	6,44	-	-	6,61	-	6,61	-	80,53	-	0,52			3,03
02.01.16	24,00	-	83,57	72,94	10,63	84,62	47,23	37,39	7,00	5,00	2,67	11,40	-	-	11,76	-	11,76	-	83,73	-	0,96			3,63
03.01.16	24,00	-	80,81	73,32	7,49	87,02	48,52	38,50	7,00	5,00	2,77	8,28	-	-	8,55	-	8,55	-	85,90	-	0,71			3,48
04.01.16	24,00	-	82,57	75,02	7,55	89,19	49,77	39,42	7,00	5,00	2,91	8,25	-	-	8,53	-	8,53	-	88,31	-	0,73			3,64
05.01.16	24,00	-	79,80	72,95	6,85	90,93	49,60	41,33	7,00	5,00	2,98	7,54	-	-	7,79	-	7,79	-	88,90	-	0,67			3,65
06.01.16	24,00	-	80,46	72,47	7,99	87,52	47,62	39,90	7,00	5,00	2,84	8,79	-	-	9,09	-	9,09	-	85,74	-	0,75			3,59
07.01.16	24,00	-	81,30	74,96	6,34	90,94	49,17	41,77	7,00	5,00	3,09	7,00	-	-	7,24	-	7,24	-	89,70	-	0,63			3,72
08.01.16	24,00	-	82,35	74,58	7,77	92,74	49,71	43,03	7,00	5,00	3,17	8,36	-	-	8,68	-	8,68	-	91,43	-	0,77			3,94
09.01.16	24,00	-	81,29	74,49	6,80	93,18	49,93	43,25	7,00	5,00	3,17	7,46	-	-	7,72	-	7,72	-	91,78	-	0,69			3,86
10.01.16	24,00	-	79,74	69,93	9,81	93,89	49,20	44,69	7,00	5,00	3,09	10,39	-	-	10,75	-	10,75	-	92,93	-	0,97			4,05
11.01.16	24,00	-	82,12	74,01	8,11	95,02	51,06	43,96	7,00	5,00	3,22	8,70	-	-	9,01	-	9,01	-	93,76	-	0,82			4,03
12.01.16	24,00	-	79,69	73,79	5,90	94,94	51,71	43,23	7,00	5,00	3,15	6,51	-	-	6,76	-	6,76	-	93,45	-	0,61			3,76
13.01.16	24,00	-	81,07	74,02	7,05	95,28	52,69	42,59	7,00	5,00	3,11	7,69	-	-	7,97	-	7,97	-	93,55	-	0,72			3,83
14.01.16	24,00	-	80,71	73,80	6,91	95,43	52,80	42,63	7,00	5,00	3,11	7,50	-	-	7,81	-	7,81	-	93,92	-	0,70			3,81
15.01.16	24,00	-	79,69	73,75	5,94	95,35	52,30	43,05	7,00	5,00	3,14	6,52	-	-	6,78	-	6,78	-	93,68	-	0,61			3,75
16.01.16	24,00	-	79,37	73,79	5,58	95,04	52,05	42,99	7,00	5,00	3,14	6,14	-	-	6,37	-	6,37	-	93,32	-	0,57			3,71
17.01.16	24,00	-	81,20	73,85	7,35	95,59	52,49	43,10	7,00	5,00	3,14	7,95	-	-	8,25	-	8,25	-	94,28	-	0,75			3,89
18.01.16	24,00	-	81,15	73,97	7,18	95,26	52,19	43,07	7,00	5,00	3,15	7,76	-	-	8,05	-	8,05	-	93,78	-	0,73			3,88
19.01.16	24,00	-	80,34	74,34	6,00	95,52	52,99	42,53	7,00	5,00	3,12	6,61	-	-	6,86	-	6,86	-	93,85	-	0,62			3,74
20.01.16	24,00	-	79,82	74,22	5,60	95,58	53,61	41,97	7,00	5,00	3,07	6,23	-	-	6,47	-	6,47	-	93,88	-	0,58			3,66
21.01.16	24,00	-	80,33	73,83	6,50	95,45	53,44	42,01	7,00	5,00	3,07	7,10	-	-	7,37	-	7,37	-	93,94	-	0,67			3,73
22.01.16	24,00	-	80,81	73,66	7,15	95,40	52,94	42,46	7,00	5,00	3,09	7,74	-	-	8,03	-	8,03	-	94,05	-	0,73			3,82
23.01.16	24,00	-	80,70	73,48	7,22	95,05	52,08	42,97	7,00	5,00	3,12	7,79	-	-	8,08	-	8,08	-	93,53	-	0,73			3,85
Среднее	24,00	-	81,58	73,94	7,64	87,95	49,49	38,46	7,00	5,00	2,80	8,32	-	-	8,59	-	8,59	-	86,74	-	0,71	-	-	3,51
Итого	744,00		2528,86	2292,06	236,80						86,71	257,85	0,00	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00			22,13	0,00	0,00	108,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
29.12.15 03:00	7846,71	6231,32	1645,02	-	1677,31	-	265,10	-	
24.01.16 02:00	9957,41	8149,38	1854,70	-	1894,30	-	361,07	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = -0,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **266,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру vbc