Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО | Строит.Адрес: Полярников 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 98,64 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	124,79	124,79	0,00	76,82	51,24	25,58	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
25.12.15	24,00	-	125,25	125,25	0,00	75,11	50,65	24,46	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
26.12.15	24,00	-	126,53	126,53	0,00	75,16	51,33	23,83	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
27.12.15	24,00	-	127,04	127,04	0,00	74,89	51,55	23,34	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
28.12.15	24,00	-	126,70	126,70	0,00	74,77	50,55	24,22	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
29.12.15	24,00	-	126,39	126,39	0,00	75,09	50,79	24,30	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
30.12.15	24,00	-	125,85	125,85	0,00	75,94	51,28	24,66	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
31.12.15	24,00	-	127,01	127,01	0,00	75,77	51,57	24,20	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
01.01.16	24,00	-	126,82	126,82	0,00	75,15	51,20	23,95	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
02.01.16	24,00	-	124,34	124,34	0,00	74,13	50,30	23,83	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
03.01.16	24,00	-	123,65	123,65	0,00	74,81	50,27	24,54	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
04.01.16	24,00	-	125,55	125,55	0,00	78,48	52,21	26,27	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
05.01.16	24,00	-	125,59	125,59	0,00	77,99	51,99	26,00	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
06.01.16	24,00	-	123,62	123,44	0,18	86,53	56,52	30,01	7,00	5,00	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,72
07.01.16	24,00	-	117,91	118,95	-1,04	91,56	57,97	33,59	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,18			4,02
08.01.16	24,00	-	125,38	125,38	0,00	94,75	60,78	33,97	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
09.01.16	24,00	-	130,09	129,90	0,19	93,68	61,12	32,56	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,26
10.01.16	24,00	-	115,45	115,45	0,00	94,32	59,26	35,06	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
11.01.16	24,00	-	114,15	114,15	0,00	96,44	59,84	36,60	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
12.01.16	24,00	-	115,14	114,62	0,52	97,02	61,15	35,87	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,17
13.01.16	24,00	-	126,27	124,94	1,33	97,62	64,20	33,42	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			4,32
14.01.16	24,00	-	122,10	120,76	1,34	97,78	63,60	34,18	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			4,28
15.01.16	24,00	-	122,56	122,28	0,28	98,57	63,30	35,27	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,36
16.01.16	24,00	-	122,41	121,92	0,49	98,22	63,23	34,99	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,33
17.01.16	24,00	-	122,05	121,56	0,49	98,36	63,29	35,07	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,33
18.01.16	24,00	-	122,56	121,47	1,09	98,43	62,74	35,69	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			4,46
19.01.16	24,00	-	124,31	124,06	0,25	98,10	60,67	37,43	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,68
20.01.16	24,00	-	121,84	121,84	0,00	97,36	60,03	37,33	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
21.01.16	24,00		123,62	123,44	0,18	86,53	56,52	30,01	7,00	5,00	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,72
22.01.16	24,00		123,62	123,44	0,18	86,53	56,52	30,01	7,00	5,00	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,72
23.01.16	24,00		123,62	123,44	0,18	86,53	56,52	30,01	7,00	5,00	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,72
Среднее	24,00	-	123,62	123,44	0,18	86,53	56,52	30,01	7,00	5,00	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,72
Итого	744,00		3832,21	3826,54	5,67						114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,64	0,00	0,00	115,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
(печать энергосбыта)