Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	76,76	76,76	0,00	70,24	47,13	23,11	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
25.12.15	24,00	-	74,56	74,56	0,00	69,09	46,28	22,81	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
26.12.15	24,00	-	75,38	75,38	0,00	69,76	46,36	23,40	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
27.12.15	24,00	-	74,84	74,84	0,00	73,58	47,26	26,32	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
28.12.15	24,00	-	73,12	73,12	0,00	75,99	47,59	28,40	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
29.12.15	24,00	-	42,94	42,96	-0,02	75,04	48,92	26,12	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
30.12.15	24,00	-	69,68	69,68	0,00	81,12	48,54	32,58	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
31.12.15	24,00	-	73,69	73,69	0,00	86,02	51,73	34,29	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
01.01.16	24,00	-	74,10	74,10	0,00	85,26	50,99	34,27	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
02.01.16	24,00	-	74,45	74,45	0,00	86,22	50,72	35,50	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
03.01.16	24,00	-	74,35	74,35	0,00	88,99	51,90	37,09	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
04.01.16	24,00	-	74,57	74,57	0,00	90,58	52,55	38,03	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
05.01.16	24,00	-	74,26	74,26	0,00	91,71	52,58	39,13	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
06.01.16	24,00	-	50,34	50,34	0,00	85,76	49,64	36,12	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
07.01.16	24,00	-	66,39	66,39	0,00	89,35	51,59	37,76	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,53
08.01.16	24,00	-	83,88	83,88	0,00	93,31	59,19	34,12	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
09.01.16	24,00	-	84,63	84,40	0,23	94,10	56,38	37,72	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
10.01.16	24,00	-	84,38	84,38	0,00	93,30	56,67	36,63	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
11.01.16	24,00	-	75,50	75,50	0,00	95,10	54,00	41,10	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
12.01.16	24,00	-	76,00	76,00	0,00	96,03	55,15	40,88	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
13.01.16	24,00	-	80,60	80,60	0,00	97,24	58,01	39,23	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
14.01.16	24,00	-	82,08	82,08	0,00	97,68	58,87	38,81	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
15.01.16	24,00	-	80,24	80,24	0,00	97,66	58,21	39,45	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
16.01.16	24,00	-	80,59	80,59	0,00	98,25	58,47	39,78	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
17.01.16	24,00	-	80,37	80,37	0,00	98,03	58,21	39,82	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
18.01.16	24,00	-	80,12	80,12	0,00	97,98	57,73	40,25	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
19.01.16	24,00	-	81,39	81,39	0,00	98,42	58,92	39,50	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
20.01.16	24,00	-	80,32	80,32	0,00	97,12	58,50	38,62	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
21.01.16	24,00	-	78,62	78,62	0,00	97,09	58,09	39,00	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
22.01.16	24,00	-	78,51	78,51	0,00	97,37	57,70	39,67	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
23.01.16	24,00	-	78,54	78,54	0,00	97,45	57,40	40,05	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
Среднее	24,00	-	75,33	75,32	0,01	89,19	53,72	35,47	7,00	5,00	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,70
Итого	744,00		2335,20	2334,99	0,21						83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	83,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	5387,04	5388,13	0,00	-	0,00	-	127,38	-	-
	24.01.16 03:00	7295,73	7298,69	0,00	-	0,00	-	199,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
должность потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.