Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-208385-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: BKT-7 № 208385 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 57,18 | 49,52 | 7,66 | 66,29 | 41,18 | 25,11 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,75 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 54,53 | 47,15 | 7,38 | 64,81 | 39,28 | 25,53 | 7,00 | 5,00 | 1,68 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,68 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 53,89 | 46,47 | 7,42 | 64,66 | 38,52 | 26,14 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,69 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 52,89 | 45,48 | 7,41 | 65,69 | 38,48 | 27,21 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,73 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 28,48 | 25,48 | 3,00 | 65,31 | 44,06 | 21,25 | 7,00 | 5,00 | 0,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,74 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 82,23 | 73,74 | 8,49 | 65,91 | 45,01 | 20,90 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,10 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 83,15 | 74,64 | 8,51 | 66,41 | 45,71 | 20,70 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,11 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 82,85 | 74,35 | 8,50 | 66,51 | 45,80 | 20,71 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,11 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 81,26 | 72,97 | 8,29 | 66,37 | 45,58 | 20,79 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,07 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 79,71 | 71,48 | 8,23 | 66,16 | 44,87 | 21,29 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,07 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 80,92 | 72,60 | 8,32 | 65,94 | 44,95 | 20,99 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,07 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 45,61 | 47,10 | -1,49 | 90,81 | 53,87 | 36,94 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,78 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 92,47 | 92,31 | 0,16 | 93,77 | 58,46 | 35,31 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | 3,26 | 3,28 — 0,02 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 96,64 | 95,85 | 0,79 | 92,74 | 56,83 | 35,91 | 7,00 | 5,00 | 3,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | 3,44 | 3,52 — 0,08 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 95,70 | 94,86 | 0,84 | 93,27 | 56,63 | 36,64 | 7,00 | 5,00 | 3,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,56 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 94,82 | 94,82 | 0,00 | 95,22 | 57,25 | 37,97 | 7,00 | 5,00 | 3,61 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,61 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 97,67 | 93,04 | 4,63 | 95,86 | 58,94 | 36,92 | 7,00 | 5,00 | 3,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,89 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 97,57 | 89,03 | 8,54 | 97,17 | 59,97 | 37,20 | 7,00 | 5,00 | 4,15 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,15 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 97,26 | 88,87 | 8,39 | 97,31 | 60,18 | 37,13 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,13 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 97,80 | 89,28 | 8,52 | 97,38 | 60,50 | 36,88 | 7,00 | 5,00 | 4,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,13 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 97,67 | 86,58 | 11,09 | 96,36 | 60,65 | 35,71 | 7,00 | 5,00 | 4,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,17 |
| 21.01.16 | 24,00 | | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 22.01.16 | 24,00 | | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| 23.01.16 | 24,00 | | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,45 |
| Среднее | 24,00 | - | 71,75 | 66,33 | 5,42 | 72,78 | 45,94 | 26,84 | 6,39 | 4,57 | 2,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 |
| Итого | 744,00 | | 2224,32 | 2056,27 | 168,05 | | | | | | 73,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ~~75,95~~ 75,85 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.06.15 12:00 | 32414,39 | 30775,09 | 0,00 | - | 0,00 | - | 845,51 | - | - |
| | 15.06.15 12:00 | 32414,39 | 30775,09 | 0,00 | - | 0,00 | - | 845,51 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~75,95~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
75,85

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» 01 16 г.

ав Тс