Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	110,46	112,55	-2,09	70,13	50,21	19,92	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
25.12.15	24,00	-	107,11	109,02	-1,91	68,97	48,87	20,10	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
26.12.15	24,00	-	108,35	110,17	-1,82	69,64	48,89	20,75	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
27.12.15	24,00	-	107,37	109,17	-1,80	73,47	50,30	23,17	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
28.12.15	24,00	-	104,73	106,45	-1,72	75,87	50,90	24,97	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
29.12.15	24,00	-	61,56	62,48	-0,92	75,22	51,63	23,59	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
30.12.15	24,00	-	98,43	100,27	-1,84	80,73	50,96	29,77	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
31.12.15	24,00	-	103,69	105,47	-1,78	85,86	54,39	31,47	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
01.01.16	24,00	-	103,98	106,30	-2,32	85,10	53,58	31,52	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
02.01.16	24,00	-	104,28	106,75	-2,47	86,06	53,36	32,70	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
03.01.16	24,00	-	104,71	107,25	-2,54	88,83	54,80	34,03	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
04.01.16	24,00	-	104,77	107,46	-2,69	90,41	55,26	35,15	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
05.01.16	24,00	-	106,02	108,17	-2,15	66,44	46,54	19,90	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
06.01.16	42,00	-	105,17	107,63	-2,46	81,89	52,20	29,69	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,12
07.01.16	19,00	-	105,17	107,63	-2,46	81,89	52,20	29,69	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,12
08.01.16	24,00	-	108,02	104,50	3,52	94,47	69,93	24,54	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
09.01.16	24,00	-	108,36	104,61	3,75	93,40	68,32	25,08	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
10.01.16	24,00	-	108,69	105,11	3,58	93,93	66,03	27,90	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
11.01.16	11,00	-	105,17	107,63	-2,46	81,89	52,20	29,69	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,12
12.01.16	24,00	-	107,54	105,08	2,46	95,94	65,74	30,20	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
13.01.16	24,00	-	111,93	114,58	-2,65	97,10	66,59	30,51	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
14.01.16	24,00	-	109,27	110,51	-1,24	97,61	66,06	31,55	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
15.01.16	24,00	-	107,01	109,09	-2,08	97,58	64,08	33,50	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
16.01.16	24,00	-	107,07	110,09	-3,02	98,17	63,71	34,46	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
17.01.16	24,00	-	107,08	110,07	-2,99	97,95	63,26	34,69	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
18.01.16	24,00	-	106,80	109,45	-2,65	97,92	62,34	35,58	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
19.01.16	24,00	-	110,55	110,32	0,23	98,32	61,93	36,39	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
20.01.16	24,00	-	108,02	110,09	-2,07	97,07	61,81	35,26	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
21.01.16	24,00	-	105,85	108,66	-2,81	97,02	61,72	35,30	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
22.01.16	24,00	-	105,50	108,24	-2,74	97,32	61,54	35,78	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
23.01.16	24,00	-	105,67	108,32	-2,65	97,42	61,19	36,23	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
Среднее	24,00	-	105,11	106,55	-1,44	87,54	57,76	29,78	7,00	5,00	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Итого	744,00		3258,32	3303,11	-44,79						98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,64

ав
Тс

2,56 −0,35
2,62 −0,37

97,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 17:00	7147,77	7289,07	0,00	-	0,00	-	155,30	-	-
	24.01.16 03:00	1743,22	1752,09	0,00	-	0,00	-	57,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 98,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

97,92

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.

Отрегулировать температуру