Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	129,39	129,10	0,29	70,07	38,92	31,15	7,00	5,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,04
25.12.15	24,00	-	117,77	117,77	0,00	68,90	37,33	31,57	7,00	5,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,72
26.12.15	24,00	-	117,98	117,98	0,00	69,61	37,05	32,56	7,00	5,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,84
27.12.15	24,00	-	117,54	117,12	0,42	73,39	37,59	35,80	7,00	5,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,22
28.12.15	24,00	-	113,72	113,72	0,00	75,80	37,29	38,51	7,00	5,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,38
29.12.15	24,00	-	67,26	67,97	-0,71	74,72	39,13	35,59	7,00	5,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,48
30.12.15	24,00	-	120,51	120,35	0,16	80,84	38,50	42,34	7,00	5,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,12
31.12.15	24,00	-	123,39	123,39	0,00	85,80	41,17	44,63	7,00	5,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,51
01.01.16	24,00	-	123,34	123,34	0,00	85,09	40,45	44,64	7,00	5,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,51
02.01.16	24,00	-	122,46	122,46	0,00	86,05	39,62	46,43	7,00	5,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,69
03.01.16	24,00	-	124,05	124,05	0,00	88,81	40,88	47,93	7,00	5,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			5,95
04.01.16	24,00	-	123,44	123,14	0,30	90,40	40,97	49,43	7,00	5,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,12
05.01.16	24,00	-	123,67	123,23	0,44	91,55	40,75	50,80	7,00	5,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,31
06.01.16	24,00	-	80,64	80,49	0,15	85,40	39,17	46,23	7,00	5,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,75
07.01.16	24,00	-	21,40	14,91	6,49	77,69	43,18	34,51	7,00	5,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,04
08.01.16	24,00	-	126,93	119,38	7,55	93,14	45,33	47,81	7,00	5,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		5,71	6,42 — 0,71
09.01.16	24,00	-	127,93	124,30	3,63	93,91	46,05	47,86	7,00	5,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		5,95	6,30 — 0,35
10.01.16	24,00	-	128,64	126,73	1,91	93,10	45,64	47,46	7,00	5,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,20
11.01.16	24,00	-	115,08	111,08	4,00	94,88	43,56	51,32	7,00	5,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,09
12.01.16	24,00	-	114,61	103,85	10,76	95,78	44,47	51,31	7,00	5,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,37
13.01.16	24,00	-	122,57	120,96	1,61	96,99	45,92	51,07	7,00	5,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,34
14.01.16	24,00	-	126,48	125,25	1,23	97,44	46,00	51,44	7,00	5,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,57
15.01.16	24,00	-	124,55	124,10	0,45	97,42	44,66	52,76	7,00	5,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,60
16.01.16	24,00	-	124,68	124,68	0,00	98,00	44,75	53,25	7,00	5,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,65
17.01.16	24,00	-	125,09	125,09	0,00	97,79	44,95	52,84	7,00	5,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,62
18.01.16	24,00	-	126,33	124,63	1,70	97,75	44,92	52,83	7,00	5,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,76
19.01.16	24,00	-	125,37	124,80	0,57	97,85	44,87	52,97	7,00	5,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	6,68
20.01.16	24,00	-	122,74	121,77	0,97	96,88	46,01	50,87	7,00	5,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,36
21.01.16	24,00	-	128,43	127,46	0,97	96,86	45,97	50,89	7,00	5,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,60
22.01.16	24,00	-	127,86	127,33	0,53	97,15	45,74	51,41	7,00	5,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,61
23.01.16	24,00	-	127,08	127,08	0,00	97,23	45,28	51,95	7,00	5,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,61
Среднее	24,00	-	116,80	115,40	1,40	88,59	42,46	46,13	7,00	5,00	5,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53
Итого	744,00		3620,93	3577,51	43,42						171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	~~171,46~~ 170,4

ав Тс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	10414,57	10386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	333,71	-	-
	24.01.16 02:00	13438,40	13354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	485,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~171,46~~ Гкал; 170,4
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Ф-л "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 16 г. печать энергосбыта