Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9040.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Полярников 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	160,37	154,58	5,79	69,25	44,18	25,07	7,00	5,00	4,02	6,61	0,00	0,00	6,74	0,00	6,74	-	69,40	0,00	0,26			4,28
25.12.15	24,00	-	150,75	145,03	5,72	68,15	42,84	25,31	7,00	5,00	3,82	6,07	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	-	68,17	0,00	0,25			4,06
26.12.15	24,00	-	151,15	145,13	6,02	68,82	42,62	26,20	7,00	5,00	3,96	6,36	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49	-	69,03	0,00	0,26			4,22
27.12.15	24,00	-	150,62	144,27	6,35	72,47	43,64	28,83	7,00	5,00	4,35	6,37	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	-	72,68	0,00	0,28			4,62
28.12.15	24,00	-	146,62	140,48	6,14	74,81	43,66	31,15	7,00	5,00	4,57	6,04	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16	-	75,50	0,00	0,27			4,84
29.12.15	24,00	-	84,61	82,68	1,93	75,18	44,00	31,18	7,00	5,00	2,62	7,70	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	-	54,59	0,00	0,11			2,73
30.12.15	24,00	-	153,36	145,36	8,00	79,33	44,46	34,87	7,00	5,00	5,34	8,71	0,00	0,00	8,98	0,00	8,98	-	80,95	0,00	0,37			5,70
31.12.15	24,00	-	156,60	147,77	8,83	84,60	47,82	36,78	7,00	5,00	5,77	7,09	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31	-	84,52	0,00	0,42			6,19
01.01.16	24,00	-	153,13	147,66	5,47	83,83	46,89	36,94	7,00	5,00	5,66	4,00	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	-	83,41	0,00	0,26			5,92
02.01.16	24,00	-	153,12	147,81	5,31	84,77	46,41	38,36	7,00	5,00	5,88	3,90	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	-	84,49	0,00	0,25			6,13
03.01.16	24,00	-	153,65	147,53	6,12	87,62	47,75	39,87	7,00	5,00	6,13	4,19	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32	-	87,42	0,00	0,29			6,42
04.01.16	24,00	-	154,29	147,46	6,83	89,18	48,22	40,96	7,00	5,00	6,33	5,21	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	-	88,97	0,00	0,33			6,66
05.01.16	24,00	-	153,81	146,88	6,93	90,27	48,10	42,17	7,00	5,00	6,50	5,08	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	-	89,99	0,00	0,33			6,83
06.01.16	24,00	-	105,48	102,87	2,61	85,07	46,10	38,97	7,00	5,00	4,09	3,57	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	-	70,52	0,00	0,14			4,23
07.01.16	24,00	-	73,86	70,43	3,43	89,40	55,81	33,59	7,00	5,00	2,36	4,43	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58	-	82,68	0,00	0,33			2,69
08.01.16	24,00	-	151,28	142,56	8,72	91,81	49,99	41,82	7,00	5,00	6,33	6,14	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37	-	92,46	0,00	0,44			6,77
09.01.16	24,00	-	151,35	141,89	9,46	92,63	49,43	43,20	7,00	5,00	6,55	5,76	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	-	92,23	0,00	0,47			7,02
10.01.16	24,00	-	150,67	142,59	8,08	91,14	47,74	43,40	7,00	5,00	6,55	6,46	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69	-	90,98	0,00	0,39			6,93
11.01.16	24,00	-	151,10	142,35	8,75	91,86	49,05	42,81	7,00	5,00	6,48	6,12	0,00	0,00	6,35	1,00	6,35	-	91,89	1,00	0,43	-	-	6,91
12.01.16	24,00	-	151,10	142,35	8,75	91,86	49,05	42,81	7,00	5,00	6,48	6,12	0,00	0,00	6,35	2,00	6,35	-	91,89	2,00	0,43	-	-	6,91
13.01.16	24,00	-	151,10	142,35	8,75	91,86	49,05	42,81	7,00	5,00	6,48	6,12	0,00	0,00	6,35	3,00	6,35	-	91,89	3,00	0,43	-	-	6,91
14.01.16	24,00	-	157,13	149,60	7,53	96,13	52,59	43,54	7,00	5,00	6,86	5,44	0,00	0,00	5,66	0,00	5,66	-	95,76	0,00	0,39			7,25
15.01.16	24,00	-	153,93	146,64	7,29	96,14	51,80	44,34	7,00	5,00	6,84	4,74	0,00	0,00	4,89	0,00	4,89	-	95,86	0,00	0,38			7,22
16.01.16	24,00	-	155,22	147,47	7,75	96,74	52,12	44,62	7,00	5,00	6,94	6,66	0,00	0,00	6,93	0,00	6,93	-	96,38	0,00	0,40			7,35
17.01.16	24,00	-	153,91	146,34	7,57	96,53	52,02	44,51	7,00	5,00	6,87	5,56	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	-	96,28	0,00	0,39			7,26
18.01.16	24,00	-	153,10	145,23	7,87	96,48	51,61	44,87	7,00	5,00	6,89	5,95	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	-	96,06	0,00	0,40			7,29
19.01.16	24,00	-	154,25	147,19	7,06	96,83	52,73	44,10	7,00	5,00	6,81	5,11	0,00	0,00	5,34	0,00	5,34	-	96,52	0,00	0,37			7,19
20.01.16	24,00	-	151,17	145,39	5,78	95,58	52,53	43,05	7,00	5,00	6,52	4,40	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	-	95,11	0,00	0,30			6,83
21.01.16	24,00	-	150,67	143,69	6,98	95,53	52,16	43,37	7,00	5,00	6,55	5,77	0,00	0,00	5,98	0,00	5,98	-	95,03	0,00	0,36			6,91
22.01.16	24,00	-	150,12	143,55	6,57	95,78	51,77	44,01	7,00	5,00	6,62	5,14	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36	-	95,40	0,00	0,34			6,96
23.01.16	24,00	-	149,69	143,48	6,21	95,85	51,33	44,52	7,00	5,00	6,68	5,07	0,00	0,00	5,27	0,00	5,27	-	95,36	0,00	0,32			7,00
Среднее	24,00	-	146,36	139,63	6,73	87,60	48,63	38,97	7,00	5,00	5,74	5,67	-	-	5,86	0,19	5,86	-	86,17	0,19	0,34	-	-	6,07
Итого	744,00		4537,21	4328,60	208,61						177,83	175,89	0,00	0,00	181,58	6,00	181,58	0,00			10,41	0,00	0,00	188,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	8849,51	8447,36	355,66	0,00	363,52	0,00	258,52		-
	24.01.16 03:00	12637,75	12007,73	498,06	0,00	510,92	0,00	428,64		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру