

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	53,81	10,20	190,640	-	-	36,73	5,60	190,620	-	17,08	0,020	0,00	0,00	0,00	3,267
24.12.15	24	-	58,26	10,20	196,190	-	-	38,52	5,60	196,190	-	19,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,883
25.12.15	24	-	59,30	10,20	194,720	-	-	39,16	5,60	194,720	-	20,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,931
26.12.15	24	-	60,36	10,20	193,150	-	-	39,29	5,60	193,090	-	21,07	0,060	0,00	0,00	0,00	4,085
27.12.15	24	-	63,31	10,20	191,120	-	-	39,98	5,60	191,110	-	23,33	0,010	0,00	0,00	0,00	4,468
28.12.15	24	-	66,47	10,20	193,390	-	-	41,02	5,60	193,200	-	25,45	0,190	0,00	0,00	0,00	4,938
29.12.15	24	-	69,68	10,20	193,200	-	-	42,14	5,60	193,050	-	27,54	0,150	0,00	0,00	0,00	5,339
30.12.15	24	-	70,47	10,20	193,530	-	-	42,17	5,60	193,470	-	28,30	0,060	0,00	0,00	0,00	5,489
31.12.15	24	-	76,56	10,20	194,150	-	-	44,67	5,60	194,140	-	31,89	0,010	0,00	0,00	0,00	6,206
01.01.16	24	-	79,45	10,20	193,540	-	-	45,49	5,60	193,540	-	33,96	0,000	0,00	0,00	0,00	6,587
02.01.16	24	-	81,65	10,20	193,780	-	-	45,73	5,60	193,770	-	35,92	0,010	0,00	0,00	0,00	6,977
03.01.16	24	-	82,05	10,20	194,810	-	-	46,03	5,60	194,670	-	36,02	0,140	0,00	0,00	0,00	7,043
04.01.16	24	-	83,73	10,20	196,370	-	-	46,44	5,60	195,740	-	37,29	0,630	0,00	0,00	0,00	7,367
05.01.16	24	-	84,28	10,20	196,690	-	-	46,20	5,60	195,930	-	38,08	0,760	0,00	0,00	0,00	7,538
06.01.16	24	-	84,38	10,20	195,930	-	-	45,53	5,60	195,010	-	38,85	0,920	0,00	0,00	0,00	7,670
07.01.16	24	-	82,66	10,20	196,280	-	-	44,28	5,60	195,220	-	38,38	1,060	0,00	0,00	0,00	7,593
08.01.16	24	-	83,06	10,20	195,440	-	-	43,92	5,60	194,650	-	39,14	0,790	0,00	0,00	0,00	7,701
09.01.16	24	-	82,45	10,20	197,590	-	-	43,62	5,60	196,910	-	38,83	0,680	0,00	0,00	0,00	7,717
10.01.16	24	-	82,42	10,20	197,640	-	-	43,78	5,60	196,720	-	38,64	0,920	0,00	0,00	0,00	7,693
11.01.16	24	-	83,64	10,20	196,660	-	-	44,14	5,60	195,610	-	39,50	1,050	0,00	0,00	0,00	7,832
12.01.16	24	-	85,71	10,20	200,980	-	-	46,09	5,60	200,100	-	39,62	0,880	0,00	0,00	0,00	8,022
13.01.16	24	-	86,06	10,20	223,890	-	-	49,21	5,60	223,250	-	36,85	0,640	0,00	0,00	0,00	8,306
14.01.16	24	-	86,15	10,20	236,950	-	-	50,77	5,60	236,140	-	35,38	0,810	0,00	0,00	0,00	8,451
15.01.16	24	-	86,86	10,20	235,200	-	-	50,74	5,60	234,810	-	36,12	0,390	0,00	0,00	0,00	8,539
16.01.16	24	-	85,73	10,20	234,120	-	-	50,13	5,60	233,920	-	35,60	0,200	0,00	0,00	0,00	8,364
17.01.16	24	-	85,21	10,20	234,140	-	-	50,18	5,60	233,660	-	35,03	0,480	0,00	0,00	0,00	8,246
18.01.16	24	-	86,99	10,20	234,420	-	-	50,67	5,60	233,810	-	36,32	0,610	0,00	0,00	0,00	8,568
19.01.16	24	-	85,83	10,20	235,130	-	-	50,98	5,60	234,480	-	34,85	0,650	0,00	0,00	0,00	8,250
20.01.16	24	-	84,33	10,20	235,140	-	-	50,67	5,60	234,520	-	33,66	0,620	0,00	0,00	0,00	7,967
21.01.16	24	-	84,31	10,20	234,660	-	-	50,65	5,60	234,100	-	33,66	0,560	0,00	0,00	0,00	7,949
22.01.16	24	-	85,51	10,20	234,370	-	-	51,01	5,60	233,920	-	34,50	0,450	0,00	0,00	0,00	8,132
Среднее	24,00	-	78,41	10,20	207,543	-	-	45,48	5,60	207,099	-	32,93	0,444	-	-	-	6,907
Итого	744,0				6433,820	0,000				6420,070	0,000		13,750	0,00	0,00	0,00	214,12

Ориентировочно до конца месяца(+)

2111,117

2106,527

4,590

73,90

Корректировка за прошлый месяц (-)

1824,184

1819,157

5,027

40,22

Итого за январь 2016 :

6720,753

6707,440

13,313

247,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	15352,240	-	15306,050	-	0,000	0,000	328,946	
23.01.16 00:00	21777,930	-	21717,990	-	0,000	0,000	542,920	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

