

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТППТР-05

КТППТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,20	10,20	132,620	-	-	37,09	5,60	132,610	-	15,11	0,010	0,00	0,00	0,00	2,011
24.12.15	24	-	58,19	10,20	131,790	-	-	39,48	5,60	131,780	-	18,71	0,010	0,00	0,00	0,00	2,474
25.12.15	24	-	59,76	10,20	131,930	-	-	40,18	5,60	131,920	-	19,58	0,010	0,00	0,00	0,00	2,593
26.12.15	24	-	60,65	10,20	131,240	-	-	40,17	5,60	131,240	-	20,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,695
27.12.15	24	-	64,77	10,20	127,450	-	-	41,14	5,60	127,370	-	23,63	0,080	0,00	0,00	0,00	3,022
28.12.15	24	-	66,91	10,20	125,870	-	-	41,39	5,60	125,710	-	25,52	0,160	0,00	0,00	0,00	3,225
29.12.15	24	-	72,52	10,20	128,790	-	-	43,93	5,60	128,600	-	28,59	0,190	0,00	0,00	0,00	3,698
30.12.15	24	-	75,23	10,20	131,050	-	-	45,13	5,60	130,900	-	30,10	0,150	0,00	0,00	0,00	3,961
31.12.15	24	-	79,13	10,20	130,090	-	-	46,83	5,60	129,750	-	32,30	0,340	0,00	0,00	0,00	4,228
01.01.16	24	-	80,73	10,20	130,680	-	-	47,01	5,60	130,040	-	33,72	0,640	0,00	0,00	0,00	4,446
02.01.16	24	-	81,35	10,20	129,860	-	-	46,48	5,60	129,390	-	34,87	0,470	0,00	0,00	0,00	4,558
03.01.16	24	-	83,38	10,20	129,230	-	-	47,46	5,60	128,840	-	35,92	0,390	0,00	0,00	0,00	4,671
04.01.16	24	-	85,81	10,20	128,910	-	-	48,15	5,60	128,520	-	37,66	0,390	0,00	0,00	0,00	4,884
05.01.16	24	-	86,60	10,20	127,630	-	-	47,80	5,60	127,180	-	38,80	0,450	0,00	0,00	0,00	4,985
06.01.16	24	-	86,50	10,20	123,580	-	-	46,39	5,60	123,220	-	40,11	0,360	0,00	0,00	0,00	4,985
07.01.16	24	-	87,72	10,20	125,260	-	-	46,55	5,60	124,830	-	41,17	0,430	0,00	0,00	0,00	5,189
08.01.16	24	-	89,31	10,20	127,100	-	-	47,34	5,60	126,600	-	41,97	0,500	0,00	0,00	0,00	5,371
09.01.16	24	-	87,61	10,20	126,920	-	-	46,59	5,60	126,480	-	41,02	0,440	0,00	0,00	0,00	5,241
10.01.16	24	-	87,42	10,20	127,010	-	-	46,92	5,60	126,560	-	40,50	0,450	0,00	0,00	0,00	5,176
11.01.16	24	-	87,89	10,20	127,250	-	-	47,37	5,60	126,750	-	40,52	0,500	0,00	0,00	0,00	5,193
12.01.16	24	-	86,12	10,20	129,910	-	-	48,03	5,60	129,430	-	38,09	0,480	0,00	0,00	0,00	4,982
13.01.16	24	-	84,52	10,20	130,810	-	-	48,22	5,60	130,390	-	36,30	0,420	0,00	0,00	0,00	4,781
14.01.16	24	-	85,39	10,20	130,360	-	-	48,46	5,60	129,890	-	36,93	0,470	0,00	0,00	0,00	4,849
15.01.16	24	-	56,86	10,20	130,960	-	-	35,76	5,60	130,400	-	21,10	0,560	0,00	0,00	0,00	2,754
16.01.16	24	-	85,79	10,20	130,840	-	-	46,66	5,60	130,190	-	39,13	0,650	0,00	0,00	0,00	5,158
17.01.16	24	-	88,04	10,20	132,370	-	-	49,33	5,60	131,350	-	38,71	1,020	0,00	0,00	0,00	5,188
18.01.16	24	-	87,86	10,20	132,130	-	-	49,31	5,60	131,340	-	38,55	0,790	0,00	0,00	0,00	5,147
19.01.16	24	-	86,16	10,20	131,340	-	-	49,31	5,60	130,720	-	36,85	0,620	0,00	0,00	0,00	4,881
20.01.16	24	-	83,74	10,20	133,180	-	-	49,32	5,60	132,670	-	34,42	0,510	0,00	0,00	0,00	4,622
21.01.16	24	-	83,75	10,20	132,900	-	-	49,22	5,60	132,370	-	34,53	0,530	0,00	0,00	0,00	4,625
22.01.16	24	-	86,35	10,20	132,340	-	-	49,70	5,60	131,750	-	36,65	0,590	0,00	0,00	0,00	4,894
Среднее	24,00	-	78,98	10,20	129,723	-	-	45,70	5,60	129,316	-	33,28	0,407	-	-	-	4,338
Итого	744,0				4021,400	0,000				4008,790	0,000		12,610	0,00	0,00	0,00	134,49

Ориентировочно до конца месяца(+)

1189,414

1183,359

6,056

44,38

Корректировка за прошлый месяц (-)

1169,524

1169,486

0,039

24,48

Итого за январь 2016 :

4041,290

4022,663

18,627

154,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	10550,300	-	10448,440	-	0,000	0,000	202,368	
23.01.16 00:00	14566,220	-	14451,750	-	0,000	0,000	336,771	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВДирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.01.2016