

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,13	10,20	129,870	-	-	37,45	5,60	129,870	-	14,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,915
24.12.15	24	-	58,14	10,20	129,200	-	-	39,83	5,60	129,200	-	18,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,373
25.12.15	24	-	59,67	10,20	129,450	-	-	40,64	5,60	129,450	-	19,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,468
26.12.15	24	-	60,58	10,20	128,810	-	-	40,60	5,60	128,810	-	19,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,580
27.12.15	24	-	64,63	10,20	125,080	-	-	41,53	5,60	125,080	-	23,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,896
28.12.15	24	-	66,83	10,20	123,350	-	-	41,75	5,60	123,350	-	25,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,101
29.12.15	24	-	72,42	10,20	126,150	-	-	44,11	5,60	125,650	-	28,31	0,500	0,00	0,00	0,00	3,603
30.12.15	24	-	75,08	10,20	128,540	-	-	45,43	5,60	128,540	-	29,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,817
31.12.15	24	-	79,02	10,20	127,470	-	-	47,33	5,60	127,470	-	31,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,047
01.01.16	24	-	80,72	10,20	127,920	-	-	47,62	5,60	127,920	-	33,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,247
02.01.16	24	-	81,38	10,20	127,170	-	-	46,86	5,60	127,170	-	34,52	0,000	0,00	0,00	0,00	4,398
03.01.16	24	-	83,20	10,20	126,580	-	-	47,85	5,60	126,580	-	35,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,483
04.01.16	24	-	85,60	10,20	126,290	-	-	48,37	5,60	126,290	-	37,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,713
05.01.16	24	-	86,37	10,20	124,960	-	-	48,01	5,60	124,960	-	38,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,805
06.01.16	24	-	86,26	10,20	121,070	-	-	46,86	5,60	121,070	-	39,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,783
07.01.16	24	-	87,50	10,20	122,810	-	-	47,08	5,60	122,810	-	40,42	0,000	0,00	0,00	0,00	4,976
08.01.16	24	-	89,10	10,20	124,510	-	-	47,82	5,60	124,510	-	41,28	0,000	0,00	0,00	0,00	5,154
09.01.16	24	-	87,36	10,20	124,410	-	-	46,94	5,60	124,410	-	40,42	0,000	0,00	0,00	0,00	5,042
10.01.16	24	-	87,20	10,20	124,800	-	-	47,08	5,60	124,800	-	40,12	0,000	0,00	0,00	0,00	5,020
11.01.16	24	-	87,65	10,20	125,050	-	-	47,52	5,60	125,050	-	40,13	0,000	0,00	0,00	0,00	5,030
12.01.16	24	-	85,88	10,20	127,550	-	-	48,25	5,60	127,550	-	37,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,813
13.01.16	24	-	84,31	10,20	128,490	-	-	48,43	5,60	128,490	-	35,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,622
14.01.16	24	-	85,36	10,20	164,160	-	-	54,16	5,60	164,160	-	31,20	0,000	0,00	0,00	0,00	5,139
15.01.16	24	-	56,63	10,20	201,810	-	-	41,48	5,60	201,810	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,005
16.01.16	24	-	86,02	10,20	201,670	-	-	56,59	5,60	201,670	-	29,43	0,000	0,00	0,00	0,00	5,954
17.01.16	24	-	88,16	10,20	203,530	-	-	59,43	5,60	203,530	-	28,73	0,000	0,00	0,00	0,00	5,873
18.01.16	24	-	87,88	10,20	203,440	-	-	59,40	5,60	203,440	-	28,48	0,000	0,00	0,00	0,00	5,818
19.01.16	24	-	86,13	10,20	202,570	-	-	59,14	5,60	202,570	-	26,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,488
20.01.16	24	-	83,68	10,20	205,810	-	-	58,56	5,60	205,810	-	25,12	0,000	0,00	0,00	0,00	5,188
21.01.16	24	-	83,66	10,20	205,230	-	-	58,21	5,60	205,230	-	25,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,245
22.01.16	24	-	86,24	10,20	204,400	-	-	59,22	5,60	204,360	-	27,02	0,040	0,00	0,00	0,00	5,545
Среднее	24,00	-	78,86	10,20	147,489	-	-	48,50	5,60	147,471	-	30,36	0,017	-	-	-	4,392
Итого	744,0	-			4572,150	0,000				4571,610	0,000		0,540	0,00	0,00	0,00	136,14

Ориентировочно до конца месяца(+)

1834,264

1834,213

0,051

50,29

Корректировка за прошлый месяц (-)

1147,551

1147,551

0,000

23,45

Итого за январь 2016 :

5258,863

5258,271

0,591

162,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	15185,260	-	15163,570	-	0,000	0,000	216,369	
23.01.16 00:00	19752,050	-	19729,820	-	0,000	0,000	352,430	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 для отчетов

Секция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до выдачи АКТА допуска УУ
 29.01.2016