

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

22.06.15
 } - как
 вылет из строя.

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	53,28	10,20	170,400	-	-	35,87	5,60	169,250	-	17,41	1,150	0,00	0,00	0,00	3,018
24.12.15	24	-	58,39	10,20	167,550	-	-	37,25	5,60	166,260	-	21,14	1,290	0,00	0,00	0,00	3,596
25.12.15	24	-	59,05	10,20	170,270	-	-	37,97	5,60	168,840	-	21,08	1,430	0,00	0,00	0,00	3,654
26.12.15	24	-	59,14	10,20	169,240	-	-	37,71	5,60	167,760	-	21,43	1,480	0,00	0,00	0,00	3,690
27.12.15	24	-	61,68	10,20	162,970	-	-	37,52	5,60	161,370	-	24,16	1,600	0,00	0,00	0,00	4,004
28.12.15	24	-	66,38	10,20	162,830	-	-	38,93	5,60	161,050	-	27,45	1,780	0,00	0,00	0,00	4,548
29.12.15	24	-	69,94	10,20	160,670	-	-	39,86	5,60	158,820	-	30,08	1,850	0,00	0,00	0,00	4,914
30.12.15	24	-	71,61	10,20	159,400	-	-	40,02	5,60	157,570	-	31,59	1,830	0,00	0,00	0,00	5,117
31.12.15	24	-	77,38	10,20	161,460	-	-	42,08	5,60	159,580	-	35,30	1,880	0,00	0,00	0,00	5,786
01.01.16	24	-	79,52	10,20	162,330	-	-	42,58	5,60	160,270	-	36,94	2,060	0,00	0,00	0,00	6,095
02.01.16	24	-	79,87	10,20	160,970	-	-	41,89	5,60	158,980	-	37,98	1,990	0,00	0,00	0,00	6,209
03.01.16	24	-	82,21	10,20	160,770	-	-	42,67	5,60	158,710	-	39,54	2,060	0,00	0,00	0,00	6,459
04.01.16	24	-	83,48	10,20	160,710	-	-	42,83	5,60	158,510	-	40,65	2,200	0,00	0,00	0,00	6,639
05.01.16	24	-	85,11	10,20	160,650	-	-	42,87	5,60	158,300	-	42,24	2,350	0,00	0,00	0,00	6,901
06.01.16	24	-	84,57	10,20	158,340	-	-	41,80	5,60	156,180	-	42,77	2,160	0,00	0,00	0,00	6,873
07.01.16	24	-	83,90	10,20	159,730	-	-	41,24	5,60	157,630	-	42,66	2,100	0,00	0,00	0,00	6,914
08.01.16	24	-	83,15	10,20	159,530	-	-	40,57	5,60	157,300	-	42,58	2,230	0,00	0,00	0,00	6,895
09.01.16	24	-	82,57	10,20	159,320	-	-	39,98	5,60	156,990	-	42,59	2,330	0,00	0,00	0,00	6,890
10.01.16	24	-	83,19	10,20	223,780	-	-	48,56	5,60	222,380	-	34,63	1,400	0,00	0,00	0,00	7,845
11.01.16	24	-	83,60	10,20	310,840	-	-	54,91	5,60	310,830	-	28,69	0,010	0,00	0,00	0,00	8,946
12.01.16	24	-	85,31	10,20	303,280	-	-	56,02	5,60	302,710	-	29,29	0,570	0,00	0,00	0,00	8,949
13.01.16	24	-	84,83	10,20	296,970	-	-	56,17	5,60	296,970	-	28,66	0,000	0,00	0,00	0,00	8,546
14.01.16	24	-	85,99	10,20	292,680	-	-	56,47	5,60	292,320	-	29,52	0,360	0,00	0,00	0,00	8,693
15.01.16	24	-	88,01	10,20	293,980	-	-	57,56	5,60	293,780	-	30,45	0,200	0,00	0,00	0,00	8,997
16.01.16	24	-	88,20	10,20	294,090	-	-	57,77	5,60	293,960	-	30,43	0,130	0,00	0,00	0,00	8,994
17.01.16	24	-	87,73	10,20	291,740	-	-	57,60	5,60	291,560	-	30,13	0,180	0,00	0,00	0,00	8,836
18.01.16	24	-	88,33	10,20	290,170	-	-	57,91	5,60	289,760	-	30,42	0,410	0,00	0,00	0,00	8,886
19.01.16	24	-	86,14	10,20	288,710	-	-	57,27	5,60	288,580	-	28,87	0,130	0,00	0,00	0,00	8,376
20.01.16	24	-	84,80	10,20	288,490	-	-	56,57	5,60	288,350	-	28,23	0,140	0,00	0,00	0,00	8,181
21.01.16	24	-	84,82	10,20	288,600	-	-	56,08	5,60	288,210	-	28,74	0,390	0,00	0,00	0,00	8,348
22.01.16	24	-	85,25	10,20	288,600	-	-	56,64	5,60	288,380	-	28,61	0,220	0,00	0,00	0,00	8,302
Среднее	24,00	-	78,63	10,20	215,454	-	-	46,88	5,60	214,231	-	31,75	1,223	-	-	-	6,777
Итого	744,0	-	-	-	6679,070	0,000	-	-	-	6641,160	0,000	-	37,910	0,00	0,00	0,00	210,10

Ориентировочно до конца месяца(+)

2610,514

Корректировка за прошлый месяц (-)

1491,390

Итого за январь 2016 :

7798,194

2608,457

1476,964

7772,653

2,057

14,426

25,541

77,04

40,27

246,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	19903,650	-	19846,480	-	0,000	0,000	294,611	
23.01.16 00:00	26570,030	-	26474,270	-	0,000	0,000	504,751	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

°С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

29.01.2016

АО "ДомТеплом"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
29.01.2016 ОТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АХТА допуска УУ
 Дата