

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	0,00	0,00	0,00	5,150
24.12.15	24	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	0,00	0,00	0,00	5,150
25.12.15	24	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	0,00	0,00	0,00	5,150
26.12.15	24	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	0,00	0,00	0,00	5,150
27.12.15	24	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	0,00	0,00	0,00	5,150
28.12.15	24	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	0,00	0,00	0,00	5,150
29.12.15	24	-	69,90	10,30	154,770	-	-	45,74	5,60	154,120	-	24,16	0,650	0,00	0,00	0,00	3,778
30.12.15	24	-	70,48	10,30	154,980	-	-	45,73	5,60	154,250	-	24,75	0,730	0,00	0,00	0,00	3,879
31.12.15	24	-	76,49	10,30	155,190	-	-	48,38	5,60	154,530	-	28,11	0,660	0,00	0,00	0,00	4,404
01.01.16	24	-	79,60	10,30	154,750	-	-	49,48	5,60	154,150	-	30,12	0,600	0,00	0,00	0,00	4,703
02.01.16	24	-	81,76	10,30	154,600	-	-	49,78	5,60	154,070	-	31,98	0,530	0,00	0,00	0,00	4,987
03.01.16	24	-	82,33	10,30	154,540	-	-	50,33	5,60	153,810	-	32,00	0,730	0,00	0,00	0,00	4,994
04.01.16	24	-	83,92	10,30	154,290	-	-	50,72	5,60	153,610	-	33,20	0,680	0,00	0,00	0,00	5,171
05.01.16	24	-	84,61	10,30	154,040	-	-	50,49	5,60	153,490	-	34,12	0,550	0,00	0,00	0,00	5,302
06.01.16	24	-	84,87	10,30	152,990	-	-	49,68	5,60	152,320	-	35,19	0,670	0,00	0,00	0,00	5,431
07.01.16	24	-	82,85	10,30	153,250	-	-	48,31	5,60	152,630	-	34,54	0,620	0,00	0,00	0,00	5,337
08.01.16	24	-	83,45	10,30	152,820	-	-	48,23	5,60	152,240	-	35,22	0,580	0,00	0,00	0,00	5,423
09.01.16	24	-	82,73	10,30	154,500	-	-	48,02	5,60	154,270	-	34,71	0,230	0,00	0,00	0,00	5,388
10.01.16	24	-	82,80	10,30	154,360	-	-	48,27	5,60	154,270	-	34,53	0,090	0,00	0,00	0,00	5,348
11.01.16	24	-	83,81	10,30	156,780	-	-	49,17	5,60	156,700	-	34,64	0,080	0,00	0,00	0,00	5,453
12.01.16	24	-	85,96	10,30	158,780	-	-	51,24	5,60	158,760	-	34,72	0,020	0,00	0,00	0,00	5,532
13.01.16	24	-	86,28	10,30	157,780	-	-	52,06	5,60	157,780	-	34,22	0,000	0,00	0,00	0,00	5,413
14.01.16	24	-	86,43	10,30	156,510	-	-	52,31	5,60	156,510	-	34,12	0,000	0,00	0,00	0,00	5,357
15.01.16	24	-	87,03	10,30	156,440	-	-	52,28	5,60	155,890	-	34,75	0,550	0,00	0,00	0,00	5,483
16.01.16	24	-	86,02	10,30	156,560	-	-	51,44	5,60	156,560	-	34,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,429
17.01.16	24	-	85,55	10,30	156,670	-	-	51,68	5,60	156,670	-	33,87	0,000	0,00	0,00	0,00	5,321
18.01.16	24	-	86,97	10,30	156,650	-	-	52,89	5,60	155,710	-	34,08	0,940	0,00	0,00	0,00	5,407
19.01.16	24	-	86,24	10,30	157,090	-	-	53,83	5,60	148,950	-	32,41	8,140	0,00	0,00	0,00	5,547
20.01.16	24	-	84,51	10,30	157,050	-	-	53,32	5,60	150,610	-	31,19	6,440	0,00	0,00	0,00	5,259
21.01.16	24	-	84,51	10,30	157,130	-	-	52,00	5,60	157,130	-	32,51	0,000	0,00	0,00	0,00	5,125
22.01.16	24	-	85,71	10,30	156,920	-	-	52,15	5,60	156,920	-	33,56	0,000	0,00	0,00	0,00	5,284
Среднее	24,00	-	82,99	10,30	155,578	-	-	50,30	5,60	154,638	-	32,69	0,940	-	-	-	5,150
Итого	744,0				4822,906	0,000				4793,778	0,000		29,128	0,00	0,00	0,00	159,66

Ориентировочно до конца месяца(+)

1411,804

1391,850

19,954

48,05

Корректировка за прошлый месяц (-)

1438,313

1431,743

6,570

27,61

Итого за январь 2016 :

4796,397

4753,886

42,512

180,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	45438,410	-	39086,500	-	0,000	0,000	1127,496	
23.01.16 00:00	50243,710	-	43854,300	-	0,000	0,000	1259,008	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

