

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	53,94	10,30	148,060	-	-	39,67	5,60	146,750	-	14,27	1,310	0,00	0,00	0,00	2,175
24.12.15	24	-	58,18	10,30	152,380	-	-	41,60	5,60	150,840	-	16,58	1,540	0,00	0,00	0,00	2,600
25.12.15	24	-	59,65	10,30	152,060	-	-	42,41	5,60	150,640	-	17,24	1,420	0,00	0,00	0,00	2,691
26.12.15	24	-	60,49	10,30	151,280	-	-	42,61	5,60	149,870	-	17,88	1,410	0,00	0,00	0,00	2,772
27.12.15	24	-	63,50	10,30	149,120	-	-	43,42	5,60	147,990	-	20,08	1,130	0,00	0,00	0,00	3,051
28.12.15	24	-	66,63	10,30	150,890	-	-	44,54	5,60	149,390	-	22,09	1,500	0,00	0,00	0,00	3,407
29.12.15	24	-	70,03	10,30	151,850	-	-	46,14	5,60	150,120	-	23,89	1,730	0,00	0,00	0,00	3,717
30.12.15	24	-	70,70	10,30	152,470	-	-	46,23	5,60	150,570	-	24,47	1,900	0,00	0,00	0,00	3,829
31.12.15	24	-	76,77	10,30	153,540	-	-	49,28	5,60	151,530	-	27,49	2,010	0,00	0,00	0,00	4,330
01.01.16	24	-	79,78	10,30	152,860	-	-	50,67	5,60	152,650	-	29,11	0,210	0,00	0,00	0,00	4,473
02.01.16	24	-	81,97	10,30	153,290	-	-	50,94	5,60	152,870	-	31,03	0,420	0,00	0,00	0,00	4,790
03.01.16	24	-	82,48	10,30	153,280	-	-	51,47	5,60	152,920	-	31,01	0,360	0,00	0,00	0,00	4,785
04.01.16	24	-	84,12	10,30	153,260	-	-	52,03	5,60	152,680	-	32,09	0,580	0,00	0,00	0,00	4,964
05.01.16	24	-	84,76	10,30	153,450	-	-	51,91	5,60	152,700	-	32,85	0,750	0,00	0,00	0,00	5,095
06.01.16	0	-	83,79	10,30	153,330	-	-	51,80	5,60	152,767	-	31,98	0,563	0,00	0,00	0,00	4,948
07.01.16	0	-	83,79	10,30	153,330	-	-	51,80	5,60	152,767	-	31,98	0,563	0,00	0,00	0,00	4,948
08.01.16	0	-	83,79	10,30	153,330	-	-	51,80	5,60	152,767	-	31,98	0,563	0,00	0,00	0,00	4,948
09.01.16	0	-	83,79	10,30	153,330	-	-	51,80	5,60	152,767	-	31,98	0,563	0,00	0,00	0,00	4,948
10.01.16	0	-	83,79	10,30	153,330	-	-	51,80	5,60	152,767	-	31,98	0,563	0,00	0,00	0,00	4,948
11.01.16	24	-	84,04	10,30	152,680	-	-	50,48	5,60	151,800	-	33,56	0,880	0,00	0,00	0,00	5,183
12.01.16	24	-	86,13	10,30	151,600	-	-	52,05	5,60	151,260	-	34,08	0,340	0,00	0,00	0,00	5,201
13.01.16	24	-	86,45	10,30	150,990	-	-	52,91	5,60	150,490	-	33,54	0,500	0,00	0,00	0,00	5,109
14.01.16	24	-	86,55	10,30	150,100	-	-	53,01	5,60	149,160	-	33,54	0,940	0,00	0,00	0,00	5,100
15.01.16	24	-	87,20	10,30	150,150	-	-	52,90	5,60	148,580	-	34,30	1,570	0,00	0,00	0,00	5,251
16.01.16	24	-	86,13	10,30	149,860	-	-	52,92	5,60	148,060	-	33,21	1,800	0,00	0,00	0,00	5,086
17.01.16	24	-	85,62	10,30	149,620	-	-	52,17	5,60	147,660	-	33,45	1,960	0,00	0,00	0,00	5,122
18.01.16	24	-	87,22	10,30	149,130	-	-	52,54	5,60	147,360	-	34,68	1,770	0,00	0,00	0,00	5,279
19.01.16	24	-	86,29	10,30	149,070	-	-	52,74	5,60	147,510	-	33,55	1,560	0,00	0,00	0,00	5,100
20.01.16	24	-	84,64	10,30	149,840	-	-	52,67	5,60	148,050	-	31,97	1,790	0,00	0,00	0,00	4,903
21.01.16	24	-	84,65	10,30	149,850	-	-	53,42	5,60	147,500	-	31,23	2,350	0,00	0,00	0,00	4,824
22.01.16	24	-	85,86	10,30	149,750	-	-	53,21	5,60	147,360	-	32,65	2,390	0,00	0,00	0,00	5,031
Среднее	20,13	-	78,80	10,30	151,519	-	-	49,77	5,60	150,327	-	29,02	1,192	-	-	-	4,471
Итого	624,0	-	-	-	4697,080	0,000	-	-	-	4660,143	0,000	-	36,937	0,00	0,00	0,00	138,61

Ориентировочно до конца месяца(+)

1346,297

1328,786

17,511

45,44

Корректировка за прошлый месяц (-)

1406,584

1401,159

5,426

26,30

**Итого за январь 2016 :**

4636,793

4587,770

49,022

157,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	60932,150	-	42368,450	-	0,000	0,000	3190,988	
23.01.16 00:00	65619,160	-	47019,520	-	0,000	0,000	3330,381	

Время аварийных ситуаций:

120,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 29.01.2016