

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,33	10,20	149,600	-	-	41,68	5,60	149,600	-	12,65	0,000	0,00	0,00	0,00	1,901
24.12.15	24	-	59,01	10,20	153,910	-	-	44,16	5,60	153,910	-	14,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,294
25.12.15	24	-	59,93	10,20	154,090	-	-	44,95	5,60	154,080	-	14,98	0,010	0,00	0,00	0,00	2,319
26.12.15	24	-	61,10	10,20	153,340	-	-	45,31	5,60	153,330	-	15,79	0,010	0,00	0,00	0,00	2,430
27.12.15	24	-	64,12	10,20	152,340	-	-	46,53	5,60	152,330	-	17,59	0,010	0,00	0,00	0,00	2,692
28.12.15	24	-	67,37	10,20	153,970	-	-	48,12	5,60	153,970	-	19,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,974
29.12.15	24	-	70,62	10,20	153,910	-	-	49,68	5,60	153,880	-	20,94	0,030	0,00	0,00	0,00	3,234
30.12.15	24	-	71,46	10,20	154,190	-	-	49,93	5,60	154,110	-	21,53	0,080	0,00	0,00	0,00	3,334
31.12.15	24	-	77,70	10,20	154,540	-	-	53,28	5,60	154,340	-	24,42	0,200	0,00	0,00	0,00	3,796
01.01.16	24	-	80,62	10,20	154,340	-	-	54,30	5,60	154,110	-	26,32	0,230	0,00	0,00	0,00	4,087
02.01.16	24	-	82,88	10,20	154,320	-	-	54,97	5,60	154,050	-	27,91	0,270	0,00	0,00	0,00	4,339
03.01.16	24	-	83,27	10,20	154,420	-	-	55,37	5,60	154,030	-	27,90	0,390	0,00	0,00	0,00	4,346
04.01.16	24	-	85,01	10,20	154,430	-	-	56,07	5,60	153,850	-	28,94	0,580	0,00	0,00	0,00	4,522
05.01.16	24	-	85,58	10,20	154,360	-	-	55,91	5,60	153,710	-	29,67	0,650	0,00	0,00	0,00	4,632
06.01.16	24	-	85,67	10,20	153,180	-	-	55,31	5,60	152,440	-	30,36	0,740	0,00	0,00	0,00	4,709
07.01.16	24	-	83,97	10,20	153,550	-	-	53,97	5,60	152,830	-	30,00	0,720	0,00	0,00	0,00	4,660
08.01.16	24	-	84,35	10,20	153,360	-	-	53,77	5,60	152,640	-	30,58	0,720	0,00	0,00	0,00	4,745
09.01.16	24	-	83,74	10,20	155,220	-	-	53,50	5,60	154,500	-	30,24	0,720	0,00	0,00	0,00	4,749
10.01.16	24	-	83,69	10,20	155,210	-	-	53,64	5,60	154,440	-	30,05	0,770	0,00	0,00	0,00	4,717
11.01.16	24	-	84,97	10,20	154,590	-	-	54,32	5,60	153,810	-	30,65	0,780	0,00	0,00	0,00	4,798
12.01.16	24	-	87,04	10,20	154,520	-	-	55,83	5,60	153,750	-	31,21	0,770	0,00	0,00	0,00	4,884
13.01.16	24	-	87,37	10,20	155,070	-	-	56,85	5,60	154,240	-	30,52	0,830	0,00	0,00	0,00	4,795
14.01.16	24	-	87,51	10,20	154,770	-	-	57,19	5,60	153,920	-	30,32	0,850	0,00	0,00	0,00	4,759
15.01.16	24	-	88,04	10,20	154,810	-	-	57,31	5,60	153,850	-	30,73	0,960	0,00	0,00	0,00	4,831
16.01.16	24	-	86,85	10,20	154,810	-	-	56,64	5,60	153,870	-	30,21	0,940	0,00	0,00	0,00	4,749
17.01.16	24	-	86,32	10,20	154,900	-	-	56,50	5,60	154,010	-	29,82	0,890	0,00	0,00	0,00	4,687
18.01.16	24	-	88,18	10,20	154,910	-	-	57,28	5,60	153,970	-	30,90	0,940	0,00	0,00	0,00	4,859
19.01.16	24	-	86,92	10,20	155,250	-	-	57,40	5,60	154,390	-	29,52	0,860	0,00	0,00	0,00	4,651
20.01.16	24	-	85,42	10,20	155,410	-	-	56,95	5,60	154,570	-	28,47	0,840	0,00	0,00	0,00	4,490
21.01.16	24	-	85,40	10,20	155,340	-	-	56,95	5,60	154,490	-	28,45	0,850	0,00	0,00	0,00	4,485
22.01.16	24	-	86,65	10,20	155,200	-	-	57,31	5,60	154,340	-	29,34	0,860	0,00	0,00	0,00	4,621
Среднее	24,00	-	79,52	10,20	154,254	-	-	53,26	5,60	153,721	-	26,26	0,532	-	-	-	4,100
Итого	744,0	-			4781,860	0,000				4765,360	0,000		16,500	0,00	0,00	0,00	127,09

Ориентировочно до конца месяца(+)

1396,054

1388,109

7,946

41,84

Корректировка за прошлый месяц (-)

1432,260

1432,170

0,090

23,44

Итого за январь 2016 :

4745,654

4721,299

24,356

145,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	11237,790	-	11206,980	-	0,000	0,000	185,713	
23.01.16 00:00	16013,210	-	15965,900	-	0,000	0,000	312,718	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв=

°С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
АО "Деп.Теплоком"
для ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

29.01.2016