

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,26	10,20	118,510	-	-	39,71	5,60	116,280	-	14,55	2,230	0,00	0,00	0,00	1,823
24.12.15	24	-	58,95	10,20	121,900	-	-	41,72	5,60	119,610	-	17,23	2,290	0,00	0,00	0,00	2,203
25.12.15	24	-	59,91	10,20	122,040	-	-	42,41	5,60	119,750	-	17,50	2,290	0,00	0,00	0,00	2,241
26.12.15	24	-	61,05	10,20	121,360	-	-	42,71	5,60	119,190	-	18,34	2,170	0,00	0,00	0,00	2,325
27.12.15	24	-	64,07	10,20	120,580	-	-	43,58	5,60	118,370	-	20,49	2,210	0,00	0,00	0,00	2,574
28.12.15	24	-	67,32	10,20	121,870	-	-	44,88	5,60	119,600	-	22,44	2,270	0,00	0,00	0,00	2,843
29.12.15	24	-	70,56	10,20	121,800	-	-	46,35	5,60	119,540	-	24,21	2,260	0,00	0,00	0,00	3,063
30.12.15	24	-	71,39	10,20	121,990	-	-	46,44	5,60	119,720	-	24,95	2,270	0,00	0,00	0,00	3,156
31.12.15	24	-	77,62	10,20	122,170	-	-	49,34	5,60	119,900	-	28,28	2,270	0,00	0,00	0,00	3,576
01.01.16	24	-	80,55	10,20	121,870	-	-	50,30	5,60	119,610	-	30,25	2,260	0,00	0,00	0,00	3,810
02.01.16	24	-	82,80	10,20	121,740	-	-	50,68	5,60	119,510	-	32,12	2,230	0,00	0,00	0,00	4,032
03.01.16	24	-	83,21	10,20	121,670	-	-	51,16	5,60	119,460	-	32,05	2,210	0,00	0,00	0,00	4,022
04.01.16	24	-	84,93	10,20	121,550	-	-	51,82	5,60	119,370	-	33,11	2,180	0,00	0,00	0,00	4,149
05.01.16	24	-	85,49	10,20	121,460	-	-	51,56	5,60	119,240	-	33,93	2,220	0,00	0,00	0,00	4,249
06.01.16	24	-	85,60	10,20	120,540	-	-	50,91	5,60	118,270	-	34,69	2,270	0,00	0,00	0,00	4,306
07.01.16	24	-	83,83	10,20	120,870	-	-	49,79	5,60	118,450	-	34,04	2,420	0,00	0,00	0,00	4,244
08.01.16	24	-	84,26	10,20	120,690	-	-	49,66	5,60	118,310	-	34,60	2,380	0,00	0,00	0,00	4,307
09.01.16	24	-	83,61	10,20	122,220	-	-	49,57	5,60	119,770	-	34,04	2,450	0,00	0,00	0,00	4,297
10.01.16	24	-	83,60	10,20	122,140	-	-	49,85	5,60	119,730	-	33,75	2,410	0,00	0,00	0,00	4,252
11.01.16	24	-	84,86	10,20	121,700	-	-	50,56	5,60	119,340	-	34,30	2,360	0,00	0,00	0,00	4,306
12.01.16	24	-	86,96	10,20	121,810	-	-	52,13	5,60	119,520	-	34,83	2,290	0,00	0,00	0,00	4,377
13.01.16	24	-	87,28	10,20	122,540	-	-	53,14	5,60	120,140	-	34,14	2,400	0,00	0,00	0,00	4,325
14.01.16	24	-	87,41	10,20	122,460	-	-	53,26	5,60	120,030	-	34,15	2,430	0,00	0,00	0,00	4,325
15.01.16	24	-	87,94	10,20	122,430	-	-	53,12	5,60	119,950	-	34,82	2,480	0,00	0,00	0,00	4,407
16.01.16	24	-	86,75	10,20	122,410	-	-	52,43	5,60	120,070	-	34,32	2,340	0,00	0,00	0,00	4,336
17.01.16	24	-	86,22	10,20	122,470	-	-	52,57	5,60	120,110	-	33,65	2,360	0,00	0,00	0,00	4,258
18.01.16	24	-	88,07	10,20	122,480	-	-	53,17	5,60	120,090	-	34,90	2,390	0,00	0,00	0,00	4,414
19.01.16	24	-	86,83	10,20	122,790	-	-	53,37	5,60	120,350	-	33,46	2,440	0,00	0,00	0,00	4,254
20.01.16	24	-	85,32	10,20	123,010	-	-	53,16	5,60	120,530	-	32,16	2,480	0,00	0,00	0,00	4,101
21.01.16	24	-	85,31	10,20	122,990	-	-	53,15	5,60	120,500	-	32,16	2,490	0,00	0,00	0,00	4,102
22.01.16	24	-	86,55	10,20	122,820	-	-	53,35	5,60	120,370	-	33,20	2,450	0,00	0,00	0,00	4,217
Среднее	24,00	-	79,44	10,20	121,835	-	-	49,54	5,60	119,506	-	29,89	2,329	-	-	-	3,771
Итого	744,0				3776,880	0,000				3704,680	0,000		72,200	0,00	0,00	0,00	116,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

1104,390

1082,597

21,793

38,16

Корректировка за прошлый месяц (-)

1125,797

1105,110

20,687

21,92

Итого за январь 2016 :

3755,473

3682,167

73,306

133,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	41831,890	-	34502,650	-	0,000	0,000	1464,482	
23.01.16 00:00	45603,660	-	38202,320	-	0,000	0,000	1581,295	

Время аварийных ситуаций:


0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)




29.01.2016