

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Qгвс=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,31	8,80	292,364	-	-	42,57	6,00	290,412	-	11,73	1,953	0,00	0,00	0,00	3,531
24.12.15	24	-	58,54	8,80	300,710	-	-	44,85	6,00	297,034	-	13,69	3,676	0,00	0,00	0,00	4,301
25.12.15	24	-	60,01	8,80	301,067	-	-	45,78	6,00	297,286	-	14,24	3,782	0,00	0,00	0,00	4,478
26.12.15	24	-	60,85	8,80	299,604	-	-	45,94	6,00	296,763	-	14,91	2,841	0,00	0,00	0,00	4,616
27.12.15	24	-	63,92	8,80	297,836	-	-	47,21	6,00	294,680	-	16,71	3,155	0,00	0,00	0,00	5,146
28.12.15	24	-	67,07	8,80	301,163	-	-	48,83	6,00	297,941	-	18,23	3,222	0,00	0,00	0,00	5,669
29.12.15	24	-	70,49	8,80	300,909	-	-	50,70	6,00	297,510	-	19,78	3,400	0,00	0,00	0,00	6,148
30.12.15	24	-	71,16	8,80	301,318	-	-	50,93	6,00	297,926	-	20,23	3,392	0,00	0,00	0,00	6,291
31.12.15	24	-	77,29	8,80	301,660	-	-	54,30	6,00	298,257	-	22,99	3,404	0,00	0,00	0,00	7,146
01.01.16	24	-	80,36	8,80	300,977	-	-	55,76	6,00	297,560	-	24,61	3,418	0,00	0,00	0,00	7,624
02.01.16	24	-	82,58	8,80	300,569	-	-	56,49	6,00	297,200	-	26,09	3,368	0,00	0,00	0,00	8,062
03.01.16	24	-	83,08	8,80	300,410	-	-	57,33	6,00	296,893	-	25,74	3,517	0,00	0,00	0,00	7,964
04.01.16	24	-	84,73	8,80	300,068	-	-	57,71	6,00	296,744	-	27,02	3,324	0,00	0,00	0,00	8,331
05.01.16	24	-	85,40	8,80	255,484	-	-	57,62	6,00	243,931	-	27,78	11,553	0,00	0,00	0,00	7,791
06.01.16	24	-	85,59	8,80	253,523	-	-	57,00	6,00	241,738	-	28,59	11,785	0,00	0,00	0,00	7,949
07.01.16	24	-	83,66	8,80	253,840	-	-	55,75	6,00	241,877	-	27,90	11,963	0,00	0,00	0,00	7,776
08.01.16	24	-	84,22	8,80	253,750	-	-	55,84	6,00	241,863	-	28,38	11,887	0,00	0,00	0,00	7,892
09.01.16	24	-	83,52	8,80	253,867	-	-	55,64	6,00	241,896	-	27,88	11,971	0,00	0,00	0,00	7,770
10.01.16	24	-	83,53	8,80	253,860	-	-	55,91	6,00	241,856	-	27,62	12,004	0,00	0,00	0,00	7,708
11.01.16	24	-	84,67	8,80	276,227	-	-	56,55	6,00	268,819	-	28,12	7,408	0,00	0,00	0,00	8,216
12.01.16	24	-	86,76	8,80	299,230	-	-	58,12	6,00	296,359	-	28,64	2,871	0,00	0,00	0,00	8,768
13.01.16	24	-	87,13	8,80	300,535	-	-	59,43	6,00	297,520	-	27,71	3,014	0,00	0,00	0,00	8,539
14.01.16	24	-	87,32	8,80	299,931	-	-	59,34	6,00	296,951	-	27,98	2,980	0,00	0,00	0,00	8,601
15.01.16	24	-	87,81	8,80	299,588	-	-	59,20	6,00	296,704	-	28,61	2,884	0,00	0,00	0,00	8,776
16.01.16	24	-	86,69	8,80	299,572	-	-	58,58	6,00	296,729	-	28,11	2,842	0,00	0,00	0,00	8,618
17.01.16	24	-	86,19	8,80	299,730	-	-	58,62	6,00	296,869	-	27,57	2,860	0,00	0,00	0,00	8,463
18.01.16	24	-	87,81	8,80	299,857	-	-	59,31	6,00	297,025	-	28,50	2,832	0,00	0,00	0,00	8,748
19.01.16	24	-	86,88	8,80	300,588	-	-	59,43	6,00	297,707	-	27,45	2,881	0,00	0,00	0,00	8,454
20.01.16	24	-	85,21	8,80	301,039	-	-	58,92	6,00	298,149	-	26,30	2,890	0,00	0,00	0,00	8,118
21.01.16	24	-	86,64	8,80	300,495	-	-	59,22	6,00	297,627	-	27,42	2,868	0,00	0,00	0,00	8,440
22.01.16	24	-	86,64	8,80	300,495	-	-	59,22	6,00	297,627	-	27,42	2,868	0,00	0,00	0,00	8,440
Среднее	24,00	-	79,36	8,80	290,331	-	-	54,91	6,00	285,402	-	24,45	4,929	-	-	-	7,367
Итого	744,0				9000,266	0,000				8847,453	0,000		152,813	0,00	0,00	0,00	228,37

Ориентировочно до конца месяца(+)

2702,283

2676,516

25,768

76,22

Корректировка за прошлый месяц (-)

2687,891

2645,720

42,171

45,85

Итого за январь 2016 :

9014,659

8878,249

136,410

258,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.15 17:00	-	-	-	-	-	-	-	
21.12.15 17:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТеплом"

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»Отдел расчетов и анализа
теплотребления**ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО**

по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата _____

29.01.2016