

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Qгвс=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $Gот=$   $Gвент.=$   $Gтех.пот.=$   $Gгвс=$   $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки:  $Gот.ф.=$  т/сут  $Gгвс.ф.=$  т/сут  $Qот.ф.=$  Гкал/мес  $Qот.ср.ф.=$  Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,55	8,80	341,100	-	-	43,93	6,00	334,975	-	10,61	6,125	0,00	0,00	0,00	3,909
24.12.15	24	-	58,76	8,80	350,748	-	-	46,48	6,00	344,377	-	12,28	6,370	0,00	0,00	0,00	4,625
25.12.15	24	-	60,29	8,80	351,113	-	-	47,50	6,00	344,701	-	12,79	6,412	0,00	0,00	0,00	4,816
26.12.15	24	-	61,10	8,80	349,335	-	-	47,84	6,00	342,956	-	13,25	6,379	0,00	0,00	0,00	4,958
27.12.15	24	-	64,20	8,80	346,681	-	-	49,25	6,00	340,324	-	14,95	6,357	0,00	0,00	0,00	5,521
28.12.15	24	-	67,35	8,80	350,488	-	-	50,94	6,00	343,956	-	16,41	6,532	0,00	0,00	0,00	6,108
29.12.15	24	-	70,82	8,80	350,111	-	-	52,84	6,00	343,509	-	17,98	6,602	0,00	0,00	0,00	6,669
30.12.15	24	-	71,47	8,80	350,544	-	-	53,40	6,00	343,186	-	18,08	7,358	0,00	0,00	0,00	6,757
31.12.15	24	-	77,63	8,80	350,938	-	-	57,30	6,00	343,366	-	20,32	7,572	0,00	0,00	0,00	7,595
01.01.16	24	-	80,74	8,80	350,086	-	-	58,83	6,00	342,107	-	21,91	7,979	0,00	0,00	0,00	8,170
02.01.16	24	-	82,97	8,80	349,672	-	-	59,59	6,00	342,698	-	23,38	6,974	0,00	0,00	0,00	8,624
03.01.16	24	-	83,48	8,80	349,605	-	-	60,03	6,00	342,434	-	23,45	7,171	0,00	0,00	0,00	8,663
04.01.16	24	-	85,13	8,80	349,251	-	-	60,52	6,00	342,220	-	24,61	7,031	0,00	0,00	0,00	9,054
05.01.16	24	-	85,81	8,80	348,924	-	-	60,79	6,00	341,890	-	25,01	7,034	0,00	0,00	0,00	9,192
06.01.16	24	-	86,05	8,80	346,219	-	-	60,31	6,00	339,302	-	25,74	6,917	0,00	0,00	0,00	9,363
07.01.16	24	-	84,07	8,80	347,003	-	-	58,94	6,00	340,126	-	25,13	6,877	0,00	0,00	0,00	9,160
08.01.16	24	-	84,66	8,80	346,369	-	-	59,11	6,00	339,501	-	25,54	6,868	0,00	0,00	0,00	9,289
09.01.16	24	-	83,94	8,80	350,892	-	-	58,82	6,00	343,877	-	25,12	7,015	0,00	0,00	0,00	9,262
10.01.16	24	-	83,96	8,80	350,715	-	-	59,02	6,00	343,682	-	24,94	7,033	0,00	0,00	0,00	9,197
11.01.16	24	-	85,07	8,80	349,336	-	-	59,68	6,00	342,206	-	25,39	7,130	0,00	0,00	0,00	9,332
12.01.16	24	-	87,19	8,80	348,921	-	-	61,33	6,00	341,841	-	25,86	7,080	0,00	0,00	0,00	9,496
13.01.16	24	-	87,56	8,80	350,491	-	-	62,37	6,00	343,261	-	25,19	7,230	0,00	0,00	0,00	9,316
14.01.16	24	-	87,76	8,80	349,754	-	-	62,57	6,00	342,487	-	25,19	7,266	0,00	0,00	0,00	9,301
15.01.16	24	-	88,24	8,80	349,589	-	-	62,55	6,00	342,381	-	25,69	7,208	0,00	0,00	0,00	9,471
16.01.16	24	-	87,12	8,80	349,670	-	-	61,86	6,00	342,436	-	25,26	7,234	0,00	0,00	0,00	9,318
17.01.16	24	-	86,63	8,80	349,845	-	-	61,87	6,00	342,639	-	24,76	7,206	0,00	0,00	0,00	9,144
18.01.16	24	-	87,33	8,80	349,701	-	-	62,09	6,00	342,485	-	25,24	7,216	0,00	0,00	0,00	9,311
19.01.16	24	-	87,33	8,80	349,701	-	-	62,09	6,00	342,485	-	25,24	7,216	0,00	0,00	0,00	9,311
20.01.16	24	-	87,33	8,80	349,701	-	-	62,09	6,00	342,485	-	25,24	7,216	0,00	0,00	0,00	9,311
21.01.16	24	-	87,33	8,80	349,701	-	-	62,09	6,00	342,485	-	25,24	7,216	0,00	0,00	0,00	9,311
22.01.16	24	-	87,33	8,80	349,701	-	-	62,09	6,00	342,485	-	25,24	7,216	0,00	0,00	0,00	9,311
Среднее	24,00	-	79,78	8,80	349,223	-	-	57,68	6,00	342,221	-	22,10	7,001	-	-	-	8,157
Итого	744,0				10825,905	0,000				10608,866	0,000		217,039	0,00	0,00	0,00	252,87

Ориентировочно до конца месяца(+)

3147,455

3082,500

64,955

83,59

Корректировка за прошлый месяц (-)

3256,872

3196,655

60,217

48,05

**Итого за январь 2016 :**

10716,488

10494,711

221,777

288,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв}=$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

