Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 100 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	78,00	67,70	10,30	70,71	44,62	26,09	7,00	5,00	1,77	10,30	-	-	11,36		11,36	-	70,62	-	0,73			2,50
25.12.15	24,00	-	79,41	67,44	11,97	70,76	44,48	26,28	7,00	5,00	1,77	11,97	-	-	13,08		13,08	-	70,66	-	0,85			2,62
26.12.15	24,00	-	80,53	66,66	13,87	71,13	43,95	27,18	7,00	5,00	1,81	13,87	-	-	15,10		15,10	-	71,12	-	0,99			2,80
27.12.15	24,00	-	79,37	65,88	13,49	73,88	44,31	29,57	7,00	5,00	1,95	13,49	-	-	14,78		14,78	-	73,92	-	1,00			2,94
28.12.15	24,00	-	79,10	66,40	12,70	75,99	45,26	30,73	7,00	5,00	2,04	12,70	-	-	14,07		14,07	-	75,90	-	0,96			3,01
29.12.15	24,00	-	76,92	66,52	10,40	78,21	46,25	31,96	7,00	5,00	2,13	10,40	-	-	11,78		11,78	-	78,18	-	0,81			2,94
30.12.15	24,00	-	77,16	66,46	10,70	82,17	47,55	34,62	7,00	5,00	2,30	10,70	-	-	12,32		12,32	-	82,16	-	0,88			3,18
31.12.15	24,00	-	79,22	65,92	13,30	83,90	48,40	35,50	7,00	5,00	2,35	13,30	-	-	15,05		15,05	-	83,70	-	1,11			3,46
01.01.16	24,00	-	76,60	67,39	9,21	84,66	48,29	36,37	7,00	5,00	2,45	9,21	-	-	10,94		10,94	-	84,49	-	0,78			3,23
02.01.16	24,00	-	75,65	66,83	8,82	84,82	47,36	37,46	7,00	5,00	2,51	8,82	-	-	10,54		10,54	-	84,69	-	0,75			3,26
03.01.16	24,00	-	76,85	66,46	10,39	86,77	48,39	38,38	7,00	5,00	2,56	10,39	-	-	12,25		12,25	-	86,63	-	0,90			3,46
04.01.16	24,00	-	76,15	65,70	10,45	88,18	48,64	39,54	7,00	5,00	2,60	10,45	-	-	12,33		12,33	-	88,02	-	0,92			3,52
05.01.16	24,00	-	75,19	65,87	9,32	89,30	48,55	40,75	7,00	5,00	2,69	9,32	-	-	11,21		11,21	-	89,23	-	0,83			3,52
06.01.16	23,00	-	72,20	62,98	9,22	88,95	47,95	41,00	7,00	5,00	2,59	9,22	-	-	9,23		9,23	-	88,70	-	0,82			3,41
07.01.16	24,00	-	75,25	65,55	9,70	87,73	46,81	40,92	7,00	5,00	2,69	9,70	-	-	11,54		11,54	-	87,72	-	0,85			3,54
08.01.16	24,00	-	75,29	65,46	9,83	89,78	47,56	42,22	7,00	5,00	2,77	9,83	-	-	11,77		11,77	-	89,61	-	0,88			3,65
09.01.16	24,00	-	75,91	65,21	10,70	88,95	47,21	41,74	7,00	5,00	2,73	10,70	-	-	12,63		12,63	-	88,79	-	0,95			3,68
10.01.16	24,00	-	75,91	64,04	11,87	89,17	47,36	41,81	7,00	5,00	2,68	11,87	-	-	13,80		13,80	-	89,01	-	1,06			3,74
11.01.16	24,00	-	74,89	64,66	10,23	90,90	48,24	42,66	7,00	5,00	2,76	10,23	-	-	12,22		12,22	-	90,87	-	0,93			3,69
12.01.16	24,00	-	75,29	66,01	9,28	95,16	51,32	43,84	7,00	5,00	2,90	9,28	-	-	11,45		11,45	-	94,92	-	0,88			3,79
13.01.16	24,00	-	75,00	66,60	8,40	94,48	52,17	42,31	7,00	5,00	2,83	8,40	-	-	10,42		10,42	-	94,33	-	0,79			3,62
14.01.16	24,00	-	75,04	66,16	8,88	94,15	51,95	42,20	7,00	5,00	2,80	8,88	-	-	10,93		10,93	-	94,01	-	0,83			3,64
15.01.16	24,00	-	74,66	65,90	8,76	95,70	51,92	43,78	7,00	5,00	2,89	8,76	-	-	10,91		10,91	-	95,50	-	0,84			3,73
16.01.16	24,00	-	75,14	64,89	10,25	95,14	51,37	43,77	7,00	5,00	2,85	10,25	-	-	12,41		12,41	-	94,95	-	0,97			3,82
17.01.16	24,00	-	75,01	64,89	10,12	94,96	51,57	43,39	7,00	5,00	2,82	10,12	-	-	12,26		12,26	-	94,77	-	0,96			3,78
18.01.16	24,00	-	74,43	64,93	9,50	94,95	51,21	43,74	7,00	5,00	2,85	9,50	-	-	11,63		11,63	-	94,76	-	0,90			3,75
19.01.16	24,00	-	48,99	41,62	7,37	91,36	48,23	43,13	7,00	5,00	1,82	7,37	-	-	8,79		8,79	-	87,95	-	0,65			2,47
20.01.16	24,00	-	71,30	62,77	8,53	88,30	48,61	39,69	7,00	5,00	2,49	8,53	-	-	10,24		10,24	-	88,50	-	0,75			3,25
21.01.16	24,00	-	69,95	61,68	8,27	95,44	51,60	43,84	7,00	5,00	2,71	8,27	-	-	10,35		10,35	-	95,30	-	0,79			3,50
22.01.16	24,00	-	70,34	61,78	8,56	94,96	51,12	43,84	7,00	5,00	2,72	8,56	-	-	10,62		10,62	-	94,78	-	0,81			3,53
23.01.16	24,00	-	71,89	61,37	10,52	94,75	50,28	44,47	7,00	5,00	2,74	10,52	-	-	12,64		12,64	-	94,56	-	0,99			3,73
Среднее	23,97	-	74,73	64,57	10,16	87,27	48,47	38,80	7,00	5,00	2,50	10,16	-	-	11,89	-	11,89	-	87,04	-	0,88	-	-	3,38
Итого	743,00		2316,64	2001,73	314,91						77,59	314,91	0,00	0,00	368,65	0,00	368,65	0,00			27,16	0,00	0,00	104,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	32322,22	26972,89	10540,00	-	10789,39	-	944,48	-	-
	24.01.16 02:00	34239,04	28637,26	11243,40	-	11517,69	-	1035,32	-	-

tabe 7

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **368,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 16 г. печать энергосбыта