Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	124,44	103,50	20,94	70,96	47,34	23,62	7,30	3,60	2,54	20,51	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	68,15	0,00	1,40			3,94
25.12.15	24,00	*	122,20	103,46	18,73	71,01	47,15	23,86	7,30	3,60	2,60	18,28	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	66,11	0,00	1,21			3,81
26.12.15	24,00	*	123,93	102,75	21,18	71,34	46,87	24,47	7,30	3,60	2,68	20,84	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	65,25	0,00	1,36			4,04
27.12.15	24,00	*	125,61	101,71	23,90	74,13	47,04	27,09	7,30	3,60	2,92	23,50	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	-	68,98	0,00	1,62			4,54
28.12.15	24,00	*	123,69	101,91	21,78	76,33	47,73	28,60	7,30	3,60	3,05	21,39	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	72,05	0,00	1,54			4,59
29.12.15	24,00	*	121,13	101,94	19,18	78,58	48,58	30,01	7,30	3,60	3,19	18,78	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	73,76	0,00	1,39			4,58
30.12.15	24,00	*	125,04	101,54	23,50	82,59	49,96	32,62	7,30	3,60	3,43	23,15	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	79,37	0,00	1,84			5,27
31.12.15	24,00	*	128,71	101,47	27,24	84,43	51,14	33,29	7,30	3,60	3,49	26,94	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	-	81,67	0,00	2,20			5,69
01.01.16	24,00	*	118,40	101,95	16,46	85,17	50,90	34,26	7,30	3,60	3,59	16,19	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	-	81,12	0,00	1,31			4,91
02.01.16	24,00	*	120,60	101,14	19,45	85,33	49,63	35,70	7,30	3,60	3,70	19,18	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	82,72	0,00	1,59			5,28
03.01.16	24,00	*	119,44	101,26	18,18	87,30	51,08	36,22	7,30	3,60	3,73	17,82	0,00	0,00	18,41	0,00	18,41	-	86,24	0,00	1,54			5,27
04.01.16	24,00	*	119,95	99,85	20,10	88,80	51,26	37,54	7,30	3,60	3,81	19,76	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	87,81	0,00	1,74			5,55
05.01.16	24,00	*	121,40	99,86	21,53	89,88	51,11	38,77	7,30	3,60	3,95	21,24	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	88,17	0,00	1,87			5,82
06.01.16	24,00	*	120,02	98,59	21,43	89,71	50,61	39,10	7,30	3,60	3,97	21,07	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	86,62	0,00	1,83			5,79
07.01.16	24,00	*	121,13	99,56	21,58	88,28	49,43	38,86	7,30	3,60	3,96	21,05	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	86,61	0,00	1,82			5,79
08.01.16	24,00	*	120,20	99,66	20,54	90,49	50,40	40,08	7,30	3,60	4,12	19,93	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	87,80	0,00	1,75			5,87
09.01.16	24,00	*	121,74	99,27	22,47	89,68	49,91	39,77	7,30	3,60	4,06	22,00	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	-	87,21	0,00	1,92			5,98
10.01.16	24,00	*	124,57	97,98	26,59	89,91	50,20	39,70	7,30	3,60	3,97	26,13	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04	-	88,74	0,00	2,32			6,30
11.01.16	24,00	*	119,90	98,24	21,66	91,44	50,97	40,47	7,30	3,60	4,06	21,17	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	90,40	0,00	1,92			5,97
12.01.16	24,00	*	118,46	99,83	18,62	96,04	54,22	41,82	7,30	3,60	4,27	18,16	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	94,02	0,00	1,71			5,98
13.01.16	24,00	*	119,69	100,55	19,13	95,22	55,02	40,20	7,30	3,60	4,14	18,68	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	92,99	0,00	1,74			5,88
14.01.16	24,00	*	119,84	99,97	19,86	94,86	54,73	40,13	7,30	3,60	4,11	19,37	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	93,06	0,00	1,80			5,91
15.01.16	24,00	*	118,84	99,66	19,19	96,46	54,85	41,61	7,30	3,60	4,25	18,71	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	94,32	0,00	1,77			6,02
16.01.16	24,00	*	119,77	98,59	21,18	95,89	54,26	41,63	7,30	3,60	4,21	20,53	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	94,40	0,00	1,94			6,15
17.01.16	24,00	*	121,18	98,76	22,42	95,68	54,41	41,27	7,30	3,60	4,19	21,87	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	93,59	0,00	2,05			6,24
18.01.16	24,00		121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
19.01.16	24,00		121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
20.01.16	24,00		121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
21.01.16	24,00		121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
22.01.16	24,00		121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
23.01.16	24,00		121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
Среднее	24,00	-	121,60	100,52	21,07	86,38	50,75	35,63	7,30	3,60	3,68	20,65	-	-	21,30	-	21,30	-	83,65	-	1,73	-	-	5,41
Итого	744,00		3769,45	3116,13	653,32						114,04	640,12	0,00	0,00	660,29	0,00	660,29	0,00			53,55	0,00	0,00	167,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 01:00	47571,48	42044,77	9614,97	0,00	9835,48	0,00	1191,89	670,72	-
	18.01.16 05:00	50014,52	44064,95	10029,16	0,00	10263,79	0,00	1307,29	707,02	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **660,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 27.01 16 г.