Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9056.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 102 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	79,63	75,65	3,98	70,98	47,16	23,82	7,00	5,00	1,22	12,23	-	-	12,50	-	12,50	-	70,54	-	0,86			2,09
25.12.15	24,00	-	78,98	75,48	3,50	71,05	46,94	24,11	7,00	5,00	1,20	12,33	-	-	12,61	-	12,61	-	70,54	-	0,87			2,07
26.12.15	24,00	-	77,91	75,07	2,84	71,37	46,75	24,62	7,00	5,00	1,19	12,22	-	-	12,48	-	12,48	-	70,96	-	0,87			2,05
27.12.15	24,00	-	79,68	73,16	6,52	74,18	47,04	27,14	7,00	5,00	1,41	14,31	-	-	14,66	-	14,66	-	74,05	-	1,06			2,47
28.12.15	24,00	-	77,49	73,69	3,80	76,34	47,85	28,49	7,00	5,00	1,56	11,04	-	-	11,33	-	11,33	-	75,86	-	0,84			2,39
29.12.15	24,00	-	79,69	72,99	6,70	78,53	48,59	29,94	7,00	5,00	1,74	12,43	-	-	12,76	-	12,76	-	78,11	-	0,97			2,71
30.12.15	24,00	-	78,85	72,39	6,46	82,53	50,02	32,51	7,00	5,00	1,84	12,72	-	-	13,12	-	13,12	-	82,30	-	1,05			2,89
31.12.15	24,00	-	83,79	72,10	11,69	84,28	50,99	33,29	7,00	5,00	1,97	16,97	-	-	17,51	-	17,51	-	83,53	-	1,42			3,39
01.01.16	24,00	-	80,35	73,28	7,07	85,07	50,97	34,10	7,00	5,00	2,28	9,82	-	-	10,12	-	10,12	-	84,32	-	0,83			3,10
02.01.16	24,00	-	80,39	72,06	8,33	85,24	50,05	35,19	7,00	5,00	2,34	10,79	-	-	11,13	-	11,13	-	84,70	-	0,91			3,25
03.01.16	24,00	-	80,79	72,08	8,71	87,17	51,28	35,89	7,00	5,00	2,41	10,94	-	-	11,28	-	11,28	-	86,45	-	0,95			3,35
04.01.16	24,00	-	80,43	70,73	9,70	88,61	51,45	37,16	7,00	5,00	2,46	11,73	-	-	12,11	-	12,11	-	87,89	-	1,03			3,49
05.01.16	24,00	-	79,29	70,15	9,14	89,71	51,32	38,39	7,00	5,00	2,55	10,83	-	-	11,22	-	11,22	-	89,18	-	0,97			3,52
06.01.16	24,00	-	78,55	68,53	10,02	89,38	50,80	38,58	7,00	5,00	2,50	11,80	-	-	12,19	-	12,19	-	88,25	-	1,04			3,55
07.01.16	24,00	-	79,42	68,85	10,57	88,15	49,69	38,46	7,00	5,00	2,53	11,96	-	-	12,36	-	12,36	-	88,05	-	1,06			3,59
08.01.16	24,00	-	80,61	68,60	12,01	90,21	50,58	39,63	7,00	5,00	2,65	12,96	-	-	13,43	-	13,43	-	89,58	-	1,16			3,81
09.01.16	24,00	-	78,55	68,28	10,27	89,36	50,15	39,21	7,00	5,00	2,60	11,29	-	-	11,70	-	11,70	-	88,69	-	1,00			3,60
10.01.16	24,00	-	80,64	67,34	13,30	89,61	50,42	39,19	7,00	5,00	2,56	14,28	-	-	14,78	-	14,78	-	89,04	-	1,28			3,84
11.01.16	24,00	-	79,11	68,40	10,71	91,41	51,38	40,03	7,00	5,00	2,67	11,45	-	-	11,85	-	11,85	-	91,31	-	1,05			3,72
12.01.16	24,00	-	80,09	70,97	9,12	95,64	54,83	40,81	7,00	5,00	2,76	10,72	-	-	11,13	-	11,13	-	94,68	-	1,02			3,78
13.01.16	24,00	-	82,11	71,82	10,29	94,95	55,46	39,49	7,00	5,00	2,76	11,32	-	-	11,78	-	11,78	-	94,31	-	1,07			3,82
14.01.16	24,00	-	81,14	71,33	9,81	94,66	55,15	39,51	7,00	5,00	2,75	10,65	-	-	11,05	-	11,05	-	94,03	-	1,00			3,75
15.01.16	24,00	-	80,55	70,72	9,83	96,20	55,25	40,95	7,00	5,00	2,82	10,82	-	-	11,26	-	11,26	-	95,28	-	1,03			3,85
16.01.16	24,00	-	79,22	69,84	9,38	95,61	54,73	40,88	7,00	5,00	2,77	10,49	-	-	10,90	-	10,90	-	94,67	-	0,99			3,76
17.01.16	24,00	-	81,22	70,22	11,00	95,43	54,92	40,51	7,00	5,00	2,76	12,06	-	-	12,51	-	12,51	-	94,52	-	1,14			3,90
18.01.16	24,00	-	81,45	69,98	11,47	95,42	54,57	40,85	7,00	5,00	2,88	11,45	-	-	11,90	-	11,90	-	94,63	-	1,08			3,96
19.01.16	24,00	-	53,50	45,97	7,53	92,09	51,43	40,66	7,00	5,00	1,50	13,58	-	-	13,95	-	13,95	-	78,62	-	1,07			2,57
20.01.16	24,00	-	80,10	69,86	10,24	88,82	52,05	36,77	7,00	5,00	2,56	10,25	-	-	10,60	-	10,60	-	89,99	-	0,92			3,48
21.01.16	24,00	-	78,30	69,40	8,90	95,89	55,56	40,33	7,00	5,00	2,77	9,36	-	-	9,75	-	9,75	-	95,15	-	0,89			3,66
22.01.16	24,00	-	79,95	69,21	10,74	95,41	54,99	40,42	7,00	5,00	2,82	10,63	-	-	11,02	-	11,02	-	94,68	-	1,01			3,83
23.01.16	24,00	-	79,48	67,47	12,01	95,18	54,12	41,06	7,00	5,00	2,81	11,80	-	-	12,23	-	12,23	-	94,27	-	1,12			3,92
Среднее	24,00	-	79,07	70,18	8,89	87,69	51,50	36,19	7,00	5,00	2,31	11,78	-	-	12,17	-	12,17	-	86,72	-	1,02	-	-	3,33
Итого	744,00		2451,26	2175,62	275,64						71,63	365,23	0,00	0,00	377,22	0,00	377,22	0,00			31,54	0,00	0,00	103,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	9998,08	8685,41	1839,15	-	1878,40	-	233,26	-	-
	24.01.16 01:00	12055,14	10487,61	2141,66	-	2191,44	-	325,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборов учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 16 г.

тхв 7

посл. отчёт ноябрь 15