

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2016
 Договор: 987.038.1
 Строч. адрес: Садовая 104
 Телефон: (812) 313-49-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: ТСПН-Н
 Термометр: _____
 Термометр: _____
 Уэл. учета: СЛО-ГВС
 Код УТЭ: _____
 Рассматривать совместно с УТЭ: _____
 Фабрик: 150/70
 Тхв, гр.С= 0,87

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТБ-1)												Учет ГВС (ТБ-2)								Контрольные данные		Общие теплосчете
			М1, Т	М2, Т	дм, Т	Т1, С	Т2, С	ГТ, С	Р1, Гкал/ч	Р2, Гкал/ч	Qотопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	дм, Т	У3, Мкал/ч	У4, Мкал/ч	Уполн, Мкал/ч	Т3, С	Т4, С	Qвес.общ, Гкал	Qвес.кап, Гкал	Qвес.гвс, Гкал	Q.общ, Гкал		
24.12.15	24.00	-	96,70	83,14	13,56	71,25	46,44	24,81	7,00	5,00	2,13	12,81	-	-	13,13	-	-	70,89	-	-	0,91	0,91	0,91	3,03	
25.12.15	24.00	-	95,54	83,08	12,46	71,31	46,31	25,00	7,00	5,00	2,14	11,69	-	-	11,96	-	-	70,96	-	-	0,83	0,83	0,83	2,97	
26.12.15	24.00	-	96,93	82,52	14,41	71,66	46,06	25,60	7,00	5,00	2,17	13,70	-	-	14,01	-	-	71,99	-	-	0,98	0,98	0,98	3,15	
27.12.15	24.00	-	96,51	81,79	14,72	74,52	46,23	28,29	7,00	5,00	2,36	14,03	-	-	14,37	-	-	74,61	-	-	1,05	1,05	1,05	3,41	
28.12.15	24.00	-	94,33	81,98	12,35	76,67	47,00	29,67	7,00	5,00	2,50	11,54	-	-	11,83	-	-	76,37	-	-	0,88	0,88	0,88	3,38	
29.12.15	24.00	-	94,80	81,99	12,81	78,90	47,82	31,08	7,00	5,00	2,62	12,94	-	-	12,38	-	-	78,71	-	-	0,95	0,95	0,95	3,56	
30.12.15	24.00	-	95,25	81,87	13,38	82,94	49,29	33,65	7,00	5,00	2,82	12,59	-	-	12,99	-	-	82,91	-	-	1,05	1,05	1,05	3,87	
31.12.15	24.00	-	99,83	81,74	18,09	84,67	50,44	34,23	7,00	5,00	2,88	17,30	-	-	17,80	-	-	84,10	-	-	1,46	1,46	1,46	4,34	
01.01.16	24.00	-	91,99	82,35	9,64	85,49	49,86	35,63	7,00	5,00	3,00	8,98	-	-	9,25	-	-	84,89	-	-	0,76	0,76	0,76	3,76	
02.01.16	24.00	-	92,66	81,64	11,02	85,65	49,21	36,44	7,00	5,00	3,05	10,30	-	-	10,61	-	-	85,11	-	-	0,88	0,88	0,88	3,93	
03.01.16	24.00	-	93,23	81,53	11,70	87,62	50,51	37,11	7,00	5,00	3,10	10,30	-	-	11,32	-	-	87,09	-	-	0,95	0,95	0,95	4,06	
04.01.16	24.00	-	91,64	80,67	10,97	89,07	50,78	38,29	7,00	5,00	3,16	10,30	-	-	10,67	-	-	88,50	-	-	0,91	0,91	0,91	4,07	
05.01.16	24.00	-	91,11	80,74	10,37	90,20	50,60	39,60	7,00	5,00	3,27	9,72	-	-	10,07	-	-	89,79	-	-	0,87	0,87	0,87	4,14	
06.01.16	24.00	-	91,01	79,65	11,36	89,86	50,04	39,82	7,00	5,00	3,25	10,64	-	-	11,03	-	-	89,94	-	-	0,95	0,95	0,95	4,20	
07.01.16	24.00	-	91,92	80,29	11,63	88,65	49,12	39,53	7,00	5,00	3,25	10,86	-	-	11,24	-	-	88,63	-	-	0,96	0,96	0,96	4,21	
08.01.16	24.00	-	91,85	80,41	11,44	90,69	50,03	40,66	7,00	5,00	3,35	10,69	-	-	11,06	-	-	90,07	-	-	0,96	0,96	0,96	4,31	
09.01.16	24.00	-	93,34	80,07	13,27	89,86	49,57	40,29	7,00	5,00	3,31	12,49	-	-	12,93	-	-	89,34	-	-	1,18	1,18	1,18	4,42	
10.01.16	24.00	-	93,03	79,35	13,98	90,07	49,78	40,29	7,00	5,00	3,27	13,16	-	-	13,63	-	-	89,54	-	-	1,18	1,18	1,18	4,45	
11.01.16	24.00	-	91,14	79,35	11,79	91,93	50,67	41,26	7,00	5,00	3,34	11,07	-	-	11,50	-	-	92,09	-	-	1,02	1,02	1,02	4,37	
12.01.16	24.00	-	92,65	80,64	12,01	96,13	54,00	42,13	7,00	5,00	3,49	11,19	-	-	11,61	-	-	95,31	-	-	1,07	1,07	1,07	4,56	
13.01.16	24.00	-	93,15	81,20	11,95	95,44	54,70	40,74	7,00	5,00	3,40	11,18	-	-	11,60	-	-	94,92	-	-	1,06	1,06	1,06	4,46	
14.01.16	24.00	-	92,73	80,55	12,18	95,16	54,12	41,04	7,00	5,00	3,40	11,34	-	-	11,78	-	-	94,94	-	-	1,08	1,08	1,08	4,47	
15.01.16	24.00	-	92,26	80,25	12,01	96,71	54,16	42,55	7,00	5,00	3,51	11,22	-	-	11,66	-	-	96,04	-	-	1,08	1,08	1,08	4,59	
16.01.16	24.00	-	93,44	79,56	13,88	96,12	53,70	42,42	7,00	5,00	3,47	13,20	-	-	13,70	-	-	95,40	-	-	1,26	1,26	1,26	4,72	
17.01.16	24.00	-	93,19	79,92	13,27	95,93	54,11	42,82	7,00	5,00	3,42	12,55	-	-	13,02	-	-	95,28	-	-	1,20	1,20	1,20	4,62	
18.01.16	24.00	-	91,65	79,59	12,06	95,95	53,68	42,27	7,00	5,00	3,46	11,25	-	-	11,69	-	-	95,30	-	-	1,07	1,07	1,07	4,53	
19.01.16	24.00	-	58,27	51,77	6,50	92,76	50,46	42,30	7,00	5,00	1,84	12,24	-	-	12,60	-	-	79,00	-	-	0,96	0,96	0,96	2,80	
20.01.16	24.00	-	90,94	79,30	11,64	89,25	51,53	37,72	7,00	5,00	3,05	10,90	-	-	11,29	-	-	90,51	-	-	0,99	0,99	0,99	4,03	
21.01.16	24.00	-	89,20	78,02	11,18	96,40	54,73	41,67	7,00	5,00	3,34	10,40	-	-	10,80	-	-	95,83	-	-	1,00	1,00	1,00	4,34	
22.01.16	24.00	-	89,63	78,25	11,38	95,92	54,22	41,70	7,00	5,00	3,36	10,59	-	-	10,99	-	-	95,34	-	-	1,01	1,01	1,01	4,37	
23.01.16	24.00	-	90,76	78,12	12,64	95,69	53,47	42,22	7,00	5,00	3,39	11,85	-	-	12,31	-	-	94,95	-	-	1,13	1,13	1,13	4,52	
Среднее	24.00	-	91,96	79,71	12,25	88,14	50,73	37,41	7,00	5,00	3,03	11,70	-	-	12,09	-	-	87,32	-	-	1,02	1,02	1,02	4,05	
Итого	744,00	-	2850,68	2471,03	379,65	94,07	362,77	0,00	0,00	0,00	374,83	0,00	0,00	374,83	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,63		

Показание	Счетчиков на момент снятия данных:		Дата время:		М4(Г)		М3(Г)		М4(Г)		У3(К)		У4(К)		Q СЛО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Треб. ч	
	М4(Г)	М3(Г)	М4(Г)	М3(Г)	М4(Г)	М3(Г)	У3(К)	У4(К)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч	Треб. ч
29.12.15 03:00	11225,84	9509,13	1962,41	1984,18	305,94	305,94	145,52	145,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.01.16 01:00	13892,43	11564,06	2240,94	2293,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,87 °С = -0,32 Гкал;
 Период расчета по договору: Объем теплотехники, рассчитанный по среднему: 125,31 Гкал;
 Период превышения Q: Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: 374,83 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

АО "Доминион" ДВА ОТДЕЛА
 Филиал "Энергосбыт" - филиал ООО "Энергосбыт"
 Отдел административных КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.01.16