Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	133,51	112,19	21,32	70,91	44,56	26,35	7,00	5,00	3,29	16,66	-	-	17,03	-	17,03	-	71,00	-	1,18			4,47
25.12.15	24,00	-	132,56	112,21	20,35	70,98	44,39	26,59	7,00	5,00	3,32	15,59	-	-	15,97	-	15,97	-	71,07	-	1,11			4,43
26.12.15	24,00	-	133,52	111,34	22,18	71,32	44,17	27,15	7,00	5,00	3,37	17,39	-	-	17,81	-	17,81	-	71,51	-	1,24			4,61
27.12.15	24,00	-	134,10	110,15	23,95	74,14	44,30	29,84	7,00	5,00	3,63	19,22	-	-	19,70	-	19,70	-	74,69	-	1,44			5,06
28.12.15	24,00	-	133,44	110,53	22,91	76,31	44,88	31,43	7,00	5,00	3,83	18,20	-	-	18,72	-	18,72	-	76,53	-	1,39			5,23
29.12.15	24,00	-	132,32	110,58	21,74	78,50	45,61	32,89	7,00	5,00	4,00	17,11	-	-	17,59	-	17,59	-	78,68	-	1,35			5,35
30.12.15	24,00	-	131,86	105,67	26,19	82,52	46,63	35,89	7,00	5,00	4,55	16,99	-	-	17,50	-	17,50	-	82,93	-	1,41			5,96
31.12.15	24,00	-	127,33	107,64	19,69	87,82	47,35	40,47	7,00	5,00	4,63	16,44	-	-	17,00	-	17,00	-	87,49	-	1,44	-	-	6,06
01.01.16	24,00	-	131,25	98,89	32,36	85,07	46,84	38,23	7,00	5,00	5,23	15,43	-	-	15,91	-	15,91	-	85,05	-	1,31			6,54
02.01.16	24,00	-	129,83	98,16	31,67	85,24	45,80	39,44	7,00	5,00	5,31	14,86	-	-	15,34	-	15,34	-	85,29	-	1,27			6,58
03.01.16	24,00	-	130,82	98,10	32,72	87,19	46,86	40,33	7,00	5,00	5,40	16,27	-	-	16,81	-	16,81	-	87,21	-	1,42			6,82
04.01.16	24,00	-	128,32	112,14	16,18	88,63	47,64	40,99	7,00	5,00	4,66	15,51	-	-	16,04	-	16,04	-	88,58	-	1,38			6,04
05.01.16	24,00	-	129,31	112,08	17,23	89,75	47,32	42,43	7,00	5,00	4,83	16,40	-	-	17,00	-	17,00	-	90,01	-	1,48			6,31
06.01.16	24,00	-	127,47	110,08	17,39	89,41	46,56	42,85	7,00	5,00	4,81	16,54	-	-	17,13	-	17,13	-	89,01	-	1,47			6,28
07.01.16	24,00	-	127,78	110,82	16,96	88,19	45,30	42,89	7,00	5,00	4,84	15,96	-	-	16,53	-	16,53	-	88,73	-	1,42			6,26
08.01.16	24,00	-	130,24	110,77	19,47	90,24	46,01	44,23	7,00	5,00	5,00	18,43	-	-	19,10	-	19,10	-	90,22	-	1,67			6,66
09.01.16	24,00	-	128,01	110,61	17,40	89,41	45,56	43,85	7,00	5,00	4,94	16,51	-	-	17,09	-	17,09	-	89,39	-	1,48			6,41
10.01.16	24,00	-	130,10	108,89	21,21	89,62	45,74	43,88	7,00	5,00	4,88	20,26	-	-	21,00	-	21,00	-	89,58	-	1,82			6,69
11.01.16	24,00	-	126,85	109,44	17,41	91,46	46,61	44,85	7,00	5,00	4,99	16,50	-	-	17,09	-	17,09	-	92,27	-	1,52			6,51
12.01.16	24,00	-	127,31	111,99	15,32	95,68	49,81	45,87	7,00	5,00	5,24	14,40	-	-	14,97	-	14,97	-	95,44	-	1,38			6,61
13.01.16	24,00	-	130,56	112,34	18,22	94,97	50,66	44,31	7,00	5,00	5,07	17,27	-	-	17,97	-	17,97	-	95,05	-	1,64			6,72
14.01.16	24,00	-	127,26	111,68	15,58	94,65	50,57	44,08	7,00	5,00	5,02	14,69	-	-	15,25	-	15,25	-	94,78	-	1,39			6,41
15.01.16	24,00	-	125,33	111,40	13,93	96,22	50,55	45,67	7,00	5,00	5,19	12,93	-	-	13,45	-	13,45	-	96,05	-	1,25			6,44
16.01.16	24,00	-	126,91	109,99	16,92	95,66	49,92	45,74	7,00	5,00	5,13	16,06	-	-	16,69	-	16,69	-	95,53	-	1,53			6,66
17.01.16	24,00	-	130,38	109,95	20,43	95,45	50,09	45,36	7,00	5,00	5,09	19,50	-	-	20,27	-	20,27	-	95,31	-	1,86			6,95
18.01.16	24,00	-	126,94	110,12	16,82	95,47	49,88	45,59	7,00	5,00	5,12	15,92	-	-	16,54	-	16,54	-	95,45	-	1,52			6,64
19.01.16	24,00	-	79,69	71,47	8,22	92,28	46,63	45,65	7,00	5,00	2,78	15,93	-	-	16,38	-	16,38	-	78,74	-	1,25			4,03
20.01.16	24,00	-	124,01	108,08	15,93	88,68	47,42	41,26	7,00	5,00	4,53	14,93	-	-	15,45	-	15,45	-	90,04	-	1,35			5,88
21.01.16	24,00	-	122,15	106,37	15,78	95,90	50,62	45,28	7,00	5,00	4,93	14,69	-	-	15,28	-	15,28	-	95,90	-	1,41			6,34
22.01.16	24,00	-	123,58	106,65	16,93	95,45	50,19	45,26	7,00	5,00	4,93	15,97	-	-	16,60	-	16,60	-	95,47	-	1,53			6,45
23.01.16	24,00	-	124,54	106,42	18,12	95,24	49,45	45,79	7,00	5,00	4,97	17,22	-	-	17,90	-	17,90	-	95,16		1,64			6,61
Среднее	24,00	-	127,33	107,64	19,69	87,82	47,35	40,47	7,00	5,00	4,63	16,44	-	-	17,00	-	17,00	-	87,49	-	1,44	-	-	6,06
Итого	744,00		3947,28	3336,75	610,53						143,49	509,78	0,00	0,00	527,11	0,00	527,11	0,00			44,52	0,00	0,00	188,01

авт/с

тхвс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	38066,25	31239,64	6735,95	-	6891,11	-	1302,90	-	-
	24.01.16 01:00	41351,99	34005,12	7165,90	-	7336,41	-	1457,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **527,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.