Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	89,26	69,97	19,29	70,31	43,51	26,80	7,00	5,00	1,93	18,55	-	18,55	18,97	-	18,97	-	70,22	-	1,30			3,23
25.12.15	24,00	-	86,02	70,13	15,89	70,38	43,72	26,66	7,00	5,00	1,92	15,19	-	15,19	15,53	-	15,53	-	70,25	-	1,07			2,99
26.12.15	24,00	-	87,80	69,66	18,14	70,75	43,12	27,63	7,00	5,00	1,97	17,52	-	17,52	17,91	-	17,91	-	70,80	-	1,24			3,21
27.12.15	24,00	-	87,54	68,89	18,65	73,50	43,03	30,47	7,00	5,00	2,16	17,84	-	17,84	18,30	-	18,30	-	73,60	-	1,31			3,47
28.12.15	24,00	-	86,18	69,21	16,97	75,65	44,25	31,40	7,00	5,00	2,23	16,25	-	16,25	16,65	-	16,65	-	75,64	-	1,23			3,46
29.12.15	24,00	-	87,09	69,21	17,88	77,83	45,29	32,54	7,00	5,00	2,31	17,11	-	17,11	17,58	-	17,58	-	77,84	-	1,33			3,65
30.12.15	24,00	-	86,17	68,90	17,27	81,82	46,59	35,23	7,00	5,00	2,50	16,43	-	16,43	16,94	-	16,94	-	82,08	-	1,35			3,85
31.12.15	24,00	-	90,53	68,39	22,14	83,54	47,43	36,11	7,00	5,00	2,55	21,21	-	21,21	21,85	-	21,85	-	83,28	-	1,77			4,32
01.01.16	24,00	-	83,60	69,81	13,79	84,29	47,37	36,92	7,00	5,00	2,65	13,07	-	13,07	13,48	-	13,48	-	84,06	-	1,10			3,74
02.01.16	24,00	-	83,39	69,16	14,23	84,48	46,37	38,11	7,00	5,00	2,70	13,49	-	13,49	13,91	-	13,91	-	84,29	-	1,14			3,84
03.01.16	24,00	-	84,65	68,82	15,83	86,43	47,29	39,14	7,00	5,00	2,77	15,04	-	15,04	15,54	-	15,54	-	86,31	-	1,30			4,07
04.01.16	24,00	-	84,23	67,91	16,32	87,84	47,50	40,34	7,00	5,00	2,83	15,44	-	15,44	15,98	-	15,98	-	87,62	-	1,35			4,18
05.01.16	24,00	-	83,71	67,96	15,75	88,95	47,34	41,61	7,00	5,00	2,91	14,84	-	14,84	15,35	-	15,35	-	88,90	-	1,32			4,23
06.01.16	24,00	-	97,39	81,95	15,44	88,50	51,17	37,33	7,00	5,00	3,09	15,15	-	15,15	15,65	-	15,65	-	88,25	-	1,34			4,43
07.01.16	24,00	-	124,90	109,27	15,63	87,61	54,78	32,83	7,00	5,00	3,70	14,38	-	14,38	14,88	-	14,88	-	87,87	-	1,27			4,96
08.01.16	24,00	-	125,41	109,28	16,13	89,67	56,13	33,54	7,00	5,00	4,58	6,00	-	6,00	6,19	-	6,19	-	89,38	-	0,54			5,12
09.01.16	24,00	-	126,38	108,61	17,77	88,86	55,67	33,19	7,00	5,00	4,10	12,32	-	12,32	12,73	-	12,73	-	88,66	-	1,10			5,19
10.01.16	24,00	-	124,18	106,90	17,28	89,07	55,89	33,18	7,00	5,00	4,01	12,23	-	12,23	12,68	-	12,68	-	88,88	-	1,09			5,09
11.01.16	24,00	-	123,85	106,99	16,86	90,82	56,82	34,00	7,00	5,00	4,45	7,92	-	7,92	8,21	-	8,21	-	91,71	-	0,73			5,18
12.01.16	24,00	-	106,38	98,11	8,27	94,83	61,36	33,47	7,00	5,00	3,15	10,65	-	10,65	11,00	-	11,00	-	87,83	-	0,93			4,09
13.01.16	24,00	-	120,45	106,55	13,90	94,22	60,16	34,06	7,00	5,00	4,39	5,95	-	5,95	6,17	-	6,17	-	93,78	-	0,56			4,95
14.01.16	24,00	-	120,50	105,15	15,35	93,92	59,58	34,34	7,00	5,00	4,30	8,19	-	8,19	8,48	-	8,48	-	93,58	-	0,77			5,07
15.01.16	24,00	-	119,20	105,32	13,88	95,47	60,01	35,46	7,00	5,00	4,67	4,23	-	4,23	4,37	-	4,37	-	94,93	-	0,40			5,08
16.01.16	24,00	-	118,77	103,53	15,24	94,92	59,40	35,52	7,00	5,00	4,39	7,81	-	7,81	8,15	-	8,15	-	94,55	-	0,74			5,13
17.01.16	24,00	-	120,23	103,22	17,01	94,73	59,31	35,42	7,00	5,00	4,48	8,48	-	8,48	8,80	-	8,80	-	94,45	-	0,80			5,28
18.01.16	24,00	-	97,90	82,92	14,98	94,60	55,64	38,96	7,00	5,00	3,55	11,77	-	11,77	12,21	-	12,21	-	94,30	-	1,11			4,66
19.01.16	24,00	-	53,54	44,92	8,62	90,71	47,53	43,18	7,00	5,00	1,46	16,17	-	16,17	16,61	-	16,61	-	78,44	-	1,27			2,73
20.01.16	24,00	-	80,01	64,82	15,19	87,92	47,79	40,13	7,00	5,00	2,66	14,38	-	14,38	14,90	-	14,90	-	88,75	-	1,28			3,94
21.01.16	24,00	-	79,06	63,83	15,23	94,99	50,91	44,08	7,00	5,00	2,92	14,18	-	14,18	14,76	-	14,76	-	94,77	-	1,35			4,27
22.01.16	24,00	-	78,12	64,22	13,90	94,51	50,44	44,07	7,00	5,00	2,92	13,04	-	13,04	13,56	-	13,56	-	94,26	-	1,23			4,15
23.01.16	24,00	-	78,74	64,45	14,29	94,28	49,81	44,47	7,00	5,00	2,96	13,45	-	13,45	13,97	-	13,97	-	93,95	-	1,27			4,22
Среднее	24,00	-	97,26	81,55	15,71	86,95	51,14	35,81	7,00	5,00	3,14	13,17	-	13,17	13,59	-	13,59	-	86,23	-	1,11	-	-	4,25
Итого	744,00		3015,18	2528,06	487,12						97,21	408,28	0,00	408,28	421,31	0,00	421,31	0,00			34,56	0,00	0,00	131,77

ав ТС

таве 7

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	30773,38	26545,49	6714,46	-	6860,15	-	928,83	-	-
	24.01.16 02:00	33347,47	28722,34	7036,47	-	7193,17	-	1044,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **421,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«23» 01 16 г.