Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	62,25	52,03	10,22	70,75	40,88	29,87	7,00	5,00	1,56	10,22	-	-	11,30		11,30	-	70,03	-	0,72			2,28
25.12.15	24,00	-	61,89	52,00	9,89	70,81	40,73	30,08	7,00	5,00	1,57	9,89	-	-	10,89		10,89	-	70,24	-	0,69			2,26
26.12.15	24,00	-	63,82	51,59	12,23	71,08	40,38	30,70	7,00	5,00	1,59	12,23	-	-	13,23		13,23	-	70,66	-	0,86			2,45
27.12.15	24,00	-	62,51	51,14	11,37	73,77	40,15	33,62	7,00	5,00	1,73	11,37	-	-	12,45		12,45	-	73,13	-	0,83			2,56
28.12.15	24,00	-	62,41	51,34	11,07	75,95	40,57	35,38	7,00	5,00	1,83	11,07	-	-	12,28		12,28	-	75,01	-	0,83			2,66
29.12.15	24,00	-	60,81	51,37	9,44	78,25	41,41	36,84	7,00	5,00	1,90	9,44	-	-	10,64		10,64	-	77,58	-	0,73			2,63
30.12.15	24,00	-	61,52	51,12	10,40	82,19	42,73	39,46	7,00	5,00	2,03	10,40	-	-	11,80		11,80	-	81,62	-	0,85			2,88
31.12.15	24,00	-	65,65	50,91	14,74	84,16	43,77	40,39	7,00	5,00	2,08	14,74	-	-	16,37		16,37	-	82,83	-	1,22			3,30
01.01.16	24,00	-	59,39	51,82	7,57	84,84	43,30	41,54	7,00	5,00	2,15	7,57	-	-	9,07		9,07	-	85,07	-	0,64			2,80
02.01.16	24,00	-	59,47	51,30	8,17	84,97	42,33	42,64	7,00	5,00	2,20	8,17	-	-	9,66		9,66	-	84,27	-	0,69			2,88
03.01.16	24,00	-	60,79	51,23	9,56	86,95	43,43	43,52	7,00	5,00	2,24	9,56	-	-	11,24		11,24	-	86,08	-	0,82			3,06
04.01.16	24,00	-	60,03	50,48	9,55	88,45	43,28	45,17	7,00	5,00	2,29	9,55	-	-	11,18		11,18	-	87,57	-	0,84			3,13
05.01.16	24,00	-	59,56	50,58	8,98	89,46	43,16	46,30	7,00	5,00	2,35	8,98	-	-	10,65		10,65	-	88,72	-	0,80			3,15
06.01.16	23,00	-	57,57	48,21	9,36	89,47	42,56	46,91	7,00	5,00	2,28	9,36	-	-	9,60		9,60	-	88,36	-	0,83			3,10
07.01.16	24,00	-	59,03	49,71	9,32	87,79	41,15	46,64	7,00	5,00	2,33	9,32	-	-	11,05		11,05	-	86,62	-	0,81			3,14
08.01.16	24,00	-	59,12	49,73	9,39	90,14	41,91	48,23	7,00	5,00	2,41	9,39	-	-	11,14		11,14	-	89,39	-	0,84			3,25
09.01.16	24,00	-	60,01	49,51	10,50	89,31	41,55	47,76	7,00	5,00	2,38	10,50	-	-	12,18		12,18	-	88,37	-	0,93			3,31
10.01.16	24,00	-	59,52	48,81	10,71	89,45	41,76	47,69	7,00	5,00	2,33	10,71	-	-	12,32		12,32	-	88,94	-	0,95			3,29
11.01.16	24,00	-	58,94	48,90	10,04	90,90	42,36	48,54	7,00	5,00	2,34	10,04	-	-	11,68		11,68	-	94,24	-	0,95			3,29
12.01.16	24,00	-	59,26	50,31	8,95	95,64	45,40	50,24	7,00	5,00	2,53	8,95	-	-	10,92		10,92	-	95,74	-	0,86			3,39
13.01.16	24,00	-	60,45	50,49	9,96	94,82	46,41	48,41	7,00	5,00	2,46	9,96	-	-	11,90		11,90	-	94,03	-	0,94			3,39
14.01.16	24,00	-	58,46	50,21	8,25	94,42	46,25	48,17	7,00	5,00	2,43	8,25	-	-	10,12		10,12	-	93,63	-	0,77			3,20
15.01.16	24,00	-	58,63	50,03	8,60	96,10	46,15	49,95	7,00	5,00	2,51	8,60	-	-	10,52		10,52	-	95,29	-	0,82			3,33
16.01.16	24,00	-	60,37	49,37	11,00	95,53	45,66	49,87	7,00	5,00	2,47	11,00	-	-	13,03		13,03	-	94,80	-	1,04			3,52
17.01.16	24,00	-	59,08	49,62	9,46	95,27	46,00	49,27	7,00	5,00	2,46	9,46	-	-	11,61		11,61	-	94,34	-	0,89			3,35
18.01.16	24,00	-	59,82	49,56	10,26	95,35	45,73	49,62	7,00	5,00	2,47	10,26	-	-	12,26		12,26	-	94,60	-	0,97			3,44
19.01.16	24,00	-	39,00	32,44	6,56	93,07	43,73	49,34	7,00	5,00	1,68	6,56	-	-	7,83		7,83	-	83,79	-	0,55			2,23
20.01.16	24,00	-	56,42	48,27	8,15	87,73	43,34	44,39	7,00	5,00	2,15	8,15	-	-	9,75		9,75	-	86,81	-	0,71			2,86
21.01.16	24,00	-	55,90	47,71	8,19	95,71	46,29	49,42	7,00	5,00	2,37	8,19	-	-	10,01		10,01	-	94,78	-	0,78			3,15
22.01.16	24,00	-	56,67	47,92	8,75	95,29	46,02	49,27	7,00	5,00	2,38	8,75	-	-	10,67		10,67	-	94,45	-	0,83			3,20
23.01.16	24,00	-	58,48	47,75	10,73	95,06	45,23	49,83	7,00	5,00	2,39	10,73	-	-	12,63		12,63	-	94,40	-	1,01			3,41
Среднее	23,97	-	59,25	49,53	9,72	87,51	43,34	44,16	7,00	5,00	2,19	9,72	-	-	11,29	-	11,29	-	86,63	-	0,84	-	-	3,03
Итого	743,00		1836,83	1535,46	301,37						67,89	301,37	0,00	0,00	349,98	0,00	349,98	0,00			25,99	0,00	0,00	93,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	20777,34	17321,60	4149,25	-	4243,23	-	762,25	-	-
	24.01.16 02:00	22298,23	18596,34	4196,17	-	4291,69	-	843,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.
печать энергосбыта