Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	145,91	126,59	19,32	63,79	43,21	20,58	7,00	5,00	2,58	19,81	-	-	20,16	-	20,16	-	63,61	-	1,26			3,84
25.12.15	24,00	-	129,65	109,91	19,74	74,11	45,28	28,83	7,00	5,00	3,12	20,42	-	-	20,93	-	20,93	-	74,09	-	1,51	-	-	4,63
26.12.15	24,00	-	130,58	110,85	19,73	71,41	44,76	26,65	7,00	5,00	2,91	20,36	-	-	20,85	-	20,85	-	71,35	-	1,45			4,37
27.12.15	24,00	-	129,59	109,11	20,48	74,44	45,18	29,26	7,00	5,00	3,14	21,24	-	-	21,76	-	21,76	-	74,57	-	1,58			4,72
28.12.15	24,00	-	128,78	109,76	19,02	76,49	45,91	30,58	7,00	5,00	3,31	19,66	-	-	20,17	-	20,17	-	76,34	-	1,50			4,82
29.12.15	24,00	-	128,97	109,69	19,28	78,65	46,52	32,13	7,00	5,00	3,50	19,65	-	-	20,19	-	20,19	-	78,55	-	1,55			5,05
30.12.15	24,00	-	129,74	108,19	21,55	82,87	47,87	35,00	7,00	5,00	3,75	21,94	-	-	22,58	-	22,58	-	82,99	-	1,82			5,58
31.12.15	24,00	-	131,46	107,82	23,64	84,28	48,66	35,62	7,00	5,00	3,82	24,01	-	-	24,75	-	24,75	-	83,83	-	2,02			5,84
01.01.16	24,00	-	125,11	111,85	13,26	84,94	48,84	36,10	7,00	5,00	4,02	13,56	-	-	13,99	-	13,99	-	84,53	-	1,15			5,17
02.01.16	24,00	-	125,55	110,25	15,30	85,43	48,08	37,35	7,00	5,00	4,10	15,63	-	-	16,14	-	16,14	-	85,10	-	1,33			5,43
03.01.16	24,00	-	125,65	109,15	16,50	87,26	48,73	38,53	7,00	5,00	4,34	15,13	-	-	15,63	-	15,63	-	86,86	-	1,31			5,65
04.01.16	24,00	-	128,72	107,26	21,46	88,57	48,63	39,94	7,00	5,00	4,76	16,26	-	-	16,80	-	16,80	-	87,86	-	1,43			6,19
05.01.16	24,00	-	129,94	107,50	22,44	89,87	48,65	41,22	7,00	5,00	5,01	16,18	-	-	16,72	-	16,72	-	89,34	-	1,45			6,46
06.01.16	24,00	-	120,74	103,47	17,27	88,75	48,91	39,84	7,00	5,00	4,20	16,61	-	-	17,18	-	17,18	-	88,15	-	1,46			5,66
07.01.16	24,00	-	131,03	113,92	17,11	88,60	48,61	39,99	7,00	5,00	4,53	17,44	-	-	18,08	-	18,08	-	88,78	-	1,55			6,08
08.01.16	24,00	-	130,16	113,10	17,06	90,06	48,99	41,07	7,00	5,00	4,63	17,32	-	-	17,93	-	17,93	-	89,74	-	1,56			6,19
09.01.16	24,00	-	130,35	110,47	19,88	89,29	48,15	41,14	7,00	5,00	4,54	20,14	-	-	20,89	-	20,89	-	89,03	-	1,79			6,33
10.01.16	24,00	-	130,08	107,59	22,49	89,29	47,98	41,31	7,00	5,00	4,43	22,84	-	-	23,64	-	23,64	-	89,09	-	2,04			6,46
11.01.16	24,00	-	127,86	107,87	19,99	92,38	49,39	42,99	7,00	5,00	4,62	20,30	-	-	21,06	-	21,06	-	92,45	-	1,88			6,49
12.01.16	24,00	-	129,43	108,64	20,79	90,32	48,51	41,81	7,00	5,00	4,53	21,09	-	-	21,86	-	21,86	-	90,19	-	1,90	-	-	6,43
13.01.16	24,00	-	128,63	109,96	18,67	94,93	52,41	42,52	7,00	5,00	4,68	18,82	-	-	19,55	-	19,55	-	94,73	-	1,78			6,46
14.01.16	24,00	-	125,61	108,97	16,64	94,60	52,31	42,29	7,00	5,00	4,62	16,70	-	-	17,37	-	17,37	-	94,45	-	1,58			6,20
15.01.16	24,00	-	125,43	107,96	17,47	96,20	52,45	43,75	7,00	5,00	4,73	17,57	-	-	18,27	-	18,27	-	95,86	-	1,69			6,42
16.01.16	24,00	-	125,35	107,00	18,35	95,63	52,03	43,60	7,00	5,00	4,67	18,54	-	-	19,27	-	19,27	-	95,26	-	1,77			6,44
17.01.16	24,00	-	127,01	106,20	20,81	95,43	51,92	43,51	7,00	5,00	4,62	21,02	-	-	21,85	-	21,85	-	95,10	-	2,00			6,62
18.01.16	24,00	-	125,51	106,97	18,54	95,43	51,84	43,59	7,00	5,00	4,67	18,65	-	-	19,39	-	19,39	-	95,15	-	1,78			6,45
19.01.16	24,00	-	81,93	71,10	10,83	92,41	49,45	42,96	7,00	5,00	2,48	20,01	-	-	20,59	-	20,59	-	79,12	-	1,58			4,06
20.01.16	24,00	-	125,40	107,48	17,92	88,47	49,37	39,10	7,00	5,00	4,16	18,16	-	-	18,80	-	18,80	-	89,89	-	1,63			5,79
21.01.16	24,00	-	122,19	105,57	16,62	95,86	52,72	43,14	7,00	5,00	4,56	16,66	-	-	17,31	-	17,31	-	95,55	-	1,60			6,16
22.01.16	24,00	-	122,40	105,76	16,64	95,40	52,44	42,96	7,00	5,00	4,56	16,64	-	-	17,32	-	17,32	-	95,08	-	1,59			6,14
23.01.16	24,00	-	123,89	103,88	20,01	95,19	51,88	43,31	7,00	5,00	4,56	19,57	-	-	20,34	-	20,34	-	94,79	-	1,86			6,42
Среднее	24,00	-	126,54	107,87	18,67	87,43	49,02	38,41	7,00	5,00	4,13	18,77	-	-	19,40	-	19,40	-	86,82	-	1,63	-	-	5,76
Итого	744,00		3922,65	3343,84	578,81						128,14	581,93	0,00	0,00	601,37	0,00	601,37	0,00			50,38	0,00	0,00	178,53

ав Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 14:00	2336,62	1988,55	341,68	-	352,39	-	102,51	-	-
	24.01.16 01:00	3734,71	3183,07	555,12	-	573,98	-	173,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **178,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **601,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 01 16 г.