Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	86,48	71,23	15,25	70,36	45,32	25,04	7,00	5,00	1,82	14,75	-	-	15,07	-	15,07	-	70,29	-	1,04			2,86
25.12.15	24,00	-	85,51	71,27	14,24	70,42	45,22	25,20	7,00	5,00	1,84	13,70	-	-	14,00	-	14,00	-	70,30	-	0,96			2,80
26.12.15	24,00	-	86,33	70,19	16,14	70,74	45,08	25,66	7,00	5,00	1,88	15,00	-	-	15,40	-	15,40	-	70,74	-	1,06			2,95
27.12.15	24,00	-	85,74	69,86	15,88	73,49	45,41	28,08	7,00	5,00	2,01	15,18	-	-	15,57	-	15,57	-	73,78	-	1,12			3,13
28.12.15	24,00	-	86,64	70,08	16,56	75,62	46,18	29,44	7,00	5,00	2,12	15,88	-	-	16,29	-	16,29	-	75,61	-	1,20			3,32
29.12.15	24,00	-	84,60	70,33	14,27	77,80	47,12	30,68	7,00	5,00	2,21	13,68	-	-	14,06	-	14,06	-	77,81	-	1,07			3,27
30.12.15	24,00	-	84,37	70,06	14,31	81,76	48,52	33,24	7,00	5,00	2,36	13,83	-	-	14,21	-	14,21	-	82,05	-	1,14			3,50
31.12.15	24,00	-	89,50	69,80	19,70	83,52	49,87	33,65	7,00	5,00	2,41	19,08	-	-	19,70	-	19,70	-	83,29	-	1,59			4,00
01.01.16	24,00	-	85,34	71,96	13,38	84,26	49,76	34,50	7,00	5,00	2,54	12,79	-	-	13,22	-	13,22	-	84,07	-	1,08			3,62
02.01.16	24,00	-	85,02	71,14	13,88	84,42	48,53	35,89	7,00	5,00	2,63	13,08	-	-	13,48	-	13,48	-	84,38	-	1,10			3,73
03.01.16	24,00	-	87,47	69,91	17,56	86,33	50,09	36,24	7,00	5,00	2,68	15,87	-	-	16,40	-	16,40	-	86,14	-	1,37			4,05
04.01.16	24,00	-	84,23	66,64	17,59	87,75	50,71	37,04	7,00	5,00	2,85	13,31	-	-	13,75	-	13,75	-	87,46	-	1,16			4,02
05.01.16	24,00	-	84,64	69,23	15,41	65,47	43,52	21,95	7,00	5,00	1,58	14,71	-	-	14,99	-	14,99	-	64,62	-	0,95			2,53
06.01.16	24,00	-	85,45	68,59	16,85	79,85	48,11	31,74	7,00	5,00	2,37	14,63	-	-	15,05	-	15,05	-	79,41	-	1,16	-	-	3,53
07.01.16	24,00	-	83,44	66,27	17,17	89,28	49,35	39,93	7,00	5,00	2,89	14,60	-	-	15,09	-	15,09	-	88,96	-	1,30			4,19
08.01.16	24,00	-	82,70	66,86	15,84	88,87	49,12	39,75	7,00	5,00	2,85	13,71	-	-	14,20	-	14,20	-	88,73	-	1,22			4,07
09.01.16	24,00	-	81,65	66,78	14,87	88,72	49,14	39,58	7,00	5,00	2,80	13,22	-	-	13,70	-	13,70	-	88,48	-	1,17			3,97
10.01.16	24,00	-	82,87	65,72	17,15	88,36	48,94	39,42	7,00	5,00	2,73	15,67	-	-	16,19	-	16,19	-	88,22	-	1,38			4,11
11.01.16	24,00	-	82,24	67,23	15,01	94,15	52,34	41,81	7,00	5,00	2,97	13,46	-	-	13,99	-	13,99	-	93,66	-	1,26			4,23
12.01.16	24,00	-	82,25	66,58	15,68	90,41	50,14	40,27	7,00	5,00	2,83	14,12	-	-	14,63	-	14,63	-	90,12	-	1,27	-	-	4,10
13.01.16	24,00	-	82,27	68,76	13,51	94,10	54,37	39,73	7,00	5,00	2,87	12,17	-	-	12,65	-	12,65	-	93,99	-	1,15			4,01
14.01.16	24,00	-	81,82	68,38	13,44	93,78	54,03	39,75	7,00	5,00	2,84	12,21	-	-	12,68	-	12,68	-	93,72	-	1,14			3,99
15.01.16	24,00	-	82,66	68,30	14,36	95,32	53,63	41,69	7,00	5,00	2,96	13,32	-	-	13,83	-	13,83	-	95,04	-	1,27			4,23
16.01.16	24,00	-	83,25	67,64	15,61	94,75	52,71	42,04	7,00	5,00	2,92	14,87	-	-	15,45	-	15,45	-	94,44	-	1,41			4,33
17.01.16	24,00	-	81,98	67,84	14,14	94,55	52,77	41,78	7,00	5,00	2,91	13,43	-	-	13,97	-	13,97	-	94,23	-	1,27			4,18
18.01.16	24,00	-	81,15	67,94	13,21	94,57	52,56	42,01	7,00	5,00	2,93	12,43	-	-	12,93	-	12,93	-	94,34	-	1,18			4,11
19.01.16	24,00	-	54,04	42,49	11,55	90,77	49,05	41,72	7,00	5,00	1,70	13,72	-	-	14,11	-	14,11	-	81,84	-	1,12			2,82
20.01.16	24,00	-	77,90	63,05	14,85	87,85	48,83	39,02	7,00	5,00	2,73	11,65	-	-	12,06	-	12,06	-	89,02	-	1,04			3,77
21.01.16	24,00	-	77,59	62,17	15,42	94,98	52,91	42,07	7,00	5,00	2,93	12,30	-	-	12,78	-	12,78	-	94,75	-	1,16			4,09
22.01.16	24,00	-	76,67	62,81	13,86	94,52	52,51	42,01	7,00	5,00	2,90	11,12	-	-	11,55	-	11,55	-	94,23	-	1,05			3,96
23.01.16	24,00	-	78,72	62,58	16,14	94,31	51,82	42,49	7,00	5,00	2,93	13,35	-	-	13,85	-	13,85	-	93,96	-	1,26			4,19
Среднее	24,00	-	82,40	67,15	15,25	85,84	49,60	36,24	7,00	5,00	2,55	13,90	-	-	14,35	-	14,35	-	85,41	-	1,18	-	-	3,73
Итого	744,00		2554,52	2081,69	472,83		-				78,98	430,84	0,00	0,00	444,84	0,00	444,84	0,00			36,64	0,00	0,00	115,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	8156,12	7641,26	2438,37	-	2484,47	-	188,27	-	-
	24.01.16 02:00	1394,33	1133,91	233,39	-	241,97	-	70,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **444,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

ав
ТС