Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	69,21	56,25	12,96	70,86	41,36	29,50	7,00	5,00	1,63	13,42	-	-	13,74	-	13,74	-	70,54	-	0,95			2,58
25.12.15	24,00	-	68,94	56,27	12,67	70,92	41,19	29,73	7,00	5,00	1,65	13,16	-	-	13,45	-	13,45	-	70,53	-	0,93			2,57
26.12.15	24,00	-	68,83	55,88	12,95	71,24	40,83	30,41	7,00	5,00	1,67	13,43	-	-	13,73	-	13,73	-	70,93	-	0,95			2,62
27.12.15	24,00	-	68,35	55,34	13,01	74,02	40,83	33,19	7,00	5,00	1,81	13,41	-	-	13,71	-	13,71	-	73,94	-	0,99			2,80
28.12.15	24,00	-	69,16	55,52	13,64	76,17	41,49	34,68	7,00	5,00	1,90	14,05	-	-	14,44	-	14,44	-	75,87	-	1,07			2,97
29.12.15	24,00	-	66,91	55,61	11,30	78,36	42,08	36,28	7,00	5,00	1,99	11,68	-	-	12,00	-	12,00	-	78,02	-	0,91			2,90
30.12.15	24,00	-	68,99	55,32	13,67	82,37	43,19	39,18	7,00	5,00	2,14	14,04	-	-	14,46	-	14,46	-	82,32	-	1,16			3,29
31.12.15	24,00	-	70,08	55,26	14,82	84,09	44,07	40,02	7,00	5,00	2,19	15,23	-	-	15,69	-	15,69	-	83,41	-	1,27			3,46
01.01.16	24,00	-	64,64	56,51	8,13	84,87	44,08	40,79	7,00	5,00	2,27	8,65	-	-	8,95	-	8,95	-	84,13	-	0,73			3,00
02.01.16	24,00	-	65,32	55,94	9,38	85,03	42,99	42,04	7,00	5,00	2,31	9,87	-	-	10,17	-	10,17	-	84,43	-	0,84			3,15
03.01.16	24,00	-	67,75	55,72	12,03	87,00	44,12	42,88	7,00	5,00	2,35	12,54	-	-	12,95	-	12,95	-	86,52	-	1,09			3,44
04.01.16	24,00	-	67,25	55,03	12,22	88,41	44,06	44,35	7,00	5,00	2,42	12,61	-	-	13,07	-	13,07	-	87,79	-	1,11			3,53
05.01.16	24,00	-	67,03	55,06	11,97	89,53	43,80	45,73	7,00	5,00	2,48	12,51	-	-	12,96	-	12,96	-	89,18	-	1,12			3,59
06.01.16	24,00	-	64,68	53,68	11,00	89,19	43,17	46,02	7,00	5,00	2,44	11,43	-	-	11,79	-	11,79	-	88,12	-	1,01			3,45
07.01.16	24,00	-	67,27	53,07	14,20	88,04	41,86	46,18	7,00	5,00	2,47	13,95	-	-	14,41	-	14,41	-	88,22	-	1,23			3,70
08.01.16	24,00	-	66,92	53,69	13,23	90,02	42,39	47,63	7,00	5,00	2,54	13,52	-	-	14,00	-	14,00	-	89,42	-	1,21			3,75
09.01.16	24,00	-	68,51	53,40	15,11	89,18	42,10	47,08	7,00	5,00	2,51	15,28	-	-	15,80	-	15,80	-	88,66	-	1,36			3,87
10.01.16	24,00	-	68,35	52,55	15,80	89,42	42,42	47,00	7,00	5,00	2,47	15,99	-	-	16,55	-	16,55	-	88,95	-	1,42			3,89
11.01.16	24,00	-	66,13	52,68	13,45	91,26	43,24	48,02	7,00	5,00	2,52	13,57	-	-	14,09	-	14,09	-	91,56	-	1,24			3,76
12.01.16	24,00	-	65,79	54,43	11,36	95,45	46,28	49,17	7,00	5,00	2,65	11,79	-	-	12,24	-	12,24	-	94,57	-	1,11			3,77
13.01.16	24,00	-	65,24	54,70	10,54	94,78	47,03	47,75	7,00	5,00	2,58	11,03	-	-	11,45	-	11,45	-	94,27	-	1,04			3,62
14.01.16	24,00	-	64,57	54,28	10,29	94,48	46,79	47,69	7,00	5,00	2,56	10,71	-	-	11,10	-	11,10	-	94,15	-	1,01			3,57
15.01.16	24,00	-	64,53	54,05	10,48	96,01	46,69	49,32	7,00	5,00	2,64	10,89	-	-	11,34	-	11,34	-	95,32	-	1,04			3,68
16.01.16	24,00	-	66,29	53,29	13,00	95,43	46,16	49,27	7,00	5,00	2,60	13,38	-	-	13,88	-	13,88	-	94,73	-	1,27			3,87
17.01.16	24,00	-	66,37	53,38	12,99	95,23	46,38	48,85	7,00	5,00	2,59	13,37	-	-	13,87	-	13,87	-	94,54	-	1,26			3,85
18.01.16	24,00	-	66,03	53,46	12,57	95,25	46,06	49,19	7,00	5,00	2,61	12,94	-	-	13,43	-	13,43	-	94,66	-	1,23			3,83
19.01.16	24,00	-	42,91	34,12	8,79	91,67	44,00	47,67	7,00	5,00	1,39	12,61	-	-	13,00	-	13,00	-	83,15	-	1,05			2,44
20.01.16	24,00	-	62,94	51,61	11,33	88,54	43,72	44,82	7,00	5,00	2,27	11,68	-	-	12,10	-	12,10	-	89,49	-	1,05			3,32
21.01.16	24,00	-	60,42	50,87	9,55	95,69	46,44	49,25	7,00	5,00	2,48	9,91	-	-	10,28	-	10,28	-	95,05	-	0,94			3,42
22.01.16	24,00		65,84	53,69	12,15	86,98	43,75	43,23	7,00	5,00	2,28	12,64	-	-	13,06	-	13,06	-	86,29	-	1,09	-	-	3,37
23.01.16	24,00		65,84	53,69	12,15	86,98	43,75	43,23	7,00	5,00	2,28	12,64	-	-	13,06	-	13,06	-	86,29	-	1,09	-	-	3,37
Среднее	24,00	-	65,84	53,69	12,15	86,98	43,75	43,23	7,00	5,00	2,28	12,64	-	-	13,06	-	13,06	-	86,29	-	1,09	-	-	3,37
Итого	744,00		2041,09	1664,35	376,75						70,69	391,94	0,00	0,00	404,76	0,00	404,76	0,00			33,73	0,00	0,00	104,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **404,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27.01 16 г.