Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	178,89	164,25	14,64	69,43	47,87	21,56	7,00	5,00	3,55	14,64	-	-	16,79		16,79	-	69,25	-	1,01			4,56
25.12.15	24,00	-	177,74	164,53	13,21	69,45	47,67	21,78	7,00	5,00	3,59	13,21	-	-	15,37		15,37	-	69,27	-	0,92			4,50
26.12.15	24,00	-	178,47	163,07	15,40	69,66	47,43	22,23	7,00	5,00	3,63	15,40	-	-	17,60		17,60	-	69,49	-	1,07			4,70
27.12.15	24,00	-	178,54	160,83	17,71	72,19	47,85	24,34	7,00	5,00	3,92	17,71	-	-	20,13		20,13	-	72,07	-	1,28			5,20
28.12.15	24,00	-	176,55	162,03	14,52	74,33	48,72	25,61	7,00	5,00	4,16	14,52	-	-	17,02		17,02	-	74,17	-	1,08			5,23
29.12.15	24,00	-	176,21	162,43	13,78	76,50	49,69	26,81	7,00	5,00	4,36	13,78	-	-	16,51		16,51	-	76,34	-	1,05			5,41
30.12.15	24,00	-	178,09	160,97	17,12	80,21	51,21	29,00	7,00	5,00	4,68	17,12	-	-	20,26		20,26	-	80,07	-	1,37			6,05
31.12.15	24,00	-	165,95	144,61	21,34	82,20	50,55	31,65	7,00	5,00	4,59	21,34	-	-	24,45		24,45	-	81,84	-	1,75			6,34
01.01.16	24,00	-	144,64	131,99	12,65	82,57	47,41	35,16	7,00	5,00	4,65	12,65	-	-	15,63		15,63	-	82,32	-	1,04			5,69
02.01.16	24,00	-	146,22	130,41	15,81	82,69	46,47	36,22	7,00	5,00	4,73	15,81	-	-	18,85		18,85	-	82,48	-	1,30			6,04
03.01.16	24,00	-	144,98	130,41	14,57	84,58	47,29	37,29	7,00	5,00	4,87	14,57	-	-	17,79		17,79	-	84,35	-	1,23			6,10
04.01.16	24,00	-	142,94	128,72	14,22	86,00	47,28	38,72	7,00	5,00	4,99	14,22	-	-	17,43		17,43	-	85,74	-	1,22			6,21
05.01.16	24,00	-	144,01	128,70	15,31	86,94	47,02	39,92	7,00	5,00	5,14	15,31	-	-	18,77		18,77	-	86,80	-	1,33			6,47
06.01.16	24,00	-	148,61	135,19	13,42	87,07	49,45	37,62	7,00	5,00	5,10	13,42	-	-	12,96		12,96	-	86,56	-	1,16			6,26
07.01.16	24,00	-	170,19	157,97	12,22	85,50	51,16	34,34	7,00	5,00	5,43	12,22	-	-	15,82		15,82	-	85,37	-	1,04			6,48
08.01.16	24,00	-	171,91	157,58	14,33	87,88	52,19	35,69	7,00	5,00	5,64	14,33	-	-	18,14		18,14	-	87,66	-	1,26			6,89
09.01.16	24,00	-	171,44	157,30	14,14	87,07	51,70	35,37	7,00	5,00	5,58	14,14	-	-	17,85		17,85	-	86,87	-	1,23			6,81
10.01.16	24,00	-	170,83	153,66	17,17	87,17	51,66	35,51	7,00	5,00	5,47	17,17	-	-	20,93		20,93	-	86,95	-	1,49			6,96
11.01.16	24,00	-	169,36	154,81	14,55	88,45	52,39	36,06	7,00	5,00	5,59	14,55	-	-	18,35		18,35	-	88,33	-	1,29			6,88
12.01.16	24,00	-	172,49	159,37	13,12	93,27	56,00	37,27	7,00	5,00	5,96	13,12	-	-	17,27		17,27	-	93,02	-	1,22			7,18
13.01.16	24,00	-	173,58	160,10	13,48	92,45	56,39	36,06	7,00	5,00	5,79	13,48	-	-	17,58		17,58	-	92,25	-	1,24			7,04
14.01.16	24,00	-	172,48	159,12	13,36	92,04	56,28	35,76	7,00	5,00	5,71	13,36	-	-	17,36		17,36	-	91,84	-	1,23			6,93
15.01.16	24,00	-	170,84	158,70	12,14	93,68	56,68	37,00	7,00	5,00	5,89	12,14	-	-	16,21		16,21	-	93,45	-	1,13			7,02
16.01.16	24,00	-	169,66	156,46	13,20	93,17	56,14	37,03	7,00	5,00	5,81	13,20	-	-	17,30		17,30	-	92,93	-	1,23			7,04
17.01.16	24,00	-	170,92	156,40	14,52	92,92	56,15	36,77	7,00	5,00	5,77	14,52	-	-	18,56		18,56	-	92,68	-	1,35			7,12
18.01.16	24,00	-	168,90	157,21	11,69	92,96	56,02	36,94	7,00	5,00	5,82	11,69	-	-	15,74		15,74	-	92,73	-	1,08			6,91
19.01.16	24,00	-	107,13	99,07	8,06	89,92	52,28	37,64	7,00	5,00	3,78	8,06	-	-	10,54		10,54	-	84,73	-	0,68			4,46
20.01.16	24,00	-	163,89	151,04	12,85	85,38	51,91	33,47	7,00	5,00	5,06	12,85	-	-	16,18		16,18	-	85,36	-	1,10			6,16
21.01.16	24,00	-	160,69	149,70	10,99	93,25	55,97	37,28	7,00	5,00	5,60	10,99	-	-	14,75		14,75	-	93,02		1,02			6,62
22.01.16	24,00		164,35	150,23	14,12	84,79	51,34	33,45	7,00	5,00	5,00	14,12	-	-	17,32	-	17,32	-	84,41	-	1,19	-	-	6,18
23.01.16	24,00		164,35	150,23	14,12	84,79	51,34	33,45	7,00	5,00	5,00	14,12	-	-	17,32	-	17,32	-	84,41	-	1,19	-	-	6,18
Среднее	24,00	-	164,35	150,23	14,12	84,79	51,34	33,45	7,00	5,00	5,00	14,12	-	-	17,32	-	17,32	-	84,41	-	1,19	-	-	6,18
Итого	744,00		5094,85	4657,09	437,76						154,85	437,76	0,00	0,00	536,77	0,00	536,77	0,00			36,77	0,00	0,00	191,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 гр.С -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **191,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **536,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«25» 01 16 г.