Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016
Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	82,92	71,30	11,62	69,47	42,56	26,91	7,00	5,00	1,90	11,93	-	-	12,18	-	12,18	-	68,98	-	0,82			2,73
25.12.15	24,00	-	82,49	71,68	10,81	69,52	42,51	27,01	7,00	5,00	1,92	11,11	-	-	11,36	-	11,36	-	69,04	-	0,77			2,69
26.12.15	24,00	-	81,88	70,90	10,98	69,78	42,17	27,61	7,00	5,00	1,95	11,20	-	-	11,44	-	11,44	-	69,37	-	0,78			2,72
27.12.15	24,00	-	81,98	69,85	12,13	72,38	42,00	30,38	7,00	5,00	2,11	12,26	-	-	12,55	-	12,55	-	72,17	-	0,89			3,00
28.12.15	24,00	-	82,03	70,23	11,80	74,51	42,63	31,88	7,00	5,00	2,24	11,80	-	-	12,09	-	12,09	-	74,08	-	0,88			3,12
29.12.15	24,00	-	81,91	70,57	11,34	76,66	43,34	33,32	7,00	5,00	2,34	11,54	-	-	11,84	-	11,84	-	76,31	-	0,88			3,22
30.12.15	24,00	-	82,11	70,10	12,01	80,45	44,41	36,04	7,00	5,00	2,52	12,13	-	-	12,50	-	12,50	-	80,28	-	0,97			3,49
31.12.15	24,00	-	84,53	69,79	14,74	82,29	45,30	36,99	7,00	5,00	2,58	14,97	-	-	15,43	-	15,43	-	81,57	-	1,22			3,80
01.01.16	24,00	-	82,51	74,07	8,44	82,90	45,93	36,97	7,00	5,00	2,71	8,96	-	-	9,23	-	9,23	-	82,07	-	0,73			3,44
02.01.16	24,00	-	82,02	73,03	8,99	83,02	44,72	38,30	7,00	5,00	2,76	9,59	-	-	9,88	-	9,88	-	82,32	-	0,79			3,55
03.01.16	24,00	-	81,96	73,12	8,84	84,90	45,90	39,00	7,00	5,00	2,81	9,45	-	-	9,73	-	9,73	-	84,08	-	0,80			3,61
04.01.16	24,00	-	82,16	72,21	9,95	86,31	46,05	40,26	7,00	5,00	2,86	10,57	-	-	10,89	-	10,89	-	85,55	-	0,91			3,77
05.01.16	24,00	-	81,53	72,12	9,41	87,27	45,73	41,54	7,00	5,00	2,96	9,93	-	-	10,26	-	10,26	-	86,59	-	0,86			3,82
06.01.16	24,00	-	80,35	69,23	11,12	87,22	44,84	42,38	7,00	5,00	2,90	11,64	-	-	12,01	-	12,01	-	86,12	-	1,00			3,91
07.01.16	24,00	-	78,24	69,06	9,18	85,76	43,39	42,37	7,00	5,00	2,89	9,68	-	-	10,00	-	10,00	-	85,42	-	0,83			3,72
08.01.16	24,00	-	79,50	68,45	11,05	87,93	43,89	44,04	7,00	5,00	2,99	11,53	-	-	11,92	-	11,92	-	87,14	-	1,00			3,99
09.01.16	24,00	-	78,34	68,86	9,48	87,14	43,76	43,38	7,00	5,00	2,94	10,06	-	-	10,38	-	10,38	-	86,31	-	0,87			3,81
10.01.16	24,00	-	79,39	66,36	13,03	87,38	43,46	43,92	7,00	5,00	2,88	13,51	-	-	13,93	-	13,93	-	86,69	-	1,17			4,05
11.01.16	24,00	-	78,01	67,10	10,91	88,86	44,19	44,67	7,00	5,00	2,97	11,21	-	-	11,61	-	11,61	-	89,30	-	1,00			3,97
12.01.16	24,00	-	79,21	69,34	9,87	93,31	47,58	45,73	7,00	5,00	3,15	10,30	-	-	10,69	-	10,69	-	92,29	-	0,95			4,10
13.01.16	24,00	-	78,32	69,90	8,42	92,59	48,44	44,15	7,00	5,00	3,05	8,95	-	-	9,27	-	9,27	-	91,83	-	0,82			3,87
14.01.16	24,00	-	78,34	68,99	9,35	92,23	47,96	44,27	7,00	5,00	3,02	9,83	-	-	10,19	-	10,19	-	91,59	-	0,90			3,92
15.01.16	24,00	-	78,30	68,90	9,40	93,77	47,76	46,01	7,00	5,00	3,16	9,73	-	-	10,12	-	10,12	-	92,81	-	0,90			4,06
16.01.16	24,00	-	77,51	67,81	9,70	93,23	47,05	46,18	7,00	5,00	3,11	10,04	-	-	10,42	-	10,42	-	92,20	-	0,93			4,04
17.01.16	24,00	-	78,38	67,51	10,87	93,04	47,18	45,86	7,00	5,00	3,08	11,27	-	-	11,67	-	11,67	-	92,13	-	1,04			4,12
18.01.16	24,00	-	77,41	67,89	9,52	93,05	47,07	45,98	7,00	5,00	3,11	9,88	-	-	10,25	-	10,25	-	92,16	-	0,91			4,02
19.01.16	24,00	-	52,08	43,37	8,71	89,23	43,84	45,39	7,00	5,00	1,88	11,43	-	-	11,73	-	11,73	-	76,28	-	0,87			2,75
20.01.16	24,00	-	78,62	68,56	10,06	86,03	45,52	40,51	7,00	5,00	2,77	10,17	-	-	10,50	-	10,50	-	86,48	-	0,88			3,65
21.01.16	24,00	-	76,18	67,31	8,87	93,45	48,30	45,15	7,00	5,00	3,04	8,95	-	-	9,28	-	9,28	-	92,69	-	0,83			3,87
22.01.16	24,00	-	75,81	66,74	9,07	93,03	47,53	45,50	7,00	5,00	3,02	9,38	-	-	9,72	-	9,72	-	92,19	-	0,86			3,89
23.01.16	24,00	-	75,35	65,94	9,41	92,81	46,42	46,39	7,00	5,00	3,05	9,63	-	-	9,98	-	9,98	-	91,86	-	0,88			3,94
Среднее	24,00	-	79,01	68,72	10,29	85,47	45,21	40,26	7,00	5,00	2,73	10,73	-	-	11,07	-	11,07	-	84,45	-	0,90	-	-	3,63
Итого	744,00		2449,37	2130,29	319,08						84,66	332,63	0,00	0,00	343,05	0,00	343,05	0,00			27,96	0,00	0,00	112,61

ав
ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	5073,44	4413,42	918,50	-	937,68	-	168,60	-	-
	24.01.16 02:00	7107,53	6186,31	1192,31	-	1220,58	-	266,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г

Отрегулировать температуру гвс