Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	61,81	50,28	11,53	69,63	39,28	30,35	7,00	5,00	1,62	10,32	-	-	10,56	-	10,56	-	69,26	-	0,71			2,33
25.12.15	24,00	-	62,64	50,32	12,32	69,67	38,79	30,88	7,00	5,00	1,63	11,26	-	-	11,51	-	11,51	-	69,29	-	0,78			2,41
26.12.15	24,00	-	62,19	50,00	12,19	69,91	38,74	31,17	7,00	5,00	1,63	11,15	-	-	11,40	-	11,40	-	69,68	-	0,78			2,41
27.12.15	24,00	-	62,46	49,44	13,02	72,48	38,51	33,97	7,00	5,00	1,76	11,97	-	-	12,24	-	12,24	-	72,47	-	0,87			2,62
28.12.15	24,00	-	62,05	49,66	12,39	74,60	38,93	35,67	7,00	5,00	1,85	11,35	-	-	11,61	-	11,61	-	74,31	-	0,84			2,70
29.12.15	24,00	-	62,26	49,65	12,61	76,80	39,38	37,42	7,00	5,00	1,95	11,51	-	-	11,78	-	11,78	-	76,63	-	0,88			2,83
30.12.15	24,00	-	61,38	49,26	12,12	80,53	40,27	40,26	7,00	5,00	2,08	10,93	-	-	11,27	-	11,27	-	80,31	-	0,88			2,96
31.12.15	24,00	-	64,88	49,30	15,58	82,48	41,19	41,29	7,00	5,00	2,15	14,34	-	-	14,79	-	14,79	-	81,90	-	1,18			3,32
01.01.16	24,00	-	60,58	51,37	9,21	83,00	41,15	41,85	7,00	5,00	2,25	8,07	-	-	8,31	-	8,31	-	82,23	-	0,67			2,92
02.01.16	24,00	-	61,25	50,80	10,45	83,14	39,92	43,22	7,00	5,00	2,29	9,31	-	-	9,59	-	9,59	-	82,67	-	0,77			3,07
03.01.16	24,00	-	59,93	50,65	9,28	85,03	41,00	44,03	7,00	5,00	2,34	8,09	-	-	8,35	-	8,35	-	84,36	-	0,68			3,02
04.01.16	24,00	-	59,63	49,97	9,66	86,47	40,94	45,53	7,00	5,00	2,38	8,50	-	-	8,79	-	8,79	-	85,77	-	0,73			3,12
05.01.16	24,00	-	61,23	49,95	11,28	87,40	40,55	46,85	7,00	5,00	2,45	10,10	-	-	10,44	-	10,44	-	86,99	-	0,88			3,33
06.01.16	24,00	-	57,58	47,22	10,36	87,47	39,71	47,76	7,00	5,00	2,33	9,62	-	-	9,91	-	9,91	-	86,48	-	0,83			3,16
07.01.16	24,00	-	58,50	48,21	10,29	85,84	37,89	47,95	7,00	5,00	2,40	9,24	-	-	9,51	-	9,51	-	85,78	-	0,79			3,20
08.01.16	24,00	-	58,04	48,10	9,94	88,13	38,60	49,53	7,00	5,00	2,50	8,72	-	-	9,01	-	9,01	-	87,42	-	0,76			3,26
09.01.16	24,00	-	58,74	48,02	10,72	87,33	38,32	49,01	7,00	5,00	2,47	9,45	-	-	9,77	-	9,77	-	86,64	-	0,82			3,29
10.01.16	24,00	-	60,28	46,98	13,30	87,46	38,41	49,05	7,00	5,00	2,42	12,05	-	-	12,44	-	12,44	-	86,84	-	1,05			3,47
11.01.16	24,00	-	58,88	47,29	11,59	88,89	39,19	49,70	7,00	5,00	2,45	10,43	-	-	10,79	-	10,79	-	89,00	-	0,93			3,38
12.01.16	24,00	-	59,17	48,47	10,70	93,52	42,05	51,47	7,00	5,00	2,63	9,32	-	-	9,68	-	9,68	-	92,50	-	0,87			3,50
13.01.16	24,00	-	59,17	48,76	10,41	92,77	43,08	49,69	7,00	5,00	2,55	9,19	-	-	9,53	-	9,53	-	92,17	-	0,85			3,39
14.01.16	24,00	-	58,09	48,49	9,60	92,38	43,06	49,32	7,00	5,00	2,49	8,67	-	-	8,97	-	8,97	-	91,95	-	0,80			3,28
15.01.16	24,00	-	58,19	48,31	9,88	93,97	42,71	51,26	7,00	5,00	2,58	8,91	-	-	9,25	-	9,25	-	93,25	-	0,83			3,41
16.01.16	24,00	-	58,41	47,58	10,83	93,44	42,16	51,28	7,00	5,00	2,54	9,87	-	-	10,24	-	10,24	-	92,62	-	0,91			3,46
17.01.16	24,00	-	58,86	47,67	11,19	93,21	42,49	50,72	7,00	5,00	2,52	10,19	-	-	10,61	-	10,61	-	92,42	-	0,95			3,46
18.01.16	24,00	-	58,95	47,76	11,19	93,26	42,16	51,10	7,00	5,00	2,54	10,24	-	-	10,61	-	10,61	-	92,63	-	0,95			3,49
19.01.16	24,00	-	39,27	30,14	9,13	89,78	39,81	49,97	7,00	5,00	1,50	10,33	-	-	10,63	-	10,63	-	80,16	-	0,83			2,33
20.01.16	24,00	-	55,72	45,61	10,11	86,03	40,11	45,92	7,00	5,00	2,17	9,19	-	-	9,49	-	9,49	-	87,01	-	0,80			2,97
21.01.16	24,00	-	54,27	44,91	9,36	93,65	42,84	50,81	7,00	5,00	2,39	8,38	-	-	8,66	-	8,66	-	92,98	-	0,78			3,17
22.01.16	24,00	-	55,21	45,20	10,01	93,25	42,27	50,98	7,00	5,00	2,40	9,09	-	-	9,43	-	9,43	-	92,51	-	0,84			3,24
23.01.16	24,00	-	55,35	45,18	10,17	92,99	41,21	51,78	7,00	5,00	2,44	9,22	-	-	9,56	-	9,56	-	92,16	-	0,85			3,29
Среднее	24,00	-	58,87	47,89	10,98	85,63	40,47	45,15	7,00	5,00	2,25	9,97	-	-	10,28	-	10,28	-	84,85	-	0,84	-	-	3,09
Итого	744,00		1824,97	1484,55	340,42						69,69	309,01	0,00	0,00	318,73	0,00	318,73	0,00			26,08	0,00	0,00	95,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	28492,29	22290,22	8884,81	-	9078,44	-	935,08	-	-
	24.01.16 01:00	30003,49	23522,61	9137,69	-	9339,77	-	1018,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **318,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» 01 16 г. печать энергосбыта

Отрегулировать температуру ГВС