Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	78,10	72,73	5,37	70,96	45,85	25,11	7,00	5,00	1,83	5,37	-	-	6,41		6,41	-	70,64	-	0,38			2,21
25.12.15	24,00	-	77,49	72,59	4,90	71,04	45,56	25,48	7,00	5,00	1,85	4,90	-	-	5,92		5,92	-	70,70	-	0,35			2,20
26.12.15	24,00	-	77,41	72,05	5,36	71,43	45,30	26,13	7,00	5,00	1,89	5,36	-	-	6,44		6,44	-	71,12	-	0,38			2,27
27.12.15	24,00	-	76,62	71,31	5,31	74,30	45,51	28,79	7,00	5,00	2,06	5,31	-	-	6,50		6,50	-	74,02	-	0,39			2,45
28.12.15	24,00	-	76,68	71,39	5,29	76,47	46,02	30,45	7,00	5,00	2,18	5,29	-	-	6,59		6,59	-	76,17	-	0,40			2,58
29.12.15	24,00	-	76,73	71,50	5,23	78,64	46,64	32,00	7,00	5,00	2,29	5,23	-	-	6,65		6,65	-	78,29	-	0,41			2,70
30.12.15	24,00	-	76,84	71,42	5,42	82,72	48,06	34,66	7,00	5,00	2,48	5,42	-	-	7,05		7,05	-	82,41	-	0,45			2,93
31.12.15	24,00	-	77,79	71,41	6,38	84,36	49,10	35,26	7,00	5,00	2,52	6,38	-	-	8,12		8,12	-	83,91	-	0,54			3,06
01.01.16	24,00	-	75,18	71,44	3,74	85,13	48,85	36,28	7,00	5,00	2,60	3,74	-	-	5,38		5,38	-	84,70	-	0,32			2,91
02.01.16	24,00	-	75,20	71,09	4,11	85,35	47,69	37,66	7,00	5,00	2,68	4,11	-	-	5,82		5,82	-	84,95	-	0,35			3,03
03.01.16	24,00	-	75,77	71,01	4,76	87,29	48,71	38,58	7,00	5,00	2,74	4,76	-	-	6,58		6,58	-	86,86	-	0,41			3,16
04.01.16	24,00	-	74,47	70,16	4,31	88,66	48,80	39,86	7,00	5,00	2,80	4,31	-	-	6,20		6,20	-	88,19	-	0,38			3,18
05.01.16	24,00	-	75,15	70,16	4,99	89,85	48,44	41,41	7,00	5,00	2,91	4,99	-	-	6,89		6,89	-	89,46	-	0,45			3,36
06.01.16	24,00	-	74,28	69,18	5,10	89,27	47,59	41,68	7,00	5,00	2,89	5,10	-	-	7,01		7,01	-	88,73	-	0,45			3,34
07.01.16	24,00	-	74,63	69,87	4,76	88,31	46,28	42,03	7,00	5,00	2,94	4,76	-	-	6,62		6,62	-	87,94	-	0,42			3,36
08.01.16	24,00	-	75,30	69,80	5,50	90,20	46,86	43,34	7,00	5,00	3,03	5,50	-	-	7,48		7,48	-	89,73	-	0,49			3,53
09.01.16	24,00	-	75,15	69,52	5,63	89,36	46,49	42,87	7,00	5,00	2,99	5,63	-	-	7,55		7,55	-	88,91	-	0,50			3,49
10.01.16	24,00	-	74,99	68,41	6,58	89,43	46,81	42,62	7,00	5,00	2,92	6,58	-	-	8,49		8,49	-	88,98	-	0,59			3,51
11.01.16	24,00	-	74,66	69,04	5,62	91,88	48,06	43,82	7,00	5,00	3,03	5,62	-	-	7,63		7,63	-	91,48	-	0,51			3,55
12.01.16	24,00	-	75,17	69,89	5,28	95,65	51,28	44,37	7,00	5,00	3,11	5,28	-	-	7,32		7,32	-	95,12	-	0,50			3,61
13.01.16	24,00	-	71,25	65,03	6,22	94,87	51,12	43,75	7,00	5,00	2,85	6,22	-	-	8,18		8,18	-	94,39	-	0,59			3,44
14.01.16	24,00	-	67,81	61,17	6,64	94,59	49,89	44,70	7,00	5,00	2,74	6,64	-	-	8,57		8,57	-	94,10	-	0,62			3,37
15.01.16	24,00	-	67,42	60,49	6,93	96,09	49,48	46,61	7,00	5,00	2,83	6,93	-	-	8,86		8,86	-	95,55	-	0,66			3,49
16.01.16	24,00	-	66,40	59,36	7,04	95,48	48,78	46,70	7,00	5,00	2,78	7,04	-	-	8,98		8,98	-	94,92	-	0,67			3,45
17.01.16	24,00	-	66,69	59,11	7,58	95,33	48,86	46,47	7,00	5,00	2,76	7,58	-	-	9,55		9,55	-	94,65	-	0,72			3,48
18.01.16	24,00	-	66,10	59,57	6,53	95,33	48,53	46,80	7,00	5,00	2,80	6,53	-	-	8,45		8,45	-	94,78	-	0,62			3,41
19.01.16	24,00	-	42,57	41,40	1,17	90,64	46,02	44,62	7,00	5,00	1,86	1,17	-	-	2,28		2,28	-	82,71	-	0,10			1,96
20.01.16	24,00	-	72,55	65,81	6,74	89,26	48,36	40,90	7,00	5,00	2,70	6,74	-	-	8,59		8,59	-	88,91	-	0,60			3,30
21.01.16	24,00	-	69,34	65,03	4,31	95,89	51,56	44,33	7,00	5,00	2,89	4,31	-	-	6,28		6,28	-	95,39	-	0,41			3,31
22.01.16	24,00	-	68,94	65,45	3,49	95,37	51,15	44,22	7,00	5,00	2,90	3,49	-	-	5,47		5,47	-	94,85	-	0,33			3,23
23.01.16	24,00	-	69,62	65,30	4,32	95,17	50,34	44,83	7,00	5,00	2,94	4,32	-	-	6,34		6,34	-	94,65		0,41			3,35
Среднее	24,00	-	72,46	67,15	5,31	87,69	48,13	39,56	7,00	5,00	2,64	5,31	-	-	7,04	-	7,04	-	87,01	-	0,46	-	-	3,10
Итого	744,00		2246,30	2081,69	164,61						81,81	164,61	0,00	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00			14,39	0,00	0,00	96,21

ав
ТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	24075,68	21812,78	5399,39	-	5521,54	-	613,73	-	-
	24.01.16 01:00	25932,33	23531,16	5991,18	-	6134,48	-	698,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **218,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 01 16 г.