Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	84,49	70,04	14,45	70,20	45,40	24,80	7,00	5,00	1,67	15,42	-	-	15,75	-	15,75	-	70,20	-	1,08			2,76
25.12.15	24,00	-	83,99	69,89	14,10	70,28	45,24	25,04	7,00	5,00	1,69	14,95	-	-	15,30	-	15,30	-	70,23	-	1,05			2,74
26.12.15	24,00	-	84,46	69,47	14,99	70,66	45,03	25,63	7,00	5,00	1,72	15,93	-	-	16,30	-	16,30	-	70,73	-	1,13			2,84
27.12.15	24,00	-	85,45	68,77	16,68	73,52	45,23	28,29	7,00	5,00	1,87	17,58	-	-	18,03	-	18,03	-	73,92	-	1,30			3,17
28.12.15	24,00	-	82,81	69,08	13,73	75,54	45,92	29,62	7,00	5,00	1,98	14,61	-	-	15,00	-	15,00	-	75,54	-	1,11			3,09
29.12.15	24,00	-	83,35	69,04	14,31	77,75	46,80	30,95	7,00	5,00	2,06	15,24	-	-	15,66	-	15,66	-	77,88	-	1,19			3,25
30.12.15	24,00	-	83,45	68,98	14,47	81,74	48,22	33,52	7,00	5,00	2,23	15,45	-	-	15,94	-	15,94	-	81,95	-	1,27			3,50
31.12.15	24,00	-	87,40	68,89	18,51	83,43	49,22	34,21	7,00	5,00	2,28	19,57	-	-	20,17	-	20,17	-	83,29	-	1,63			3,91
01.01.16	24,00	-	81,03	69,19	11,84	84,09	48,90	35,19	7,00	5,00	2,35	12,96	-	-	13,39	-	13,39	-	83,94	-	1,09			3,44
02.01.16	24,00	-	82,01	68,65	13,36	84,27	48,03	36,24	7,00	5,00	2,40	14,42	-	-	14,86	-	14,86	-	84,24	-	1,22			3,62
03.01.16	24,00	-	80,55	68,78	11,77	86,17	49,17	37,00	7,00	5,00	2,45	12,86	-	-	13,27	-	13,27	-	86,09	-	1,11			3,56
04.01.16	24,00	-	80,65	67,95	12,70	87,57	49,41	38,16	7,00	5,00	2,51	13,77	-	-	14,22	-	14,22	-	87,42	-	1,20			3,71
05.01.16	24,00	-	80,78	68,02	12,76	88,67	49,15	39,52	7,00	5,00	2,60	13,83	-	-	14,33	-	14,33	-	88,75	-	1,23			3,82
06.01.16	24,00	-	82,07	66,97	15,10	88,23	48,59	39,64	7,00	5,00	2,58	16,10	-	-	16,64	-	16,64	-	87,92	-	1,42			3,99
07.01.16	24,00	-	80,67	67,73	12,94	87,21	47,72	39,49	7,00	5,00	2,59	13,89	-	-	14,38	-	14,38	-	87,76	-	1,22			3,81
08.01.16	24,00	-	82,26	67,75	14,51	89,11	48,60	40,51	7,00	5,00	2,66	15,48	-	-	16,03	-	16,03	-	89,00	-	1,38			4,04
09.01.16	24,00	-	81,77	67,54	14,23	88,27	48,32	39,95	7,00	5,00	2,61	15,21	-	-	15,74	-	15,74	-	88,21	-	1,35			3,96
10.01.16	24,00	-	82,44	66,77	15,67	88,45	48,53	39,92	7,00	5,00	2,59	16,59	-	-	17,16	-	17,16	-	88,38	-	1,47			4,06
11.01.16	24,00	-	80,09	66,97	13,12	90,54	49,31	41,23	7,00	5,00	2,67	14,09	-	-	14,61	-	14,61	-	91,16	-	1,29			3,96
12.01.16	24,00	-	79,73	67,93	11,80	94,44	52,49	41,95	7,00	5,00	2,78	12,64	-	-	13,15	-	13,15	-	94,09	-	1,19			3,97
13.01.16	24,00	-	80,32	68,63	11,69	93,71	53,39	40,32	7,00	5,00	2,71	12,61	-	-	13,04	-	13,04	-	92,03	-	1,16			3,87
14.01.16	24,00	-	79,58	66,95	12,63	93,45	52,92	40,53	7,00	5,00	2,69	13,42	-	-	13,91	-	13,91	-	90,05	-	1,21			3,90
15.01.16	24,00	-	78,98	67,03	11,95	94,92	52,77	42,15	7,00	5,00	2,79	12,65	-	-	13,16	-	13,16	-	92,81	-	1,17			3,97
16.01.16	24,00	-	78,35	64,70	13,65	94,31	51,96	42,35	7,00	5,00	2,75	14,40	-	-	14,93	-	14,93	-	89,25	-	1,29			4,03
17.01.16	24,00	-	78,99	64,49	14,50	94,16	52,06	42,10	7,00	5,00	2,74	15,26	-	-	15,78	-	15,78	-	88,37	-	1,35			4,09
18.01.16	24,00	-	77,61	65,69	11,92	94,14	51,64	42,50	7,00	5,00	2,76	12,69	-	-	13,17	-	13,17	-	90,84	-	1,16			3,92
19.01.16	24,00	-	47,86	43,91	3,95	89,61	49,38	40,23	7,00	5,00	1,05	16,52	-	-	16,86	-	16,86	-	65,21	-	1,07			2,13
20.01.16	24,00	-	77,00	64,52	12,48	87,89	49,61	38,28	7,00	5,00	2,42	13,41	-	-	13,85	-	13,85	-	85,59	-	1,15			3,57
21.01.16	24,00	-	74,79	64,12	10,67	94,70	52,72	41,98	7,00	5,00	2,65	11,56	-	-	11,99	-	11,99	-	91,76	-	1,06			3,71
22.01.16	24,00	-	75,74	64,00	11,74	94,23	52,22	42,01	7,00	5,00	2,65	12,63	-	-	13,10	-	13,10	-	90,97	-	1,15			3,80
23.01.16	24,00	-	75,34	63,32	12,02	94,02	51,63	42,39	7,00	5,00	2,67	12,91	-	-	13,38	-	13,38	-	89,25	-	1,15			3,82
Среднее	24,00	-	79,81	66,64	13,17	86,62	49,34	37,28	7,00	5,00	2,39	14,47	-	-	14,94	-	14,94	-	84,74	-	1,22	-	-	3,61
Итого	744,00		2474,01	2065,77	408,24						74,16	448,65	0,00	0,00	463,10	0,00	463,10	0,00			37,82	0,00	0,00	111,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	24905,87	20638,74	4530,36	-	4629,88	-	647,50	-	-
	24.01.16 02:00	26333,45	21835,70	4788,86	-	4897,45	-	727,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **463,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.