Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	100,64	73,99	26,65	71,46	42,45	29,01	7,00	5,00	2,19	25,98	-	-	26,59	-	26,59	-	71,50	-	1,86			4,05
25.12.15	24,00	-	98,53	74,04	24,49	71,54	42,34	29,20	7,00	5,00	2,21	23,79	-	-	24,36	-	24,36	-	71,51	-	1,70			3,92
26.12.15	24,00	-	100,60	73,33	27,27	71,97	42,02	29,95	7,00	5,00	2,24	26,66	-	-	27,29	-	27,29	-	72,06	-	1,92			4,16
27.12.15	24,00	-	102,67	72,70	29,97	74,99	41,91	33,08	7,00	5,00	2,43	29,48	-	-	30,21	-	30,21	-	75,37	-	2,22			4,65
28.12.15	24,00	-	99,09	72,90	26,19	77,10	42,42	34,68	7,00	5,00	2,57	25,69	-	-	26,40	-	26,40	-	77,26	-	1,98			4,55
29.12.15	24,00	-	97,02	72,88	24,14	79,31	43,10	36,21	7,00	5,00	2,68	23,66	-	-	24,35	-	24,35	-	79,45	-	1,88			4,56
30.12.15	24,00	-	100,38	72,91	27,47	83,46	44,37	39,09	7,00	5,00	2,88	27,05	-	-	27,90	-	27,90	-	83,69	-	2,26			5,15
31.12.15	24,00	-	107,06	73,10	33,96	85,02	45,38	39,64	7,00	5,00	2,95	33,46	-	-	34,53	-	34,53	-	84,83	-	2,84			5,79
01.01.16	24,00	-	94,49	73,01	21,48	85,88	44,73	41,15	7,00	5,00	3,05	20,98	-	-	21,66	-	21,66	-	85,79	-	1,80			4,85
02.01.16	24,00	-	97,22	72,50	24,72	86,13	43,78	42,35	7,00	5,00	3,12	24,24	-	-	25,06	-	25,06	-	86,17	-	2,09			5,20
03.01.16	24,00	-	98,54	72,60	25,94	88,08	45,04	43,04	7,00	5,00	3,16	25,55	-	-	26,41	-	26,41	-	88,08	-	2,25			5,42
04.01.16	24,00	-	97,87	71,77	26,10	89,49	45,31	44,18	7,00	5,00	3,20	25,84	-	-	26,74	-	26,74	-	89,40	-	2,31			5,51
05.01.16	24,00	-	97,06	71,81	25,25	90,71	44,75	45,96	7,00	5,00	3,32	25,06	-	-	25,97	-	25,97	-	90,79	-	2,28			5,60
06.01.16	24,00	-	94,66	68,85	25,81	90,10	43,81	46,29	7,00	5,00	3,12	26,74	-	-	27,69	-	27,69	-	89,84	-	2,40			5,52
07.01.16	24,00	-	98,61	71,50	27,11	89,26	43,30	45,96	7,00	5,00	3,29	27,04	-	-	27,99	-	27,99	-	89,63	-	2,43			5,71
08.01.16	24,00	-	100,72	71,58	29,14	91,10	43,75	47,35	7,00	5,00	3,39	29,15	-	-	30,22	-	30,22	-	91,08	-	2,66			6,05
09.01.16	24,00	-	98,04	71,40	26,64	90,22	43,43	46,79	7,00	5,00	3,34	26,65	-	-	27,59	-	27,59	-	90,18	-	2,41			5,75
10.01.16	24,00	-	101,42	70,60	30,82	90,30	43,89	46,41	7,00	5,00	3,29	30,78	-	-	31,89	-	31,89	-	90,19	-	2,78			6,07
11.01.16	24,00	-	99,13	70,80	28,33	92,74	44,68	48,06	7,00	5,00	3,41	28,17	-	-	29,27	-	29,27	-	92,96	-	2,62			6,04
12.01.16	24,00	-	95,26	72,04	23,22	96,53	47,54	48,99	7,00	5,00	3,54	23,18	-	-	24,13	-	24,13	-	96,35	-	2,24			5,78
13.01.16	24,00	-	96,54	73,44	23,10	95,46	48,60	46,86	7,00	5,00	3,50	22,54	-	-	23,45	-	23,45	-	95,40	-	2,15			5,65
14.01.16	24,00	-	98,71	72,94	25,77	95,59	48,57	47,02	7,00	5,00	3,51	25,01	-	-	25,99	-	25,99	-	95,74	-	2,40			5,90
15.01.16	24,00	-	96,07	72,14	23,93	97,08	48,23	48,85	7,00	5,00	3,60	23,27	-	-	24,23	-	24,23	-	96,95	-	2,26			5,86
16.01.16	24,00	-	95,90	70,90	25,00	96,48	47,67	48,81	7,00	5,00	3,55	24,17	-	-	25,14	-	25,14	-	96,30	-	2,33			5,88
17.01.16	24,00	-	100,05	71,09	28,96	96,32	48,10	48,22	7,00	5,00	3,55	27,85	-	-	28,96	-	28,96	-	96,15	-	2,68			6,23
18.01.16	24,00	-	94,44	70,73	23,71	96,37	47,80	48,57	7,00	5,00	3,55	22,60	-	-	23,51	-	23,51	-	96,30	-	2,18			5,73
19.01.16	24,00	-	65,30	50,46	14,84	91,18	46,52	44,66	7,00	5,00	1,38	28,12	-	-	28,92	-	28,92	-	79,75	-	2,24			3,62
20.01.16	24,00	-	90,79	69,69	21,10	90,04	46,12	43,92	7,00	5,00	2,99	21,80	-	-	22,58	-	22,58	-	90,31	-	1,97			4,96
21.01.16	24,00	-	90,96	68,86	22,10	96,86	48,82	48,04	7,00	5,00	3,26	22,76	-	-	23,71	-	23,71	-	96,75	-	2,20			5,46
22.01.16	24,00	-	90,93	68,97	21,96	96,36	48,22	48,14	7,00	5,00	3,27	22,62	-	-	23,52	-	23,52	-	96,30	-	2,18			5,45
23.01.16	24,00	-	92,51	68,70	23,81	96,13	47,51	48,62	7,00	5,00	3,31	24,31	-	-	25,28	-	25,28	-	95,99	-	2,33			5,64
Среднее	24,00	-	96,49	71,04	25,45	88,49	45,30	43,20	7,00	5,00	3,06	25,62	-	-	26,50	-	26,50	-	88,13	-	2,25	-	-	5,31
Итого	744,00		2991,21	2202,23	788,98						94,84	794,20	0,00	0,00	821,54	0,00	821,54	0,00			69,85	0,00	0,00	164,70

авпс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	18225,00	13291,21	5114,35	-	5226,63	-	524,21	-	-
	24.01.16 03:00	20711,04	15122,90	5777,03	-	5913,42	-	667,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **821,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру Vbc