Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0116.txt

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	417,68	403,24	14,44	71,43	64,85	6,58	7,00	5,00	2,68	14,44	-	-	16,27		16,27	-	71,39	-	1,03			3,71
25.12.15	24,00	-	415,54	402,48	13,06	71,52	64,85	6,67	7,00	5,00	2,70	13,06	-	-	14,90		14,90	-	71,48	-	0,93			3,63
26.12.15	24,00	-	410,67	398,33	12,34	71,91	65,09	6,82	7,00	5,00	2,73	12,34	-	-	14,17		14,17	-	71,87	-	0,89			3,62
27.12.15	24,00	-	403,49	389,34	14,15	74,80	67,19	7,61	7,00	5,00	2,98	14,15	-	-	16,24		16,24	-	74,76	-	1,06			4,04
28.12.15	24,00	-	404,55	391,68	12,87	76,98	69,00	7,98	7,00	5,00	3,15	12,87	-	-	15,06		15,06	-	76,94	-	0,99			4,14
29.12.15	24,00	-	404,21	391,77	12,44	79,19	70,79	8,40	7,00	5,00	3,31	12,44	-	-	14,80		14,80	-	79,15	-	0,98			4,30
30.12.15	24,00	-	402,70	388,76	13,94	83,29	74,14	9,15	7,00	5,00	3,58	13,94	-	-	16,58		16,58	-	83,25	-	1,16			4,75
31.12.15	24,00	-	403,94	387,32	16,62	85,00	75,63	9,37	7,00	5,00	3,65	16,62	-	-	19,48		19,48	-	84,95	-	1,41			5,07
01.01.16	24,00	-	398,35	390,56	7,79	85,79	76,14	9,65	7,00	5,00	3,80	7,79	-	-	10,47		10,47	-	85,75	-	0,67			4,47
02.01.16	24,00	-	395,41	386,81	8,60	86,01	76,08	9,93	7,00	5,00	3,86	8,60	-	-	11,13		11,13	-	85,96	-	0,74			4,60
03.01.16	24,00	-	397,03	386,67	10,36	87,97	77,86	10,11	7,00	5,00	3,93	10,36	-	-	12,92		12,92	-	87,92	-	0,91			4,85
04.01.16	24,00	-	391,03	381,45	9,58	89,38	78,90	10,48	7,00	5,00	4,03	9,58	-	-	12,38		12,38	-	89,34	-	0,86			4,88
05.01.16	24,00	-	390,93	381,40	9,53	90,55	79,68	10,87	7,00	5,00	4,18	9,53	-	-	12,49		12,49	-	90,50	-	0,86			5,04
06.01.16	23,00	-	377,56	368,62	8,94	90,06	79,29	10,77	7,00	5,00	4,00	8,94	-	-	1,09		1,09	-	90,01	-	0,80			4,80
07.01.16	24,00	-	393,25	382,71	10,54	89,01	78,19	10,82	7,00	5,00	4,17	10,54	-	-	13,54		13,54	-	88,96	-	0,94			5,11
08.01.16	24,00	-	393,02	383,86	9,16	90,97	79,89	11,08	7,00	5,00	4,28	9,16	-	-	12,24		12,24	-	90,92	-	0,83			5,12
09.01.16	24,00	-	393,34	382,75	10,59	90,11	79,16	10,95	7,00	5,00	4,22	10,59	-	-	13,47		13,47	-	90,07	-	0,95			5,18
10.01.16	24,00	-	389,83	376,59	13,24	90,18	79,27	10,91	7,00	5,00	4,14	13,24	-	-	16,40		16,40	-	90,14	-	1,19			5,33
11.01.16	24,00	-	388,04	378,25	9,79	92,54	81,22	11,32	7,00	5,00	4,32	9,79	-	-	12,89		12,89	-	92,50	-	0,91			5,22
12.01.16	24,00	-	394,90	385,67	9,23	96,43	85,02	11,41	7,00	5,00	4,43	9,23	-	-	12,57		12,57	-	96,37	-	0,89			5,32
13.01.16	24,00	-	211,29	209,23	2,06	95,78	79,48	16,30	7,00	5,00	3,45	2,06	-	-	4,25		4,25	-	94,02	-	0,19			3,65
14.01.16	24,00	-	99,54	86,02	13,52	95,05	52,36	42,69	7,00	5,00	3,68	13,52	-	-	16,29		16,29	-	94,96	-	1,28			4,97
15.01.16	24,00	-	261,83	248,59	13,24	96,82	80,26	16,56	7,00	5,00	4,16	13,24	-	-	16,56		16,56	-	96,77	-	1,28			5,44
16.01.16	24,00	-	392,03	379,48	12,55	96,41	84,88	11,53	7,00	5,00	4,41	12,55	-	-	16,17		16,17	-	96,35	-	1,21			5,62
17.01.16	24,00	-	391,94	380,01	11,93	96,23	84,86	11,37	7,00	5,00	4,36	11,93	-	-	15,52		15,52	-	96,18	-	1,15			5,51
18.01.16	24,00	-	389,07	378,41	10,66	96,25	84,76	11,49	7,00	5,00	4,39	10,66	-	-	14,19		14,19	-	96,20	-	1,03			5,41
19.01.16	24,00	-	245,52	242,36	3,16	91,73	80,11	11,62	7,00	5,00	2,83	3,16	-	-	5,22		5,22	-	92,68	-	0,29			3,13
20.01.16	24,00	-	392,06	380,73	11,33	89,91	79,65	10,26	7,00	5,00	3,93	11,33	-	-	14,38		14,38	-	89,86	-	1,02			4,95
21.01.16	24,00	-	383,95	373,03	10,92	96,76	85,50	11,26	7,00	5,00	4,24	10,92	-	-	14,37		14,37	-	96,70	-	1,06			5,29
22.01.16	24,00	-	384,09	372,57	11,52	96,27	84,94	11,33	7,00	5,00	4,26	11,52	-	-	15,00		15,00	-	96,20	-	1,11			5,37
23.01.16	24,00	-	381,93	370,26	11,67	96,06	84,62	11,44	7,00	5,00	4,27	11,67	-	-	15,16		15,16	-	96,00	-	1,12			5,39
Среднее	23,97	-	370,93	359,97	10,96	88,40	76,89	11,51	7,00	5,00	3,81	10,96	-	-	13,43	-	13,43	-	88,33	-	0,96	-	-	4,77
Итого	743,00		11498,72	11158,95	339,77						118,13	339,77	0,00	0,00	416,20	0,00	416,20	0,00			29,75	0,00	0,00	147,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	68427,23	66125,28	58215,20	-	59512,81	-	463,53	-	-
	24.01.16 02:00	77855,43	75280,57	66173,37	-	67760,59	-	992,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **416,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру t2

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.