Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	117,92	91,00	26,92	60,46	39,42	21,04	7,00	5,00	1,80	28,96	-	-	29,44	-	29,44	-	60,09	-	1,74			3,55
25.12.15	24,00	-	113,30	89,89	23,41	61,03	39,68	21,35	7,00	5,00	1,81	25,10	-	-	25,55	-	25,55	-	61,36	-	1,54			3,35
26.12.15	24,00	-	111,97	91,51	20,46	63,26	40,64	22,62	7,00	5,00	1,96	22,20	-	-	22,63	-	22,63	-	63,39	-	1,41			3,37
27.12.15	24,00	-	111,85	91,99	19,86	63,92	40,61	23,31	7,00	5,00	2,04	21,79	-	-	22,18	-	22,18	-	63,24	-	1,38			3,42
28.12.15	24,00	-	112,87	91,37	21,50	62,61	39,57	23,04	7,00	5,00	1,98	23,57	-	-	24,01	-	24,01	-	62,72	-	1,48			3,45
29.12.15	24,00	-	114,59	93,13	21,46	65,04	41,05	23,99	7,00	5,00	2,10	23,49	-	-	23,96	-	23,96	-	65,20	-	1,53			3,63
30.12.15	24,00	-	115,80	95,59	20,21	65,37	42,07	23,30	7,00	5,00	2,16	21,55	-	-	22,02	-	22,02	-	64,47	-	1,39			3,55
31.12.15	24,00	-	116,61	93,96	22,65	58,09	38,57	19,52	7,00	5,00	1,77	23,73	-	-	24,10	-	24,10	-	58,13	-	1,38			3,15
01.01.16	24,00	-	117,65	95,63	22,02	67,14	43,08	24,06	7,00	5,00	2,24	23,12	-	-	23,59	-	23,59	-	66,85	-	1,55			3,78
02.01.16	24,00	-	122,03	101,19	20,84	67,40	43,95	23,45	7,00	5,00	2,30	21,89	-	-	22,35	-	22,35	-	67,52	-	1,48			3,78
03.01.16	24,00	-	120,06	98,76	21,30	66,38	43,10	23,28	7,00	5,00	2,24	22,32	-	-	22,78	-	22,78	-	66,17	-	1,48			3,72
04.01.16	24,00	-	119,67	98,55	21,12	66,66	42,62	24,04	7,00	5,00	2,31	22,05	-	-	22,51	-	22,51	-	66,65	-	1,47			3,78
05.01.16	24,00	-	116,39	94,98	21,41	66,05	41,84	24,21	7,00	5,00	2,23	22,53	-	-	22,97	-	22,97	-	65,98	-	1,49			3,72
06.01.16	24,00	-	118,71	97,43	21,28	66,36	42,52	23,84	7,00	5,00	2,26	22,30	-	-	22,75	-	22,75	-	66,27	-	1,48	-	-	3,74
07.01.16	24,00	-	114,71	91,50	23,21	90,19	47,68	42,51	7,00	5,00	3,95	22,64	-	-	23,44	-	23,44	-	89,93	-	2,04			5,99
08.01.16	24,00	-	113,81	91,39	22,42	89,64	47,46	42,18	7,00	5,00	3,95	21,49	-	-	22,27	-	22,27	-	89,50	-	1,93			5,87
09.01.16	24,00	-	114,02	90,87	23,15	89,50	47,49	42,01	7,00	5,00	3,89	22,51	-	-	23,29	-	23,29	-	89,24	-	2,01			5,90
10.01.16	24,00	-	116,78	89,66	27,12	89,23	47,43	41,80	7,00	5,00	3,82	26,41	-	-	27,33	-	27,33	-	89,06	-	2,36			6,17
11.01.16	24,00	-	114,87	90,64	24,23	89,46	47,46	42,00	7,00	5,00	3,88	23,47	-	-	24,30	-	24,30	-	89,27	-	2,10	-	-	5,98
12.01.16	24,00	-	113,46	92,24	21,22	95,55	51,67	43,88	7,00	5,00	4,15	20,31	-	-	21,13	-	21,13	-	95,02	-	1,93			6,09
13.01.16	24,00	-	86,81	79,25	7,56	94,92	54,39	40,53	7,00	5,00	2,16	22,09	-	-	22,76	-	22,76	-	80,80	-	1,78			3,94
14.01.16	24,00	-	116,36	95,58	20,78	94,50	53,90	40,60	7,00	5,00	4,05	19,21	-	-	19,93	-	19,93	-	93,84	-	1,81			5,86
15.01.16	24,00	-	114,28	93,89	20,39	96,07	51,94	44,13	7,00	5,00	4,19	20,17	-	-	20,99	-	20,99	-	95,49	-	1,93			6,11
16.01.16	24,00	-	112,05	90,88	21,17	95,50	51,02	44,48	7,00	5,00	4,08	20,97	-	-	21,76	-	21,76	-	94,90	-	2,00			6,07
17.01.16	24,00	-	114,28	91,05	23,23	95,34	51,37	43,97	7,00	5,00	4,05	23,05	-	-	23,95	-	23,95	-	94,38	-	2,18			6,23
18.01.16	24,00	-	111,59	90,46	21,13	95,38	51,07	44,31	7,00	5,00	4,04	21,02	-	-	21,83	-	21,83	-	94,84	-	1,99			6,04
19.01.16	24,00	-	70,08	62,99	7,09	91,03	48,89	42,14	7,00	5,00	1,61	23,18	-	-	23,77	-	23,77	-	73,59	-	1,70			3,31
20.01.16	24,00	-	109,57	90,28	19,29	89,12	48,98	40,14	7,00	5,00	3,64	19,00	-	-	19,65	-	19,65	-	89,54	-	1,70			5,35
21.01.16	24,00	-	108,68	88,99	19,69	95,82	51,92	43,90	7,00	5,00	3,99	19,03	-	-	19,78	-	19,78	-	95,29	-	1,82			5,81
22.01.16	24,00	-	109,00	88,64	20,36	95,33	51,40	43,93	7,00	5,00	3,98	19,74	-	-	20,53	-	20,53	-	94,31	-	1,86			5,84
23.01.16	24,00	-	108,88	88,00	20,88	95,11	50,54	44,57	7,00	5,00	4,00	20,33	-	-	21,11	-	21,11	-	94,29	-	1,92			5,92
Среднее	24,00	-	112,21	91,33	20,88	80,05	46,24	33,81	7,00	5,00	2,99	22,23	-	-	22,86	-	22,86	-	78,75	-	1,74	-	-	4,72
Итого	744,00		3478,65	2831,29	647,36						92,60	689,22	0,00	0,00	708,66	0,00	708,66	0,00			53,83	0,00	0,00	146,44

ав
Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	17519,70	13872,58	3633,33	-	3712,40	-	462,88	-	-
	24.01.16 02:00	1913,78	1557,62	379,09	-	392,82	-	199,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **708,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру гвс «27» 01 16 г.