Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,87
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	452,63	452,63	0,00	49,47	41,78	7,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
25.12.15	24,00	-	452,70	452,70	0,00	49,75	41,91	7,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
26.12.15	24,00	-	452,66	452,66	0,00	50,67	42,37	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
27.12.15	24,00	-	452,79	452,79	0,00	53,82	44,14	9,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
28.12.15	24,00	-	452,99	452,99	0,00	55,22	44,96	10,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
29.12.15	24,00	-	452,81	452,81	0,00	56,53	45,65	10,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
30.12.15	24,00	-	452,49	452,49	0,00	60,55	48,17	12,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
31.12.15	24,00	-	452,36	452,36	0,00	60,99	48,55	12,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
01.01.16	24,00	-	452,15	452,15	0,00	61,36	48,35	13,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,90
02.01.16	24,00	-	453,09	453,09	0,00	62,28	48,49	13,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,25
03.01.16	24,00	-	452,32	452,32	0,00	64,54	50,05	14,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,57
04.01.16	24,00	-	450,66	450,66	0,00	66,52	51,26	15,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,88
05.01.16	24,00	-	450,92	450,92	0,00	67,23	51,48	15,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,11
06.01.16	24,00	-	445,72	445,72	0,00	66,33	50,53	15,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,05
07.01.16	24,00	-	451,01	451,01	0,00	68,63	51,95	16,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,53
08.01.16	24,00	-	449,77	449,77	0,00	69,85	52,60	17,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,77
09.01.16	24,00	-	452,03	452,03	0,00	69,71	52,46	17,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,81
10.01.16	24,00	-	451,14	451,14	0,00	70,84	53,31	17,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,92
11.01.16	24,00	-	450,78	450,78	0,00	73,15	54,89	18,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,24
12.01.16	24,00	-	449,69	449,69	0,00	74,24	55,88	18,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,27
13.01.16	24,00	-	447,02	447,02	0,00	73,48	56,01	17,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,83
14.01.16	24,00	-	449,23	449,23	0,00	72,79	55,74	17,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,67
15.01.16	24,00	-	449,65	449,65	0,00	71,70	54,80	16,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,62
16.01.16	24,00	-	450,87	450,87	0,00	71,94	54,98	16,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,66
17.01.16	24,00	-	450,12	450,12	0,00	72,19	55,27	16,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,63
18.01.16	24,00	-	450,93	450,93	0,00	71,71	54,78	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,65
19.01.16	24,00	-	450,86	450,86	0,00	71,53	55,05	16,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,45
20.01.16	24,00	-	451,26	451,26	0,00	71,10	55,12	15,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,22
21.01.16	24,00	-	452,41	452,41	0,00	70,55	54,68	15,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,19
22.01.16	24,00	-	451,42	451,42	0,00	70,84	54,75	16,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,28
23.01.16	24,00	-	451,46	451,46	0,00	72,12	55,25	16,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,63
Среднее	24,00	-	451,16	451,16	-	65,86	51,14	14,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,65
Итого	744,00		13985,94	13985,94	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	206,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 01:00	33515,01	33484,76	-	-	-	-	298,80	-	-
	24.01.16 00:00	45237,18	45206,93	-	-	-	-	485,11	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **206,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.