Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 21 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8750.038.1
Строит.Адрес: Седова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220109
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220109-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,355 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	316,74	316,74	0,00	49,86	42,67	7,19	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
25.12.15	24,00	-	313,45	313,45	0,00	48,40	41,44	6,96	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
26.12.15	24,00	-	314,21	314,21	0,00	48,96	41,70	7,26	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
27.12.15	24,00	-	311,65	311,65	0,00	51,95	43,46	8,49	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
28.12.15	24,00	-	311,96	311,96	0,00	54,18	44,87	9,31	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
29.12.15	24,00	-	311,73	311,73	0,00	55,10	45,37	9,73	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
30.12.15	24,00	-	311,34	311,34	0,00	58,77	47,77	11,00	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
31.12.15	24,00	-	311,07	311,07	0,00	59,50	48,37	11,13	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
01.01.16	24,00	-	311,34	311,34	0,00	59,44	48,03	11,41	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
02.01.16	24,00	-	311,04	311,04	0,00	60,94	48,68	12,26	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
03.01.16	24,00	-	310,70	310,70	0,00	62,38	49,73	12,65	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
04.01.16	24,00	-	310,25	310,25	0,00	64,27	50,91	13,36	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
05.01.16	24,00	-	310,30	310,30	0,00	65,44	51,49	13,95	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
06.01.16	24,00	-	296,92	296,92	0,00	65,11	50,96	14,15	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
07.01.16	24,00	-	308,81	308,81	0,00	66,88	51,99	14,89	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
08.01.16	24,00	-	308,68	308,68	0,00	68,11	52,70	15,41	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
09.01.16	24,00	-	309,03	309,03	0,00	68,39	52,88	15,51	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
10.01.16	24,00	-	308,63	308,63	0,00	68,69	53,15	15,54	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
11.01.16	24,00	-	308,52	308,52	0,00	70,51	54,41	16,10	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
12.01.16	24,00	-	308,66	308,66	0,00	70,63	54,85	15,78	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
13.01.16	24,00	-	309,33	309,33	0,00	69,63	54,54	15,09	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
14.01.16	24,00	-	308,65	308,65	0,00	70,61	55,43	15,18	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
15.01.16	24,00	-	307,35	307,35	0,00	70,34	54,94	15,40	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,74
16.01.16	24,00	-	304,96	304,96	0,00	71,41	55,55	15,86	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
17.01.16	24,00	-	304,69	304,69	0,00	70,73	55,22	15,51	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
18.01.16	24,00	-	303,57	303,57	0,00	71,06	55,53	15,53	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
19.01.16	24,00	-	303,38	303,38	0,00	71,07	55,82	15,25	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
20.01.16	24,00	-	304,42	304,42	0,00	70,97	55,94	15,03	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
21.01.16	24,00	-	304,60	304,60	0,00	71,35	56,23	15,12	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
22.01.16	24,00		308,83	308,83	0,00	63,95	50,85	13,11	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,05
23.01.16	24,00		308,83	308,83	0,00	63,95	50,85	13,11	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	308,83	308,83	-	63,95	50,85	13,11	7,00	5,00	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Итого	744,00		9573,63	9573,63	0,00						125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	125,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 27.01 16