Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314317-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 66 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	83,20	83,20	0,00	69,05	46,96	22,09	6,05	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
25.12.15	24,00	-	81,24	81,24	0,00	66,25	44,80	21,45	6,01	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
26.12.15	24,00	-	82,04	82,04	0,00	67,05	45,30	21,75	6,07	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
27.12.15	24,00	-	81,08	81,08	0,00	66,77	44,78	21,99	6,03	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
28.12.15	24,00	-	82,27	82,27	0,00	71,06	46,23	24,83	6,00	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
29.12.15	24,00	-	80,72	80,72	0,00	73,43	46,74	26,69	6,02	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
30.12.15	24,00	-	80,60	80,60	0,00	74,91	47,13	27,78	6,02	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
31.12.15	24,00	-	80,73	80,73	0,00	78,89	48,62	30,27	6,03	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
01.01.16	24,00	-	81,77	81,77	0,00	81,37	50,24	31,13	6,03	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
02.01.16	24,00	-	79,18	79,18	0,00	80,26	48,51	31,75	6,01	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
03.01.16	24,00	-	79,05	79,05	0,00	82,29	48,47	33,82	6,08	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
04.01.16	24,00	-	79,44	79,44	0,00	84,65	49,76	34,89	6,11	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
05.01.16	24,00	-	81,28	81,28	0,00	86,73	51,06	35,67	6,03	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
06.01.16	24,00	-	78,98	78,98	0,00	88,50	50,84	37,66	6,02	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
07.01.16	24,00	-	78,46	78,45	0,01	84,91	48,66	36,25	5,89	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
08.01.16	24,00	-	81,08	81,08	0,00	88,37	50,49	37,88	6,07	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
09.01.16	24,00	-	80,62	80,62	0,00	90,13	50,87	39,26	6,04	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
10.01.16	24,00	-	80,44	80,44	0,00	90,53	50,89	39,64	6,04	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
11.01.16	24,00	-	75,57	75,58	-0,01	91,08	50,16	40,92	5,76	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
12.01.16	24,00	-	79,81	79,81	0,00	92,33	52,22	40,11	5,81	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
13.01.16	24,00	-	79,47	79,47	0,00	92,26	52,76	39,50	5,79	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
14.01.16	24,00	-	79,69	79,69	0,00	92,62	53,67	38,95	5,80	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
15.01.16	24,00	-	79,40	79,40	0,00	92,72	53,58	39,14	5,82	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
16.01.16	24,00	-	79,36	79,36	0,00	92,62	53,05	39,57	5,80	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
17.01.16	24,00	-	79,44	79,44	0,00	92,32	52,95	39,37	5,79	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
18.01.16	24,00	-	79,43	79,43	0,00	92,86	53,29	39,57	5,78	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
19.01.16	24,00	-	79,63	79,63	0,00	92,53	53,00	39,53	5,83	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
20.01.16	24,00	-	79,98	79,98	0,00	92,86	54,01	38,85	5,84	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
21.01.16	24,00	-	79,73	79,73	0,00	92,93	54,41	38,52	5,84	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
22.01.16	24,00	-	79,22	79,22	0,00	92,75	54,22	38,53	5,83	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
23.01.16	24,00	-	79,04	79,04	0,00	92,67	53,78	38,89	5,84	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
Среднее	24,00	-	80,06	80,06	0,00	84,76	50,37	34,40	5,94	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
Итого	744,00		2481,95	2481,95	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 16