Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1313236-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	70,89	70,75	0,14	67,77	44,04	23,73	6,11	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
25.12.15	24,00	-	69,23	69,09	0,14	64,99	42,09	22,90	6,07	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
26.12.15	24,00	-	69,90	69,72	0,18	65,78	42,54	23,24	6,13	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
27.12.15	24,00	-	69,18	69,05	0,13	65,47	41,75	23,72	6,09	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
28.12.15	24,00	-	70,16	70,09	0,07	69,60	42,89	26,71	6,06	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
29.12.15	24,00	-	68,85	68,80	0,05	71,87	43,42	28,45	6,08	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
30.12.15	24,00	-	68,75	68,69	0,06	73,28	43,82	29,46	6,08	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
31.12.15	24,00	-	68,84	68,80	0,04	77,08	45,12	31,96	6,09	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
01.01.16	24,00	-	69,71	69,67	0,05	79,53	46,69	32,84	6,10	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
02.01.16	24,00	-	67,51	67,49	0,03	78,37	44,80	33,57	6,07	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
03.01.16	24,00	-	67,38	67,36	0,01	80,26	44,58	35,68	6,13	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
04.01.16	24,00	-	67,69	67,68	0,01	82,57	45,81	36,76	6,17	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
05.01.16	24,00	-	69,24	69,22	0,02	84,62	47,00	37,62	6,09	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
06.01.16	24,00	-	67,27	67,26	0,01	86,23	46,64	39,59	6,08	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
07.01.16	24,00	-	66,87	66,82	0,05	82,77	44,62	38,15	5,94	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
08.01.16	24,00	-	69,05	69,05	0,00	86,13	46,27	39,86	6,12	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
09.01.16	24,00	-	68,69	68,69	0,00	87,82	46,68	41,14	6,09	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
10.01.16	24,00	-	68,56	68,56	0,00	88,20	46,74	41,46	6,09	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
11.01.16	24,00	-	64,56	64,56	0,00	88,54	45,81	42,73	5,81	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
12.01.16	24,00	-	68,13	68,13	0,00	89,93	47,71	42,22	5,87	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
13.01.16	24,00	-	67,92	67,92	0,00	89,88	48,13	41,75	5,86	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
14.01.16	24,00	-	68,10	68,10	0,00	90,30	49,21	41,09	5,86	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
15.01.16	24,00	-	67,87	67,86	0,01	90,39	49,30	41,09	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
16.01.16	24,00	-	67,83	67,82	0,01	90,29	48,83	41,46	5,87	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
17.01.16	24,00	-	67,89	67,85	0,04	90,00	48,82	41,18	5,86	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
18.01.16	24,00	-	67,89	67,89	0,00	90,53	49,18	41,35	5,85	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
19.01.16	24,00	-	68,04	68,04	0,00	90,21	48,80	41,41	5,90	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
20.01.16	24,00	-	68,32	68,28	0,03	90,55	49,86	40,69	5,91	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
21.01.16	24,00	-	68,13	68,10	0,03	90,63	50,40	40,23	5,92	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
22.01.16	24,00	-	67,78	67,78	0,00	90,44	50,29	40,15	5,90	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
23.01.16	24,00		68,34	68,30	0,04	82,47	46,39	36,07	6,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
Среднее	24,00	-	68,34	68,30	0,04	82,47	46,39	36,07	6,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	744,00		2118,63	2117,45	1,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 01 16