Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9073.038.1
Строит.Адрес: Седова 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204684
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204684-ч(с)-0116.txt

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,94
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	153,62	153,62	0,00	68,03	44,91	23,12	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
25.12.15	24,00	-	147,34	147,34	0,00	67,16	43,95	23,21	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
26.12.15	24,00	-	147,25	147,25	0,00	67,12	43,54	23,58	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
27.12.15	24,00	-	147,75	147,75	0,00	70,86	44,34	26,52	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
28.12.15	24,00	-	142,79	142,79	0,00	72,90	44,01	28,89	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
29.12.15	24,00	-	99,70	99,70	0,00	70,71	44,91	25,80	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
30.12.15	24,00	-	136,27	136,27	0,00	74,95	43,72	31,23	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
31.12.15	24,00	-	145,51	145,51	0,00	82,51	47,54	34,97	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
01.01.16	24,00	-	143,86	143,86	0,00	82,09	46,46	35,63	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
02.01.16	24,00	-	142,24	142,24	0,00	82,62	45,45	37,17	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
03.01.16	24,00	-	142,14	142,14	0,00	85,36	46,78	38,58	7,00	5,00	5,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,49
04.01.16	24,00	-	140,45	140,45	0,00	86,84	46,87	39,97	7,00	5,00	5,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,62
05.01.16	24,00	-	137,94	137,94	0,00	88,14	46,38	41,76	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
06.01.16	24,00	-	101,79	101,79	0,00	82,41	45,41	37,00	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
07.01.16	24,00	-	128,46	128,46	0,00	78,90	47,33	31,57	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
08.01.16	24,00	-	149,35	149,35	0,00	89,39	47,97	41,42	7,00	5,00	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,19
09.01.16	24,00	-	146,60	146,60	0,00	90,78	48,38	42,40	7,00	5,00	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,23
10.01.16	24,00	-	147,50	147,50	0,00	89,76	48,36	41,40	7,00	5,00	6,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,12
11.01.16	24,00	-	150,25	150,25	0,00	91,28	49,57	41,71	7,00	5,00	6,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,28
12.01.16	24,00	-	154,68	154,68	0,00	92,62	51,61	41,01	7,00	5,00	6,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,35
13.01.16	24,00	-	154,62	152,99	1,63	93,40	52,87	40,53	7,00	5,00	6,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			6,36
14.01.16	24,00	-	152,67	152,67	0,00	93,93	53,39	40,54	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,20
15.01.16	24,00	-	149,42	149,42	0,00	93,86	52,55	41,31	7,00	5,00	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,19
16.01.16	24,00	-	150,76	150,76	0,00	94,54	53,08	41,46	7,00	5,00	6,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,26
17.01.16	24,00	-	151,39	151,39	0,00	94,30	53,37	40,93	7,00	5,00	6,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,21
18.01.16	24,00	-	150,37	150,37	0,00	94,34	52,92	41,42	7,00	5,00	6,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,24
19.01.16	24,00	-	152,74	152,74	0,00	94,73	53,74	40,99	7,00	5,00	6,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,28
20.01.16	24,00	-	155,95	155,95	0,00	93,65	54,66	38,99	7,00	5,00	6,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,09
21.01.16	24,00		153,02	153,02	0,00	94,24	53,77	40,47	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	6,20
22.01.16	24,00		153,02	153,02	0,00	94,24	53,77	40,47	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	6,20
23.01.16	24,00		153,02	153,02	0,00	94,24	53,77	40,47	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	6,20
Среднее	24,00	-	144,60	144,54	0,05	85,48	48,88	36,60	7,00	5,00	5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,33
Итого	744,00		4482,47	4480,84	1,63						165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09	0,00	0,00	165,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 01 16