Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,94
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	146,83	146,83	0,00	68,96	42,61	26,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
25.12.15	24,00	-	139,78	139,78	0,00	67,83	41,36	26,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
26.12.15	24,00	-	140,81	140,81	0,00	68,44	41,18	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
27.12.15	24,00	-	139,07	139,07	0,00	72,14	42,18	29,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
28.12.15	24,00	-	135,73	135,73	0,00	74,40	42,27	32,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
29.12.15	24,00	-	77,17	77,24	-0,07	74,95	42,69	32,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
30.12.15	24,00	-	133,17	133,04	0,13	78,62	41,89	36,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
31.12.15	24,00	-	138,96	138,92	0,04	84,17	45,87	38,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
01.01.16	24,00	-	139,07	139,07	0,00	83,48	45,09	38,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
02.01.16	24,00	-	138,67	138,67	0,00	84,34	44,58	39,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
03.01.16	24,00	-	138,39	138,39	0,00	87,09	45,83	41,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,72
04.01.16	24,00	-	138,95	134,40	4,55	88,65	46,26	42,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,11
05.01.16	24,00	-	138,50	133,34	5,16	89,75	46,15	43,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,28
06.01.16	24,00	-	92,50	89,09	3,41	85,69	44,77	40,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
07.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
08.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
09.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
10.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
11.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
12.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
13.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
14.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
15.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
16.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
17.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
18.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
19.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
20.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
21.01.16	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
22.01.16	24,00	-	153,92	153,92	0,00	95,89	54,45	41,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
23.01.16	24,00	-	154,18	154,18	0,00	95,99	54,10	41,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,47
Среднее	24,00	-	134,11	133,28	0,83	81,27	45,08	36,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
Итого	744,00		4157,29	4131,68	25,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	151,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	9508,47	9507,14	-	-	-	-	266,92	-	-
	24.01.16 01:00	13190,40	12722,10	-	-	-	-	440,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 01 16