Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	166,57	166,57	0,00	69,73	43,05	26,68	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
25.12.15	24,00	-	161,00	161,00	0,00	68,60	42,20	26,40	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
26.12.15	24,00	-	163,32	163,32	0,00	69,28	41,98	27,30	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
27.12.15	24,00	-	162,35	162,35	0,00	73,02	42,93	30,09	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
28.12.15	24,00	-	159,19	159,19	0,00	75,36	43,39	31,97	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
29.12.15	24,00	-	91,97	89,66	2,31	76,13	43,67	32,46	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06		2,91	3,09 -0,18
30.12.15	24,00	-	152,19	152,22	-0,03	80,11	42,63	37,48	7,00	5,00	5,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,70
31.12.15	24,00	-	159,50	159,50	0,00	85,29	46,68	38,61	7,00	5,00	6,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,17
01.01.16	24,00	-	160,45	160,45	0,00	84,64	46,35	38,29	7,00	5,00	6,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,15
02.01.16	24,00	-	161,32	161,32	0,00	85,59	45,94	39,65	7,00	5,00	6,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,40
03.01.16	24,00	-	161,21	161,21	0,00	88,35	47,11	41,24	7,00	5,00	6,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,66
04.01.16	24,00	-	161,66	161,66	0,00	89,95	47,74	42,21	7,00	5,00	6,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,83
05.01.16	24,00	-	161,35	161,35	0,00	91,10	47,78	43,32	7,00	5,00	7,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,00
06.01.16	24,00	-	105,76	105,93	-0,17	87,57	46,40	41,17	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
07.01.16	24,00	-	128,62	129,02	-0,40	85,64	46,90	38,74	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			5,02
08.01.16	24,00	-	160,86	160,86	0,00	92,83	48,47	44,36	7,00	5,00	7,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,15
09.01.16	24,00	-	160,69	160,69	0,00	93,66	49,10	44,56	7,00	5,00	7,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,17
10.01.16	24,00	-	161,98	161,98	0,00	92,80	49,21	43,59	7,00	5,00	7,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,07
11.01.16	24,00	-	162,00	162,00	0,00	94,49	50,15	44,34	7,00	5,00	7,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,20
12.01.16	24,00	-	160,59	160,59	0,00	95,42	50,87	44,55	7,00	5,00	7,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,17
13.01.16	24,00	-	108,93	108,53	0,40	96,42	51,86	44,56	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,20			5,04
14.01.16	24,00	-	170,51	168,72	1,79	97,10	53,18	43,92	7,00	5,00	7,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			7,60
15.01.16	24,00	-	168,91	168,91	0,00	97,10	53,08	44,02	7,00	5,00	7,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,45
16.01.16	24,00	-	169,72	169,72	0,00	97,68	53,60	44,08	7,00	5,00	7,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,50
17.01.16	24,00	-	169,03	169,03	0,00	97,48	53,67	43,81	7,00	5,00	7,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,43
18.01.16	24,00	-	168,53	168,53	0,00	97,45	53,57	43,88	7,00	5,00	7,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,41
19.01.16	24,00	-	169,69	169,69	0,00	97,86	54,42	43,44	7,00	5,00	7,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,39
20.01.16	24,00	-	160,53	160,54	-0,01	96,19	53,70	42,49	7,00	5,00	6,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,84
21.01.16	24,00	-	165,27	165,27	0,00	96,55	53,64	42,91	7,00	5,00	7,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,11
22.01.16	24,00	-	164,60	164,60	0,00	96,84	53,42	43,42	7,00	5,00	7,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,17
23.01.16	24,00	-	164,71	164,71	0,00	96,92	53,12	43,80	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
Среднее	24,00	-	156,23	156,10	0,13	88,62	48,70	39,91	7,00	5,00	6,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	6,27
Итого	744,00		4843,01	4839,12	3,89						194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,40	0,00	0,00	194,42

194,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	11243,76	11241,71	0,00	-	0,00	-	313,98	-	-
	24.01.16 02:00	15274,90	15268,96	0,00	-	0,00	-	485,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 194,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

194,24

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24.01 16