Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 71 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24960 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	123,70	122,79	0,91	93,16	49,50	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86
25.12.15	24,00	*	123,70	122,79	0,91	93,16	49,50	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86
26.12.15	24,00	*	123,70	122,79	0,91	93,16	49,50	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86
27.12.15	24,00	*	123,70	122,79	0,91	93,16	49,50	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86
28.12.15	24,00	*	124,84	124,07	0,77	90,21	48,55	41,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29
29.12.15	24,00	*	124,84	124,07	0,77	90,21	48,55	41,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~~5,16~~	6,29 −1,13
30.12.15	24,00	*	78,44	78,51	-0,07	77,20	43,63	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,88
31.12.15	24,00	*	124,84	124,07	0,77	90,21	48,55	41,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29
01.01.16	24,00		124,80	124,52	0,28	86,30	45,42	40,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
02.01.16	24,00		125,65	125,50	0,15	85,60	45,06	40,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
03.01.16	24,00	*	124,84	124,07	0,77	90,21	48,55	41,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29
04.01.16	24,00		126,23	126,12	0,10	89,25	45,65	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
05.01.16	24,00		127,16	126,99	0,17	90,80	46,14	44,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
06.01.16	24,00		128,35	127,88	0,47	92,00	46,43	45,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,88
07.01.16	24,00	*	90,43	90,30	0,13	88,38	45,02	43,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
08.01.16	24,00	*	58,95	57,09	1,86	91,63	53,15	38,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,19	2,76 −0,57
09.01.16	24,00		133,01	132,12	0,89	93,60	50,70	42,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		~~3,67~~	5,76 −0,09
10.01.16	24,00		132,60	131,98	0,63	94,64	51,45	43,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,77
11.01.16	24,00	*	121,15	123,64	-2,49	93,63	50,87	42,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,25
12.01.16	24,00		134,53	132,67	1,86	95,29	51,74	43,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,97
13.01.16	24,00		133,04	131,56	1,49	96,48	51,81	44,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,04
14.01.16	24,00		136,27	131,49	4,77	97,40	51,81	45,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,48
15.01.16	24,00		133,91	132,38	1,53	97,94	51,33	46,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,34
16.01.16	24,00		131,83	130,48	1,35	97,92	50,79	47,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,30
17.01.16	24,00		132,58	131,27	1,31	98,56	51,11	47,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,37
18.01.16	24,00		132,42	131,15	1,27	98,31	51,20	47,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,32
19.01.16	24,00		132,03	130,81	1,22	98,31	51,13	47,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,31
20.01.16	24,00		133,36	132,16	1,20	98,68	51,95	46,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,31
21.01.16	24,00		132,43	131,31	1,12	97,45	52,08	45,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,08
22.01.16	24,00		130,98	129,88	1,10	97,39	52,00	45,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,02
23.01.16	24,00		130,41	129,26	1,15	97,66	51,73	45,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
Среднее	24,00	-	123,70	122,79	0,91	93,16	49,50	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86
Итого	744,00		3834,69	3806,51	28,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	~~181,58~~ 179,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = ~~0,00~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **~~181,58~~** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

178,73

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.

печать энергосбыта