Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,94
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		99,41	99,78	-0,37	70,73	39,56	31,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
25.12.15	24,00		102,53	103,02	-0,49	68,83	39,09	29,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
26.12.15	24,00		100,69	101,29	-0,60	67,82	38,66	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
27.12.15	24,00		100,73	101,32	-0,59	68,13	38,18	29,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
28.12.15	24,00		101,51	101,99	-0,47	72,02	39,27	32,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
29.12.15	24,00		98,05	98,41	-0,36	74,17	39,17	34,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
30.12.15	24,00	*	59,55	59,80	-0,25	75,22	39,77	35,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
31.12.15	24,00	*	92,77	93,46	-0,69	78,02	38,55	39,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
01.01.16	24,00		93,60	93,85	-0,25	84,77	41,24	43,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
02.01.16	24,00		92,18	92,39	-0,21	84,05	40,55	43,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
03.01.16	24,00		89,96	90,21	-0,24	84,70	39,38	45,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
04.01.16	24,00		89,30	89,46	-0,16	87,54	40,02	47,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
05.01.16	24,00		89,64	89,72	-0,08	89,00	40,34	48,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
06.01.16	24,00		92,92	92,96	-0,04	90,12	40,97	49,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
07.01.16	24,00	*	67,55	67,85	-0,30	86,03	39,98	46,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
08.01.16	24,00	*	60,18	64,18	-4,00	87,41	41,57	45,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
09.01.16	24,00		101,07	101,40	-0,33	91,70	43,96	47,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
10.01.16	24,00		100,72	101,00	-0,27	92,74	44,55	48,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
11.01.16	24,00		101,48	101,60	-0,12	91,73	44,87	46,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
12.01.16	24,00		102,76	102,18	0,58	93,38	45,84	47,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
13.01.16	24,00		101,74	101,66	0,08	94,58	46,78	47,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
14.01.16	24,00		104,34	103,94	0,40	95,53	48,21	47,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
15.01.16	24,00		102,84	102,60	0,24	96,03	47,46	48,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
16.01.16	24,00		101,10	100,99	0,11	95,96	45,74	50,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
17.01.16	24,00		101,66	101,70	-0,04	96,61	45,91	50,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
18.01.16	24,00		101,60	101,63	-0,03	96,36	46,05	50,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
19.01.16	24,00		101,27	101,28	-0,01	96,36	45,77	50,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
20.01.16	24,00		101,83	101,84	-0,02	96,76	46,54	50,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
21.01.16	24,00		100,81	100,83	-0,02	95,56	46,54	49,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
22.01.16	24,00	*	28,41	20,55	7,86	95,34	46,41	48,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
23.01.16	24,00		96,88	96,87	0,01	95,72	45,94	49,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
Среднее	24,00	-	92,87	92,90	-0,02	86,87	42,80	44,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10
Итого	744,00		2879,10	2879,76	-0,66						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	127,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г