Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		124,37	123,12	1,25	70,74	41,24	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
25.12.15	24,00		121,99	120,79	1,21	69,79	40,80	28,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
26.12.15	24,00		121,23	120,06	1,18	69,95	40,19	29,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
27.12.15	24,00		122,79	121,49	1,31	74,10	41,10	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
28.12.15	24,00		119,25	117,87	1,38	76,36	40,95	35,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
29.12.15	24,00	*	77,57	76,68	0,89	77,47	42,38	35,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69 2,82 -0,13
30.12.15	24,00	*	104,79	103,50	1,28	81,44	40,91	40,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19 4,35 -0,16
31.12.15	24,00		120,50	118,76	1,74	86,81	44,04	42,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
01.01.16	24,00		121,02	119,36	1,66	86,09	43,49	42,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
02.01.16	24,00		121,35	119,74	1,62	86,68	42,77	43,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,41
03.01.16	24,00		121,46	119,81	1,65	89,69	43,91	45,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,64
04.01.16	24,00		121,52	119,79	1,72	91,23	44,30	46,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
05.01.16	24,00		121,05	119,26	1,79	92,57	44,19	48,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,95
06.01.16	24,00	*	90,70	89,35	1,35	88,58	42,81	45,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08 4,22 -0,14
07.01.16	24,00	*	57,49	56,60	0,90	91,68	43,01	48,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75 2,97 -0,22
08.01.16	24,00		124,94	123,05	1,89	93,88	45,52	48,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,14
09.01.16	24,00		124,51	122,65	1,87	95,08	46,09	48,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,20
10.01.16	24,00		125,03	123,39	1,64	93,94	46,15	47,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
11.01.16	24,00		125,34	123,74	1,60	95,66	47,19	48,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,16
12.01.16	24,00		124,01	119,84	4,17	97,08	48,00	49,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,30
13.01.16	24,00		126,65	124,89	1,76	97,84	49,29	48,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,25
14.01.16	24,00		125,48	123,55	1,93	98,45	49,58	48,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,24
15.01.16	24,00		123,37	121,59	1,78	98,47	49,19	49,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,18
16.01.16	24,00		123,98	122,33	1,65	99,26	49,88	49,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,22
17.01.16	24,00		124,01	122,39	1,63	98,97	50,10	48,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,16
18.01.16	24,00		123,68	122,05	1,64	98,99	49,96	49,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,16
19.01.16	24,00		124,72	123,10	1,62	99,34	50,79	48,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,15
20.01.16	24,00		123,47	120,90	2,57	98,15	50,28	47,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,05
21.01.16	24,00		122,32	120,48	1,84	98,05	49,56	48,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,04
22.01.16	24,00		122,36	120,67	1,69	98,30	49,19	49,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,11
23.01.16	24,00		122,63	121,05	1,58	98,48	48,93	49,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,17
Среднее	24,00	-	117,86	116,19	1,67	90,10	45,67	44,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34
Итого	744,00		3653,59	3601,83	51,76						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	165,57

164,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 165,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

164,92

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.